

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/23г.-22/08/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 61**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 19,1 Град С

Заводской номер 00192154 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.23	0,213	34,49	31,72	2,77	35,21	32,28	64,75	63,75	1,00	5,50	4,00	24,00	2,83	0,160
24.07.23	0,234	34,90	31,88	3,02	35,62	32,57	65,85	64,80	1,05	5,50	4,00	24,00	3,08	0,176
25.07.23	0,211	34,36	31,75	2,61	35,08	32,45	67,35	66,24	1,11	5,50	4,00	24,00	2,66	0,161
26.07.23	0,237	34,97	32,02	2,95	35,68	32,73	68,07	67,03	1,04	5,50	4,00	24,00	3,01	0,181
27.07.23	0,241	34,69	31,66	3,03	35,37	32,34	66,58	65,41	1,17	5,50	4,00	24,00	3,09	0,183
28.07.23	0,227	36,68	33,78	2,90	37,43	34,50	67,17	66,21	0,96	5,50	4,00	24,00	2,96	0,172
29.07.23	0,229	40,94	37,84	3,10	41,69	38,56	64,12	63,33	0,79	5,50	4,00	24,00	3,16	0,170
30.07.23	0,216	40,96	38,11	2,85	41,71	38,83	65,02	64,20	0,82	5,50	4,00	24,00	2,90	0,162
31.07.23	0,208	40,86	38,21	2,65	41,64	38,93	65,87	65,02	0,85	5,50	4,00	24,00	2,70	0,157
01.08.23	0,219	40,31	37,53	2,78	41,10	38,25	66,24	65,37	0,87	5,50	4,00	24,00	2,83	0,166
02.08.23	0,236	41,66	38,66	3,00	42,54	39,43	67,08	66,27	0,81	5,50	4,00	24,00	3,06	0,179
03.08.23	0,223	41,46	38,53	2,93	42,26	39,25	65,20	64,38	0,82	5,50	4,00	24,00	2,99	0,167
04.08.23	0,195	40,61	38,12	2,49	41,34	38,84	65,17	64,35	0,82	5,50	4,00	24,00	2,53	0,147
05.08.23	0,196	41,10	38,57	2,53	41,83	39,29	65,24	64,45	0,79	5,50	4,00	24,00	2,57	0,148
06.08.23	0,233	40,89	37,84	3,05	41,67	38,55	65,46	64,61	0,85	5,50	4,00	24,00	3,11	0,175
07.08.23	0,198	41,13	38,60	2,53	41,91	39,32	65,31	64,48	0,83	5,50	4,00	24,00	2,58	0,150
08.08.23	0,215	42,83	40,01	2,82	43,66	40,79	65,00	64,23	0,77	5,50	4,00	24,00	2,87	0,161
09.08.23	0,205	41,35	38,71	2,64	42,13	39,43	64,82	63,99	0,83	5,50	4,00	24,00	2,69	0,155
10.08.23	0,212	41,89	39,11	2,78	42,65	39,83	64,56	63,74	0,82	5,50	4,00	24,00	2,83	0,159
11.08.23	0,222	42,70	39,57	3,13	43,43	40,29	62,21	61,50	0,71	5,50	4,00	24,00	3,18	0,162
12.08.23	0,221	42,11	39,04	3,07	42,83	39,76	61,84	61,13	0,71	5,50	4,00	24,00	3,12	0,162
13.08.23	0,232	42,17	38,96	3,21	42,89	39,68	62,15	61,38	0,77	5,50	4,00	24,00	3,26	0,171
14.08.23	0,216	49,25	46,32	2,93	50,15	47,16	62,53	61,86	0,67	5,50	4,00	24,00	2,98	0,160
15.08.23	0,219	49,44	46,49	2,95	50,40	47,42	63,92	63,24	0,68	5,50	4,00	24,00	3,01	0,163
16.08.23	0,247	45,44	42,10	3,34	46,31	42,90	63,92	63,19	0,73	5,50	4,00	24,00	3,40	0,183
17.08.23	0,215	42,01	39,07	2,94	42,73	39,79	61,87	61,12	0,75	5,50	4,00	24,00	2,99	0,159
18.08.23	0,245	41,79	38,43	3,36	42,52	39,15	63,13	62,29	0,84	5,50	4,00	24,00	3,42	0,181
19.08.23	0,247	41,34	37,86	3,48	42,06	38,58	61,78	60,98	0,80	5,50	4,00	24,00	3,54	0,181
20.08.23	0,225	40,50	37,37	3,13	41,22	38,09	61,55	60,72	0,83	5,50	4,00	24,00	3,19	0,165
21.08.23	0,219	40,84	37,76	3,08	41,56	38,46	61,45	60,65	0,80	5,50	4,00	24,00	3,13	0,160
22.08.23	0,240	41,29	37,96	3,33	42,02	38,68	62,57	61,73	0,84	5,50	4,00	24,00	3,39	0,176
Итого:	6,896	1264,96	1173,58	91,38	1288,64	1196,13	64,44	63,60	0,84	5,50	4,00	744,00	93,09	5,151

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.08.23



/ Пономарёв С. В. /