

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/23г.-22/08/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 1**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 19,1 Град С

Заводской номер 00188004 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.23	0,422	6,39	0,00	6,39	6,53	0,00	65,73	33,54	32,19	6,00	4,00	24,00	6,53	0,300
24.07.23	0,509	7,61	0,00	7,61	7,79	0,00	66,96	33,46	33,50	6,00	4,00	24,00	7,79	0,364
25.07.23	0,457	6,72	0,00	6,72	6,87	0,00	68,38	33,74	34,64	6,00	4,00	24,00	6,87	0,329
26.07.23	0,478	7,18	0,00	7,18	7,34	0,00	66,63	34,07	32,56	6,00	4,00	24,00	7,34	0,341
27.07.23	0,480	6,96	0,00	6,96	7,13	0,00	69,02	33,99	35,03	6,00	4,00	24,00	7,13	0,347
28.07.23	0,475	6,97	0,00	6,97	7,16	0,00	67,98	34,36	33,62	6,00	4,00	24,00	7,16	0,342
29.07.23	0,484	7,19	0,00	7,19	7,34	0,00	67,17	34,03	33,14	6,00	4,00	24,00	7,34	0,347
30.07.23	0,461	6,85	0,00	6,85	7,02	0,00	67,23	33,92	33,31	6,00	4,00	24,00	7,02	0,330
31.07.23	0,469	6,90	0,00	6,90	7,06	0,00	68,12	34,00	34,12	6,00	4,00	24,00	7,06	0,337
01.08.23	0,509	7,47	0,00	7,47	7,64	0,00	67,94	34,22	33,72	6,00	4,00	24,00	7,64	0,366
02.08.23	0,483	7,17	0,00	7,17	7,31	0,00	67,29	34,51	32,78	6,00	4,00	24,00	7,31	0,346
03.08.23	0,483	7,26	0,00	7,26	7,43	0,00	66,41	34,39	32,02	6,00	4,00	24,00	7,43	0,344
04.08.23	0,449	6,73	0,00	6,73	6,89	0,00	66,68	34,27	32,41	6,00	4,00	24,00	6,89	0,320
05.08.23	0,554	8,33	0,00	8,33	8,50	0,00	66,49	34,30	32,19	6,00	4,00	24,00	8,50	0,395
06.08.23	0,543	8,19	0,00	8,19	8,35	0,00	66,09	34,08	32,01	6,00	4,00	24,00	8,35	0,387
07.08.23	0,509	7,73	0,00	7,73	7,87	0,00	66,08	33,84	32,24	6,00	4,00	24,00	7,87	0,361
08.08.23	0,524	7,98	0,00	7,98	8,16	0,00	65,61	33,70	31,91	6,00	4,00	24,00	8,16	0,372
09.08.23	0,483	7,32	0,00	7,32	7,48	0,00	66,11	33,70	32,41	6,00	4,00	24,00	7,48	0,343
10.08.23	0,468	7,03	0,00	7,03	7,21	0,00	66,48	33,82	32,66	6,00	4,00	24,00	7,21	0,334
11.08.23	0,474	7,22	0,00	7,22	7,37	0,00	65,53	33,82	31,71	6,00	4,00	24,00	7,37	0,336
12.08.23	0,507	7,72	0,00	7,72	7,90	0,00	65,58	33,31	32,27	6,00	4,00	24,00	7,90	0,360
13.08.23	0,572	8,78	0,00	8,78	8,96	0,00	65,11	33,03	32,08	6,00	4,00	24,00	8,96	0,404
14.08.23	0,509	7,69	0,00	7,69	7,86	0,00	66,14	32,62	33,52	6,00	4,00	24,00	7,86	0,362
15.08.23	0,517	7,77	0,00	7,77	7,95	0,00	66,49	32,57	33,92	6,00	4,00	24,00	7,95	0,369
16.08.23	0,508	7,69	0,00	7,69	7,86	0,00	65,84	32,63	33,21	6,00	4,00	24,00	7,86	0,361
17.08.23	0,524	7,99	0,00	7,99	8,18	0,00	65,58	32,44	33,14	6,00	4,00	24,00	8,18	0,371
18.08.23	0,506	7,63	0,00	7,63	7,81	0,00	66,06	32,46	33,60	6,00	4,00	24,00	7,81	0,360
19.08.23	0,499	7,61	0,00	7,61	7,78	0,00	65,35	32,08	33,27	6,00	4,00	24,00	7,78	0,354
20.08.23	0,601	9,16	0,00	9,16	9,34	0,00	65,58	32,24	33,34	6,00	4,00	24,00	9,34	0,426
21.08.23	0,519	7,91	0,00	7,91	8,08	0,00	65,48	32,53	32,95	6,00	4,00	24,00	8,08	0,368
22.08.23	0,533	8,05	0,00	8,05	8,21	0,00	65,99	32,56	33,43	6,00	4,00	24,00	8,21	0,379
Итого:	15,509	233,20	0,00	233,20	238,38	0,00	66,49	33,49	33,00	6,00	4,00	744,00	238,38	11,055

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.08.23

