

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/23г.-22/08/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 11**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 19,1 Град С

Заводской номер 2409 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.23	0,336	6,418	0,000	6,418	6,501	0,000	49,70	25,87	23,83	6,00	3,50	24:00	6,50	0,213
24.07.23	0,363	6,920	0,000	6,920	7,011	0,000	50,01	25,84	24,17	6,00	3,50	24:00	7,01	0,231
25.07.23	0,379	7,080	0,000	7,080	7,176	0,000	51,04	25,96	25,08	6,00	3,50	24:00	7,18	0,244
26.07.23	0,327	6,163	0,000	6,163	6,245	0,000	49,97	26,05	23,92	6,00	3,50	24:00	6,24	0,209
27.07.23	0,346	6,542	0,000	6,542	6,629	0,000	49,88	26,01	23,87	6,00	3,50	24:00	6,63	0,221
28.07.23	0,316	5,956	0,000	5,956	6,035	0,000	50,30	26,05	24,25	6,00	3,50	24:00	6,03	0,202
29.07.23	0,365	6,860	0,000	6,860	6,952	0,000	50,41	26,04	24,37	6,00	3,50	24:00	6,95	0,234
30.07.23	0,437	7,992	0,000	7,992	8,105	0,000	51,76	26,20	25,56	6,00	3,50	24:00	8,10	0,284
31.07.23	0,366	6,811	0,000	6,811	6,904	0,000	51,35	26,36	24,99	6,00	3,50	24:00	6,90	0,236
01.08.23	0,371	6,967	0,000	6,967	7,061	0,000	51,21	26,45	24,76	6,00	3,50	24:00	7,06	0,238
02.08.23	0,445	8,135	0,000	8,135	8,250	0,000	52,90	26,73	26,17	6,00	3,50	24:00	8,25	0,289
03.08.23	0,387	7,220	0,000	7,220	7,318	0,000	51,26	26,67	24,59	6,00	3,50	24:00	7,32	0,249
04.08.23	0,417	7,781	0,000	7,781	7,887	0,000	50,25	26,48	23,77	6,00	3,50	24:00	7,89	0,269
05.08.23	0,381	7,154	0,000	7,154	7,250	0,000	51,02	26,66	24,36	6,00	3,50	24:00	7,25	0,244
06.08.23	0,432	7,983	0,000	7,983	8,094	0,000	50,69	26,48	24,21	6,00	3,50	24:00	8,09	0,280
07.08.23	0,427	8,009	0,000	8,009	8,117	0,000	50,74	25,96	24,78	6,00	3,50	24:00	8,12	0,274
08.08.23	0,404	7,583	0,000	7,583	7,685	0,000	49,64	25,80	23,84	6,00	3,50	24:00	7,68	0,259
09.08.23	0,402	7,577	0,000	7,577	7,678	0,000	49,68	25,96	23,72	6,00	3,50	24:00	7,68	0,257
10.08.23	0,398	7,464	0,000	7,464	7,565	0,000	50,90	26,04	24,86	6,00	3,50	24:00	7,56	0,255
11.08.23	0,330	6,467	0,000	6,467	6,547	0,000	49,50	25,93	23,57	6,00	3,50	24:00	6,55	0,207
12.08.23	0,411	7,776	0,000	7,776	7,879	0,000	50,57	25,58	24,99	6,00	3,50	24:00	7,88	0,262
13.08.23	0,400	7,597	0,000	7,597	7,697	0,000	50,60	25,27	25,33	6,00	3,50	24:00	7,70	0,255
14.08.23	0,400	7,653	0,000	7,653	7,752	0,000	50,70	24,44	26,26	6,00	3,50	24:00	7,75	0,253
15.08.23	0,349	6,707	0,000	6,707	6,793	0,000	49,48	24,17	25,31	6,00	3,50	24:00	6,79	0,221
16.08.23	0,360	6,956	0,000	6,956	7,045	0,000	50,38	24,41	25,97	6,00	3,50	24:00	7,04	0,228
17.08.23	0,435	8,218	0,000	8,218	8,328	0,000	50,23	24,26	25,97	6,00	3,50	24:00	8,33	0,278
18.08.23	0,406	7,678	0,000	7,678	7,780	0,000	50,92	24,46	26,46	6,00	3,50	24:00	7,78	0,259
19.08.23	0,392	7,445	0,000	7,445	7,543	0,000	50,26	24,20	26,06	6,00	3,50	24:00	7,54	0,249
20.08.23	0,416	7,877	0,000	7,877	7,982	0,000	50,62	24,62	26,00	6,00	3,50	24:00	7,98	0,266
21.08.23	0,407	7,843	0,000	7,843	7,943	0,000	49,96	24,79	25,17	6,00	3,50	24:00	7,94	0,257
22.08.23	0,387	7,415	0,000	7,415	7,511	0,000	50,32	24,66	25,66	6,00	3,50	24:00	7,51	0,245
Итого:	11,991	226,24	0,000	226,244	229,263	0,000	50,52	25,63	24,90	6,00	3,50	720:00	229,26	7,669

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.08.23

