

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/23г.-22/08/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 37**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ7

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 19,1 Град С

Заводской номер 00010682 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x25D7 ПО 1.8

Дата	t1 °C	P1 кг/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кг/см2	V2 м3	M2 т	Vгв м3	Mг т	dt °C	Qo Гкал	Qрасч Гкал	ВНР ч
23.07.23	63,89	5	73	71,62	63,3	4	69,1	67,84	3,85	3,78	0,59	0,286	0,214	24
24.07.23	64,86	5	74,4	72,99	64,2	4	69,7	68,4	4,68	4,59	0,66	0,346	0,258	24
25.07.23	66,4	5	74,3	72,83	65,69	4	69,8	68,43	4,49	4,4	0,71	0,343	0,259	24
26.07.23	65,82	5	73,5	72,06	65,23	4	69,8	68,46	3,67	3,6	0,59	0,277	0,208	24
27.07.23	66,36	5	73,9	72,39	65,61	4	69,7	68,36	4,11	4,03	0,75	0,318	0,241	24
28.07.23	66,3	5	74,5	73,06	65,71	4	71,4	69,97	3,15	3,09	0,59	0,249	0,190	24
29.07.23	65,13	5	72,3	70,88	64,51	4	68,7	67,4	3,55	3,48	0,62	0,271	0,205	24
30.07.23	65,43	5	73	71,55	64,82	4	69,6	68,26	3,36	3,29	0,61	0,259	0,196	24
31.07.23	66,08	5	74	72,54	65,46	4	69,6	68,22	4,41	4,32	0,62	0,331	0,248	24
01.08.23	65,54	5	71,8	70,41	64,9	4	68,3	66,99	3,49	3,42	0,64	0,271	0,206	24
02.08.23	65,87	5	73,4	71,94	65,3	4	70,2	68,8	3,20	3,14	0,57	0,251	0,191	24
03.08.23	64,64	5	87,8	86,12	64,16	4	84,6	83	3,18	3,12	0,48	0,247	0,187	24
04.08.23	64,6	5	72,6	71,23	64	4	68,3	67,05	4,26	4,18	0,6	0,313	0,233	24
05.08.23	64,46	5	73,6	72,18	63,86	4	69,3	68,04	4,22	4,14	0,6	0,31	0,231	24
06.08.23	64,19	5	74,1	72,67	63,56	4	69	67,75	5,02	4,92	0,63	0,361	0,267	24
07.08.23	64,05	5	75,1	73,7	63,4	4	70,4	69,12	4,67	4,58	0,65	0,339	0,252	24
08.08.23	63,69	5	74	72,59	63,03	4	69,6	68,38	4,29	4,21	0,66	0,315	0,235	24
09.08.23	64,14	5	72,7	71,32	63,45	4	68,9	67,69	3,70	3,63	0,69	0,28	0,211	24
10.08.23	64,54	5	72,8	71,4	63,84	4	68,4	67,18	4,30	4,22	0,7	0,32	0,239	24
11.08.23	63,46	5	73,7	72,33	62,83	4	69,6	68,36	4,05	3,97	0,63	0,299	0,223	24
12.08.23	63,21	5	72,6	71,3	62,54	4	68	66,79	4,59	4,51	0,67	0,33	0,244	24
13.08.23	62,84	5	72,9	71,58	62,16	4	67,8	66,6	5,07	4,98	0,68	0,364	0,269	24
14.08.23	63,5	5	73,6	72,23	62,76	4	68,3	67,09	5,24	5,14	0,74	0,379	0,281	24
15.08.23	63,99	5	73	71,62	63,24	4	68,3	67,1	4,61	4,52	0,75	0,34	0,254	24
16.08.23	63,58	5	72,5	71,17	62,88	4	68	66,79	4,46	4,38	0,7	0,327	0,243	24
17.08.23	62,97	5	74,3	72,91	62,27	4	68,8	67,6	5,41	5,31	0,7	0,385	0,284	24
18.08.23	63,4	5	72,2	70,86	62,64	4	68,2	67	3,93	3,86	0,76	0,296	0,222	24
19.08.23	62,65	5	72,9	71,6	61,86	4	67,7	66,5	5,19	5,1	0,79	0,378	0,281	24
20.08.23	63,14	5	74,1	72,73	62,45	4	66,8	65,6	7,26	7,13	0,69	0,494	0,358	24
21.08.23	62,99	5	70,9	69,62	62,36	4	67,6	66,4	3,28	3,22	0,63	0,25	0,188	24
22.08.23	63,69	5	72,1	70,73	62,99	4	68,3	67,08	3,72	3,65	0,7	0,283	0,213	24
Итого:			2285,6	2242,16			2151,8	2112,25	132,42	129,91		9,812	7,331	744
Средние:	64,36	5			63,71	4					0,65			

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 26155ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

