

Месячный отчет за Август 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.23
Конец отчетного периода: 14.08.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

источник теплоты:

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.07.23	23:00	24.00	63.13	4.36	5.916	6.026	32.48	3.42	0.000	0.000	5.916	6.026	0.373	0.260
24.07.23	23:00	24.00	63.99	4.49	6.371	6.492	32.39	3.43	0.000	0.000	6.371	6.492	0.408	0.286
25.07.23	23:00	24.00	65.73	4.48	6.571	6.702	32.80	3.49	0.000	0.000	6.571	6.702	0.432	0.306
26.07.23	23:00	24.00	65.22	4.55	5.925	6.042	32.89	3.53	0.000	0.000	5.925	6.042	0.386	0.273
27.07.23	23:00	24.00	64.39	4.46	5.247	5.348	33.05	3.43	0.000	0.000	5.247	5.348	0.338	0.238
28.07.23	23:00	24.00	64.96	4.46	5.433	5.540	33.02	3.52	0.000	0.000	5.433	5.540	0.353	0.249
29.07.23	23:00	24.00	64.19	4.44	6.321	6.442	32.72	3.58	0.000	0.000	6.321	6.442	0.406	0.285
30.07.23	23:00	24.00	64.45	4.45	6.403	6.527	32.76	3.45	0.000	0.000	6.403	6.527	0.413	0.290
31.07.23	23:00	24.00	65.79	4.62	11.854	12.093	33.21	3.46	0.000	0.000	11.854	12.093	0.780	0.553
01.08.23	23:00	24.00	65.09	4.36	6.543	6.672	33.35	3.42	0.000	0.000	6.543	6.672	0.426	0.301
02.08.23	23:00	24.00	64.96	4.44	6.548	6.676	33.35	3.40	0.000	0.000	6.548	6.676	0.425	0.300
03.08.23	23:00	24.00	63.76	4.71	5.856	5.966	33.36	3.21	0.000	0.000	5.856	5.966	0.373	0.262
04.08.23	23:00	24.00	63.84	4.39	6.068	6.183	33.18	3.37	0.000	0.000	6.068	6.183	0.387	0.271
05.08.23	23:00	24.00	63.39	4.44	5.451	5.553	33.04	3.52	0.000	0.000	5.451	5.553	0.345	0.241
06.08.23	23:00	24.00	63.22	4.45	5.820	5.928	32.68	3.50	0.000	0.000	5.820	5.928	0.368	0.257
07.08.23	23:00	24.00	63.25	4.50	6.520	6.642	32.44	3.46	0.000	0.000	6.520	6.642	0.412	0.288
08.08.23	23:00	24.00	62.94	4.45	6.082	6.194	32.22	3.37	0.000	0.000	6.082	6.194	0.383	0.267
09.08.23	23:00	24.00	63.40	4.42	6.020	6.133	32.35	3.46	0.000	0.000	6.020	6.133	0.382	0.267
10.08.23	23:00	24.00	63.54	4.39	5.977	6.090	32.47	3.42	0.000	0.000	5.977	6.090	0.380	0.266
11.08.23	23:00	24.00	62.38	4.46	5.338	5.435	32.32	3.52	0.000	0.000	5.338	5.435	0.333	0.231
12.08.23	23:00	24.00	62.55	4.39	6.181	6.294	31.83	3.48	0.000	0.000	6.181	6.294	0.387	0.269
13.08.23	23:00	24.00	62.37	4.34	6.498	6.616	31.41	3.44	0.000	0.000	6.498	6.616	0.405	0.281
14.08.23	23:00	24.00	62.82	4.40	6.167	6.280	31.09	3.35	0.000	0.000	6.167	6.280	0.387	0.270
ИТОГО		552.00	63.89	4.45	145.111	147.879	32.63	3.44	0.000	0.000	145.111	147.879	9.282	6.511
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 19.10°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 19.10°C

Дата: 14 Август 2023

Представитель потребителя: _____ /С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Август 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Начало отчетного периода: 23.07.23
Конец отчетного периода: 14.08.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
		t1	P1	M1	V1		
23.07.23	23:00	24.00	62.07	4.22	5.936	6.043	0.368
24.07.23	23:00	24.00	62.85	4.35	6.404	6.522	0.402
25.07.23	23:00	24.00	64.62	4.34	6.589	6.717	0.426
26.07.23	23:00	24.00	64.02	4.41	5.941	6.055	0.380
27.07.23	23:00	24.00	63.12	4.32	5.261	5.359	0.332
28.07.23	23:00	24.00	63.68	4.32	5.465	5.568	0.348
29.07.23	23:00	24.00	63.11	4.30	6.351	6.469	0.401
30.07.23	23:00	24.00	63.34	4.30	6.423	6.543	0.407
31.07.23	23:00	24.00	65.05	4.47	11.889	12.122	0.773
01.08.23	23:00	24.00	64.03	4.22	6.562	6.687	0.420
02.08.23	23:00	24.00	63.92	4.30	6.577	6.702	0.420
03.08.23	23:00	24.00	62.55	4.57	5.906	6.013	0.369
04.08.23	23:00	24.00	62.74	4.25	6.075	6.187	0.381
05.08.23	23:00	24.00	62.21	4.30	5.478	5.577	0.341
06.08.23	23:00	24.00	62.09	4.31	5.833	5.938	0.362
07.08.23	23:00	24.00	62.18	4.36	6.556	6.675	0.408
08.08.23	23:00	24.00	61.76	4.31	6.147	6.256	0.380
09.08.23	23:00	24.00	62.20	4.28	6.068	6.178	0.377
10.08.23	23:00	24.00	62.44	4.25	6.003	6.112	0.375
11.08.23	23:00	24.00	61.17	4.32	5.385	5.479	0.329
12.08.23	23:00	24.00	61.51	4.25	6.206	6.316	0.382
13.08.23	23:00	24.00	61.32	4.20	6.543	6.658	0.401
14.08.23	23:00	24.00	61.70	4.26	6.179	6.289	0.381
ИТОГО		552.00	62.77	4.31	145.777	148.470	9.164
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 19.10°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 19.10°C

Дата: 14 Август 2023

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

