

Месячный отчет за Август 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.23
Конец отчетного периода: 21.08.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.40
Источник теплоты:

Узел учета обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=57059
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.07.23	23:00	24.00	58.71	5.08	7.358	7.477	25.43	2.34	0.000	0.000	7.358	7.477	0.432	0.292
24.07.23	23:00	24.00	59.71	5.04	7.510	7.636	25.69	2.46	0.000	0.000	7.510	7.636	0.448	0.305
25.07.23	23:00	24.00	61.45	5.06	7.507	7.640	25.78	2.06	0.000	0.000	7.507	7.640	0.461	0.318
26.07.23	23:00	24.00	60.77	5.07	7.767	7.902	25.84	2.03	0.000	0.000	7.767	7.902	0.472	0.324
27.07.23	23:00	24.00	62.69	5.01	8.238	8.389	25.95	1.88	0.000	0.000	8.238	8.389	0.517	0.359
28.07.23	23:00	24.00	60.75	5.04	9.329	9.490	25.86	1.82	0.000	0.000	9.329	9.490	0.567	0.389
29.07.23	23:00	24.00	60.74	5.05	8.154	8.295	25.62	1.35	0.000	0.000	8.154	8.295	0.495	0.340
30.07.23	23:00	24.00	61.31	5.09	8.572	8.723	25.73	2.18	0.000	0.000	8.572	8.723	0.526	0.362
31.07.23	23:00	24.00	62.02	5.07	8.695	8.851	25.50	0.75	0.001	0.001	8.694	8.850	0.539	0.373
01.08.23	23:00	24.00	62.38	5.06	6.955	7.081	25.74	1.28	0.000	0.000	6.955	7.081	0.434	0.301
02.08.23	23:00	24.00	60.96	5.34	7.714	7.848	26.00	2.07	0.000	0.000	7.714	7.848	0.470	0.323
03.08.23	23:00	24.00	60.80	5.41	8.017	8.156	26.20	1.95	0.000	0.000	8.017	8.156	0.488	0.334
04.08.23	23:00	24.00	60.91	5.47	7.247	7.373	26.18	1.71	0.000	0.000	7.247	7.373	0.442	0.303
05.08.23	23:00	24.00	61.10	5.47	7.469	7.600	26.10	1.97	0.000	0.000	7.469	7.600	0.457	0.314
06.08.23	23:00	24.00	60.62	5.54	7.411	7.539	25.69	1.25	0.000	0.000	7.411	7.539	0.449	0.308
07.08.23	23:00	24.00	60.44	5.57	7.652	7.783	25.78	2.14	0.000	0.000	7.652	7.783	0.463	0.316
08.08.23	23:00	24.00	60.81	5.45	8.401	8.546	25.82	1.82	0.000	0.000	8.401	8.546	0.511	0.350
09.08.23	23:00	24.00	60.11	5.48	6.961	7.079	25.69	1.67	0.000	0.000	6.961	7.079	0.419	0.286
10.08.23	23:00	24.00	59.62	5.49	7.639	7.766	25.73	1.70	0.000	0.000	7.639	7.766	0.456	0.310
11.08.23	23:00	24.00	58.73	5.48	7.715	7.840	25.20	0.97	0.000	0.000	7.715	7.840	0.453	0.306
12.08.23	23:00	24.00	58.85	5.44	7.239	7.357	25.00	1.07	0.000	0.000	7.239	7.357	0.426	0.288
13.08.23	23:00	24.00	59.63	5.13	2.826	2.874	22.94	0.36	0.000	0.000	2.826	2.874	0.169	0.115
14.08.23	23:00	24.00	21.52	1.65	0.224	0.224	21.63	0.23	0.000	0.000	0.224	0.224	0.005	0.001
15.08.23	23:00	24.00	20.82	0.99	0.050	0.050	21.17	0.25	0.000	0.000	0.050	0.050	0.001	0.000
16.08.23	23:00	24.00	56.11	5.52	7.158	7.266	23.54	1.04	0.000	0.000	7.158	7.266	0.402	0.265
17.08.23	23:00	24.00	59.72	5.44	8.683	8.828	22.68	0.75	0.000	0.000	8.683	8.828	0.519	0.353
18.08.23	23:00	24.00	58.74	5.41	8.972	9.117	23.82	2.58	0.000	0.000	8.972	9.117	0.527	0.356
19.08.23	23:00	24.00	57.94	5.34	7.819	7.943	24.27	2.45	0.000	0.000	7.819	7.943	0.453	0.304
20.08.23	23:00	24.00	59.02	5.35	8.939	9.085	24.51	1.86	0.000	0.000	8.939	9.085	0.528	0.357
21.08.23	23:00	24.00	58.71	5.38	8.504	8.642	24.29	1.34	0.001	0.001	8.503	8.641	0.499	0.337
ИТОГО		720.00	57.52	5.03	216.725	220.400	24.98	1.52	0.002	0.002	216.723	220.398	13.026	8.886
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Расчет. при t_{хв.факт}=+ 19.10°C

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 19.10°C

Дата: 21 Август 2023

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Август 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.23
Конец отчетного периода: 21.08.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г. Бийск ул. Васильева, д.40
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=57059
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1		
23.07.23	23:00	24.00	57.33	5.10	7.325	7.439	0.420	0.280
24.07.23	23:00	24.00	58.38	5.06	7.559	7.680	0.441	0.297
25.07.23	23:00	24.00	60.05	5.08	7.533	7.660	0.452	0.308
26.07.23	23:00	24.00	59.44	5.09	7.779	7.908	0.462	0.314
27.07.23	23:00	24.00	61.35	5.03	8.231	8.377	0.505	0.348
28.07.23	23:00	24.00	59.56	5.06	9.338	9.494	0.556	0.378
29.07.23	23:00	24.00	59.49	5.07	8.179	8.315	0.487	0.330
30.07.23	23:00	24.00	60.01	5.11	8.610	8.756	0.517	0.352
31.07.23	23:00	24.00	60.71	5.09	8.726	8.877	0.530	0.363
01.08.23	23:00	24.00	60.84	5.08	7.008	7.130	0.426	0.293
02.08.23	23:00	24.00	59.62	5.14	7.750	7.880	0.462	0.314
03.08.23	23:00	24.00	59.45	5.02	8.035	8.168	0.478	0.324
04.08.23	23:00	24.00	59.53	5.09	7.250	7.371	0.432	0.293
05.08.23	23:00	24.00	59.75	5.09	7.465	7.591	0.446	0.304
06.08.23	23:00	24.00	59.21	5.14	7.405	7.528	0.439	0.297
07.08.23	23:00	24.00	59.10	5.16	7.639	7.764	0.451	0.306
08.08.23	23:00	24.00	59.51	5.07	8.381	8.521	0.499	0.339
09.08.23	23:00	24.00	58.65	5.09	6.937	7.049	0.407	0.274
10.08.23	23:00	24.00	58.29	5.11	7.612	7.734	0.444	0.298
11.08.23	23:00	24.00	57.44	5.10	7.681	7.801	0.441	0.295
12.08.23	23:00	24.00	57.47	5.04	7.215	7.327	0.415	0.277
13.08.23	23:00	24.00	57.68	4.59	2.930	2.977	0.169	0.113
14.08.23	23:00	24.00	21.32	1.17	0.346	0.347	0.007	0.001
15.08.23	23:00	24.00	20.46	0.58	0.100	0.101	0.002	0.000
16.08.23	23:00	24.00	54.86	5.11	7.090	7.193	0.389	0.254
17.08.23	23:00	24.00	58.40	5.03	8.568	8.706	0.500	0.337
18.08.23	23:00	24.00	57.49	5.01	8.907	9.046	0.512	0.342
19.08.23	23:00	24.00	56.68	4.93	7.832	7.951	0.444	0.294
20.08.23	23:00	24.00	57.75	4.98	8.851	8.990	0.511	0.342
21.08.23	23:00	24.00	57.46	5.02	8.437	8.569	0.485	0.324
ИТОГО		720.00	56.24	4.77	216.718	220.242	12.730	8.590
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 19.10°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 19.10°C

Дата: 21 Август 2023

Представитель потребителя



/С. В. Пономарев/