

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/23г.-22/08/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 41**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ7

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 19,1 Град С

Заводской номер 00188966 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x89CC ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.23	0,436	6,86	0,00	6,86	6,99	0,00	63,47	32,59	30,88	5,00	3,50	24,00	6,99	0,305
24.07.23	0,386	5,97	0,00	5,97	6,07	0,00	64,29	32,41	31,88	5,00	3,50	24,00	6,07	0,272
25.07.23	0,405	6,21	0,00	6,21	6,35	0,00	65,79	32,69	33,10	5,00	3,50	24,00	6,35	0,286
26.07.23	0,387	5,96	0,00	5,96	6,08	0,00	64,95	33,26	31,69	5,00	3,50	24,00	6,08	0,273
27.07.23	0,386	5,86	0,00	5,86	5,96	0,00	66,42	33,08	33,34	5,00	3,50	24,00	5,96	0,274
28.07.23	0,348	5,29	0,00	5,29	5,40	0,00	65,23	33,46	31,77	5,00	3,50	24,00	5,40	0,247
29.07.23	0,400	6,21	0,00	6,21	6,33	0,00	64,36	33,06	31,30	5,00	3,50	24,00	6,33	0,281
30.07.23	0,433	6,64	0,00	6,64	6,78	0,00	64,94	33,11	31,83	5,00	3,50	24,00	6,78	0,306
31.07.23	0,397	6,01	0,00	6,01	6,13	0,00	65,70	33,38	32,32	5,00	3,50	24,00	6,13	0,282
01.08.23	0,401	6,13	0,00	6,13	6,24	0,00	65,12	33,63	31,49	5,00	3,50	24,00	6,24	0,284
02.08.23	0,406	6,22	0,00	6,22	6,37	0,00	65,10	34,06	31,04	5,00	3,50	24,00	6,37	0,287
03.08.23	0,386	6,04	0,00	6,04	6,13	0,00	64,06	34,13	29,93	5,00	3,50	24,00	6,13	0,271
04.08.23	0,395	6,17	0,00	6,17	6,30	0,00	64,25	34,07	30,18	5,00	3,50	24,00	6,30	0,277
05.08.23	0,337	5,27	0,00	5,27	5,37	0,00	63,88	34,04	29,84	5,00	3,50	24,00	5,37	0,236
06.08.23	0,380	5,96	0,00	5,96	6,08	0,00	63,72	33,71	30,01	5,00	3,50	24,00	6,08	0,266
07.08.23	0,399	6,28	0,00	6,28	6,39	0,00	63,72	33,40	30,32	5,00	3,50	24,00	6,39	0,279
08.08.23	0,422	6,67	0,00	6,67	6,81	0,00	63,34	33,28	30,06	5,00	3,50	24,00	6,81	0,295
09.08.23	0,368	5,78	0,00	5,78	5,90	0,00	63,74	33,37	30,37	5,00	3,50	24,00	5,90	0,258
10.08.23	0,366	5,71	0,00	5,71	5,84	0,00	63,95	33,54	30,41	5,00	3,50	24,00	5,84	0,257
11.08.23	0,367	5,82	0,00	5,82	5,93	0,00	62,87	33,56	29,31	5,00	3,50	24,00	5,93	0,256
12.08.23	0,364	5,79	0,00	5,79	5,89	0,00	62,81	33,03	29,78	5,00	3,50	24,00	5,89	0,253
13.08.23	0,403	6,44	0,00	6,44	6,54	0,00	62,57	32,66	29,91	5,00	3,50	24,00	6,54	0,280
14.08.23	0,429	6,76	0,00	6,76	6,89	0,00	63,30	32,04	31,26	5,00	3,50	24,00	6,89	0,300
15.08.23	0,360	5,64	0,01	5,63	5,75	0,01	63,95	31,87	32,08	5,00	3,50	24,00	5,74	0,252
16.08.23	0,487	7,70	0,00	7,70	7,85	0,00	63,50	32,09	31,41	5,00	3,50	24,00	7,85	0,340
17.08.23	0,441	7,00	0,00	7,00	7,16	0,00	62,89	32,03	30,86	5,00	3,50	24,00	7,16	0,307
18.08.23	0,421	6,65	0,00	6,65	6,78	0,00	63,39	32,29	31,10	5,00	3,50	24,00	6,78	0,294
19.08.23	0,375	5,93	0,00	5,93	6,04	0,00	62,79	32,37	30,42	5,00	3,50	24,00	6,04	0,262
20.08.23	0,448	7,09	0,00	7,09	7,21	0,00	63,20	32,59	30,61	5,00	3,50	24,00	7,21	0,313
21.08.23	0,399	6,39	0,00	6,39	6,50	0,00	62,64	32,91	29,73	5,00	3,50	24,00	6,50	0,277
22.08.23	0,427	6,75	0,00	6,75	6,89	0,00	63,62	33,25	30,37	5,00	3,50	24,00	6,89	0,298
Итого:	12,359	193,20	0,01	193,19	196,95	0,01	63,99	33,06	30,92	5,00	3,50	744,00	196,94	8,669

$M_g = M_1 -$

M_2

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.08.23



/ Пономарёв С. В. /