

Месячный отчет за Август 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.07.23
Конец отчетного периода: 22.08.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Васильева, д.49
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=62929
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.07.23	23:00	24.00	60.00	5.0	62.542	63.60	59.69	3.5	57.158	58.12	5.670	5.765	0.360	0.252
24.07.23	23:00	24.00	61.03	5.0	63.703	64.81	60.65	3.5	57.729	58.73	6.125	6.232	0.397	0.280
25.07.23	23:00	24.00	62.14	5.0	62.868	64.00	61.73	3.5	57.113	58.13	6.020	6.129	0.399	0.284
26.07.23	23:00	24.00	63.81	5.0	63.362	64.56	63.45	3.5	57.691	58.78	5.839	5.950	0.395	0.283
27.07.23	23:00	24.00	61.45	5.0	62.450	63.55	60.97	3.5	56.883	57.88	5.762	5.864	0.382	0.272
28.07.23	23:00	24.00	63.13	5.0	63.075	64.25	62.80	3.5	57.938	59.01	5.341	5.440	0.358	0.256
29.07.23	23:00	24.00	61.14	5.0	62.396	63.49	60.79	3.5	57.488	58.49	5.115	5.204	0.335	0.237
30.07.23	23:00	24.00	61.92	5.0	62.948	64.08	61.58	3.5	58.353	59.39	4.835	4.921	0.321	0.229
31.07.23	23:00	24.00	62.66	5.0	64.472	65.65	62.28	3.5	58.717	59.78	5.990	6.100	0.399	0.285
01.08.23	23:00	24.00	62.78	5.0	63.745	64.92	62.40	3.5	57.592	58.64	6.346	6.463	0.422	0.301
02.08.23	23:00	24.00	64.25	5.0	63.992	65.22	63.91	3.5	59.085	60.21	5.127	5.225	0.351	0.253
03.08.23	23:00	24.00	62.10	5.0	64.038	65.19	61.75	3.5	58.722	59.77	5.510	5.609	0.364	0.259
04.08.23	23:00	24.00	62.04	5.0	63.014	64.15	61.68	3.5	58.037	59.07	5.193	5.287	0.345	0.246
05.08.23	23:00	24.00	62.35	5.0	63.370	64.52	62.02	3.5	58.599	59.66	5.091	5.183	0.339	0.241
06.08.23	23:00	24.00	62.48	5.0	62.148	63.28	62.10	3.5	57.543	58.58	4.793	4.880	0.323	0.232
07.08.23	23:00	24.00	62.46	5.0	64.489	65.66	62.08	3.5	58.609	59.67	6.112	6.223	0.406	0.289
08.08.23	23:00	24.00	62.20	5.0	66.226	67.42	61.85	3.5	60.906	62.00	5.579	5.680	0.370	0.263
09.08.23	23:00	24.00	62.36	5.0	63.854	65.01	61.97	3.5	58.524	59.58	5.560	5.660	0.371	0.265
10.08.23	23:00	24.00	62.19	5.0	64.226	65.39	61.81	3.5	59.311	60.37	5.131	5.224	0.343	0.245
11.08.23	23:00	24.00	60.54	5.0	65.638	66.76	60.24	3.5	59.895	60.92	5.987	6.090	0.383	0.268
12.08.23	23:00	24.00	59.91	5.0	63.942	65.02	59.59	3.5	59.112	60.10	5.122	5.208	0.328	0.230
13.08.23	23:00	24.00	60.40	5.0	64.500	65.60	60.05	3.5	58.979	59.98	5.814	5.914	0.373	0.262
14.08.23	23:00	24.00	60.51	5.0	76.395	77.71	60.19	3.5	70.059	71.25	6.633	6.747	0.426	0.299
15.08.23	23:00	24.00	61.83	5.0	76.466	77.83	61.54	3.5	70.984	72.25	5.829	5.933	0.383	0.272
16.08.23	23:00	24.00	62.09	5.0	70.089	71.35	61.79	3.5	64.303	65.45	6.123	6.233	0.402	0.285
17.08.23	23:00	24.00	60.06	5.0	65.121	66.22	59.72	3.5	59.420	60.42	5.898	5.997	0.376	0.264
18.08.23	23:00	24.00	61.07	5.0	64.357	65.48	60.64	3.5	58.268	59.28	6.350	6.461	0.414	0.293
19.08.23	23:00	24.00	60.08	5.0	62.312	63.37	59.68	3.5	57.140	58.10	5.372	5.463	0.348	0.245
20.08.23	23:00	24.00	59.54	5.0	62.972	64.02	59.11	3.5	56.385	57.31	6.948	7.064	0.439	0.307
21.08.23	23:00	24.00	59.48	5.0	63.896	64.96	59.12	3.5	56.983	57.92	7.102	7.220	0.445	0.309
22.08.23	23:00	24.00	60.32	5.0	61.776	62.83	59.93	3.5	56.271	57.22	5.724	5.822	0.369	0.259
ИТОГО		744.00	61.56	5.0	2004.38	2039.88	61.20	3.5	1833.80	1866.04	178.042	181.191	11.666	8.266
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 19.1°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт.=+ 19.1°C

Дата: 22 Август 2023

Представитель потребителя: _____ /С. В. Пономарев/

