

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/23г.-22/08/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 5**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 19,1 Град С

Заводской номер 2137 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.23	0,440	7,015	0,000	7,015	7,144	0,000	60,61	42,40	18,21	5,00	3,50	24:00	7,14	0,306
24.07.23	0,432	6,814	0,000	6,814	6,942	0,000	61,22	42,92	18,30	5,00	3,50	24:00	6,94	0,302
25.07.23	0,430	6,650	0,000	6,650	6,780	0,000	62,60	43,39	19,21	5,00	3,50	24:00	6,78	0,303
26.07.23	0,422	6,625	0,000	6,625	6,751	0,000	61,77	44,09	17,68	5,00	3,50	24:00	6,75	0,296
27.07.23	0,449	6,930	0,000	6,930	7,067	0,000	62,70	43,00	19,70	5,00	3,50	24:00	7,07	0,317
28.07.23	0,422	6,550	0,000	6,550	6,677	0,000	63,41	43,73	19,68	5,00	3,50	24:00	6,68	0,297
29.07.23	0,439	6,927	0,000	6,927	7,057	0,000	62,30	42,16	20,14	5,00	3,50	24:00	7,06	0,307
30.07.23	0,467	7,287	0,000	7,287	7,427	0,000	62,12	42,01	20,11	5,00	3,50	24:00	7,43	0,328
31.07.23	0,464	7,167	0,000	7,167	7,307	0,000	62,46	42,74	19,72	5,00	3,50	24:00	7,31	0,327
01.08.23	0,496	7,656	0,000	7,656	7,806	0,000	62,50	42,26	20,24	5,00	3,50	24:00	7,81	0,350
02.08.23	0,466	7,299	0,000	7,299	7,439	0,000	61,70	43,20	18,50	5,00	3,50	24:00	7,44	0,327
03.08.23	0,456	7,176	0,000	7,176	7,311	0,000	62,35	43,14	19,21	5,00	3,50	24:00	7,31	0,319
04.08.23	0,498	7,848	0,000	7,848	7,996	0,000	62,70	42,00	20,70	5,00	3,50	24:00	8,00	0,348
05.08.23	0,422	6,697	0,000	6,697	6,821	0,000	62,11	41,49	20,62	5,00	3,50	24:00	6,82	0,294
06.08.23	0,506	8,028	0,000	8,028	8,177	0,000	61,82	41,30	20,52	5,00	3,50	24:00	8,18	0,353
07.08.23	0,500	7,940	0,000	7,940	8,087	0,000	61,65	41,08	20,57	5,00	3,50	24:00	8,09	0,348
08.08.23	0,518	8,260	0,000	8,260	8,412	0,000	61,22	40,65	20,57	5,00	3,50	24:00	8,41	0,360
09.08.23	0,456	7,272	0,000	7,272	7,406	0,000	61,37	41,18	20,19	5,00	3,50	24:00	7,41	0,317
10.08.23	0,490	7,734	0,000	7,734	7,879	0,000	61,59	41,16	20,43	5,00	3,50	24:00	7,88	0,342
11.08.23	0,423	6,813	0,000	6,813	6,936	0,000	60,56	40,34	20,22	5,00	3,50	24:00	6,94	0,293
12.08.23	0,489	7,838	0,000	7,838	7,981	0,000	60,88	40,98	19,90	5,00	3,50	24:00	7,98	0,340
13.08.23	0,475	7,677	0,000	7,677	7,815	0,000	60,82	39,90	20,92	5,00	3,50	24:00	7,81	0,328
14.08.23	0,518	8,232	0,000	8,232	8,384	0,000	61,47	40,22	21,25	5,00	3,50	24:00	8,38	0,361
15.08.23	0,468	7,434	0,000	7,434	7,572	0,000	61,55	40,49	21,06	5,00	3,50	24:00	7,57	0,326
16.08.23	0,492	7,842	0,000	7,842	7,986	0,000	60,54	39,84	20,70	5,00	3,50	24:00	7,99	0,342
17.08.23	0,483	7,760	0,000	7,760	7,901	0,000	60,70	39,76	20,94	5,00	3,50	24:00	7,90	0,334
18.08.23	0,509	8,074	0,000	8,074	8,224	0,000	61,41	39,80	21,61	5,00	3,50	24:00	8,22	0,355
19.08.23	0,477	7,677	0,000	7,677	7,816	0,000	61,05	40,12	20,93	5,00	3,50	24:00	7,82	0,330
20.08.23	0,476	7,642	0,000	7,642	7,781	0,000	60,43	39,15	21,28	5,00	3,50	24:00	7,78	0,330
21.08.23	0,479	7,704	0,000	7,704	7,843	0,000	60,67	39,31	21,36	5,00	3,50	24:00	7,84	0,331
22.08.23	0,488	7,779	0,000	7,779	7,922	0,000	60,96	39,70	21,26	5,00	3,50	24:00	7,92	0,339
Итого:	14,550	230,348	0,000	230,348	234,647	0,000	61,59	41,40	20,18	5,00	3,50	744:00	234,65	10,150

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.08.23



/ Пономарёв С. В. /