

**Месячный отчет за Август 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ**

Начало отчетного периода: 23.07.23
Конец отчетного периода: 22.08.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.53
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=63239
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	l2	P2	M2	V2					
23.07.23 23:00	24.00	58.80	5.0	7.782	7.91	34.81	3.5	0.000	0.00	7.782	7.908	0.458	0.309	
24.07.23 23:00	24.00	59.43	5.0	8.480	8.62	34.87	3.5	0.000	0.00	8.480	8.621	0.504	0.342	
25.07.23 23:00	24.00	59.67	5.0	8.493	8.64	35.19	3.5	0.000	0.00	8.493	8.635	0.507	0.345	
26.07.23 23:00	24.00	61.34	5.0	9.213	9.38	35.67	3.5	0.000	0.00	9.213	9.375	0.565	0.389	
27.07.23 23:00	24.00	59.62	5.0	7.169	7.29	35.62	3.5	0.000	0.00	7.169	7.289	0.428	0.291	
28.07.23 23:00	24.00	60.94	5.0	7.822	7.96	35.72	3.5	0.000	0.00	7.822	7.958	0.477	0.328	
29.07.23 23:00	24.00	59.54	5.0	8.050	8.18	35.20	3.5	0.000	0.00	8.050	8.184	0.479	0.326	
30.07.23 23:00	24.00	59.57	5.0	7.913	8.05	35.44	3.5	0.000	0.00	7.913	8.045	0.472	0.320	
31.07.23 23:00	24.00	60.00	5.0	7.534	7.66	35.81	3.5	0.000	0.00	7.534	7.661	0.452	0.308	
01.08.23 23:00	24.00	60.62	5.0	7.951	8.09	35.47	3.5	0.002	0.00	7.949	8.086	0.482	0.330	
02.08.23 23:00	24.00	61.71	5.0	8.283	8.43	36.55	3.5	0.000	0.00	8.283	8.430	0.511	0.353	
03.08.23 23:00	24.00	60.27	5.0	8.125	8.26	36.39	3.5	0.000	0.00	8.125	8.263	0.490	0.335	
04.08.23 23:00	24.00	60.31	5.0	8.760	8.91	36.26	3.5	0.000	0.00	8.760	8.909	0.529	0.361	
05.08.23 23:00	24.00	60.56	5.0	7.965	8.10	36.04	3.5	0.000	0.00	7.965	8.102	0.483	0.330	
06.08.23 23:00	24.00	60.17	5.0	7.311	7.44	35.79	3.5	0.002	0.00	7.309	7.433	0.440	0.300	
07.08.23 23:00	24.00	60.36	5.0	8.642	8.79	35.78	3.5	0.000	0.00	8.642	8.789	0.522	0.357	
08.08.23 23:00	24.00	60.31	5.0	8.918	9.07	34.92	3.5	0.003	0.00	8.915	9.067	0.538	0.368	
09.08.23 23:00	24.00	60.66	5.0	9.646	9.81	35.39	3.5	0.005	0.01	9.641	9.807	0.585	0.401	
10.08.23 23:00	24.00	60.09	5.0	8.363	8.51	35.44	3.5	0.005	0.01	8.359	8.501	0.503	0.343	
11.08.23 23:00	24.00	59.07	5.0	7.486	7.61	35.43	3.5	0.000	0.00	7.486	7.609	0.442	0.299	
12.08.23 23:00	24.00	58.66	5.0	8.362	8.50	34.82	3.5	0.000	0.00	8.362	8.497	0.491	0.331	
13.08.23 23:00	24.00	58.19	5.0	7.079	7.19	34.48	3.5	0.000	0.00	7.079	7.192	0.412	0.277	
14.08.23 23:00	24.00	58.92	5.0	8.904	9.05	34.21	3.5	0.000	0.00	8.904	9.049	0.525	0.355	
15.08.23 23:00	24.00	59.69	5.0	8.608	8.75	33.34	3.5	0.002	0.00	8.606	8.750	0.514	0.350	
16.08.23 23:00	24.00	60.02	5.0	9.504	9.66	34.15	3.5	0.000	0.00	9.504	9.664	0.571	0.389	
17.08.23 23:00	24.00	58.58	5.0	7.886	8.01	33.80	3.5	0.000	0.00	7.886	8.013	0.462	0.312	
18.08.23 23:00	24.00	59.48	5.0	9.491	9.65	33.98	3.5	0.000	0.00	9.491	9.649	0.565	0.383	
19.08.23 23:00	24.00	58.07	5.0	8.311	8.44	33.37	3.5	0.000	0.00	8.311	8.443	0.483	0.324	
20.08.23 23:00	24.00	58.54	5.0	9.368	9.52	33.14	3.5	0.008	0.01	9.360	9.511	0.548	0.370	
21.08.23 23:00	24.00	58.17	5.0	9.063	9.21	33.81	3.5	0.000	0.00	9.063	9.207	0.527	0.354	
22.08.23 23:00	24.00	58.26	5.0	5.255	5.34	33.42	3.5	0.007	0.01	5.248	5.332	0.306	0.206	
ИТОГО		744.00	59.66	5.0	255.74	260.01	34.98	3.5	0.03	0.03	255.705	259.979	15.271	10.387
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб= + 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт= + 19.1°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт= + 19.1°C

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ за отчетный период:

259.979м3

Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период (Qрасчет):

10.387Гкал

Дата: 22 Август 2023

Представитель потребителя:

/С. В. Пономарев/

