

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/23г.-22/08/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 55**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 19,1 Град С

Заводской номер 2710 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.23	0,500	8,571	0,000	8,571	8,708	0,000	56,66	25,17	31,49	5,50	3,50	24:00	8,71	0,336
24.07.23	0,395	6,724	0,000	6,724	6,833	0,000	55,99	25,06	30,93	5,50	3,50	24:00	6,83	0,267
25.07.23	0,422	7,133	0,000	7,133	7,250	0,000	56,52	25,40	31,12	5,50	3,50	24:00	7,25	0,285
26.07.23	0,469	7,732	0,000	7,732	7,866	0,000	58,16	25,79	32,37	5,50	3,50	24:00	7,87	0,322
27.07.23	0,389	6,516	0,000	6,516	6,625	0,000	56,65	25,91	30,74	5,50	3,50	24:00	6,62	0,264
28.07.23	0,410	6,752	0,000	6,752	6,869	0,000	58,43	26,13	32,30	5,50	3,50	24:00	6,87	0,281
29.07.23	0,398	6,740	0,000	6,740	6,851	0,000	56,55	25,71	30,84	5,50	3,50	24:00	6,85	0,269
30.07.23	0,426	7,137	0,000	7,137	7,256	0,000	56,99	25,80	31,19	5,50	3,50	24:00	7,26	0,289
31.07.23	0,403	6,696	0,000	6,696	6,810	0,000	57,51	26,17	31,34	5,50	3,50	24:00	6,81	0,275
01.08.23	0,408	6,777	0,000	6,777	6,893	0,000	57,03	26,28	30,75	5,50	3,50	24:00	6,89	0,279
02.08.23	0,411	6,704	0,000	6,704	6,822	0,000	59,17	26,60	32,57	5,50	3,50	24:00	6,82	0,283
03.08.23	0,365	6,080	0,000	6,080	6,183	0,000	56,59	26,42	30,17	5,50	3,50	24:00	6,18	0,248
04.08.23	0,392	6,550	0,000	6,550	6,660	0,000	57,36	26,16	31,20	5,50	3,50	24:00	6,66	0,267
05.08.23	0,400	6,638	0,000	6,638	6,751	0,000	58,02	26,08	31,94	5,50	3,50	24:00	6,75	0,273
06.08.23	0,401	6,653	0,000	6,653	6,766	0,000	57,04	25,69	31,35	5,50	3,50	23:42	6,77	0,274
07.08.23	0,434	7,264	0,000	7,264	7,386	0,000	57,79	25,49	32,30	5,50	3,50	24:00	7,39	0,295
08.08.23	0,438	7,284	0,000	7,284	7,407	0,000	57,84	25,46	32,38	5,50	3,50	24:00	7,41	0,299
09.08.23	0,379	6,326	0,000	6,326	6,432	0,000	57,92	25,54	32,38	5,50	3,50	24:00	6,43	0,258
10.08.23	0,408	6,828	0,000	6,828	6,943	0,000	56,37	25,20	31,17	5,50	3,50	24:00	6,94	0,278
11.08.23	0,401	6,832	0,000	6,832	6,943	0,000	56,64	25,22	31,42	5,50	3,50	24:00	6,94	0,271
12.08.23	0,405	6,966	0,000	6,966	7,077	0,000	56,29	24,46	31,83	5,50	3,50	24:00	7,08	0,272
13.08.23	0,468	7,968	0,000	7,968	8,097	0,000	55,67	23,59	32,08	5,50	3,50	24:00	8,10	0,316
14.08.23	0,416	7,090	0,000	7,090	7,205	0,000	55,46	22,46	33,00	5,50	3,50	24:00	7,20	0,280
15.08.23	0,461	7,761	0,000	7,761	7,890	0,000	56,31	21,98	34,33	5,50	3,50	24:00	7,89	0,313
16.08.23	0,430	7,227	0,000	7,227	7,347	0,000	55,50	22,19	33,31	5,50	3,50	24:00	7,35	0,292
17.08.23	0,388	6,742	0,000	6,742	6,847	0,000	56,04	22,54	33,50	5,50	3,50	24:00	6,85	0,260
18.08.23	0,445	7,542	0,000	7,542	7,665	0,000	56,37	23,02	33,35	5,50	3,50	24:00	7,66	0,301
19.08.23	0,367	6,383	0,000	6,383	6,482	0,000	54,42	22,74	31,68	5,50	3,50	24:00	6,48	0,245
20.08.23	0,529	9,021	0,000	9,021	9,167	0,000	55,37	23,17	32,20	5,50	3,50	24:00	9,17	0,357
21.08.23	0,470	8,167	0,000	8,167	8,294	0,000	55,79	23,86	31,93	5,50	3,50	24:00	8,29	0,314
22.08.23	0,447	7,666	0,000	7,666	7,789	0,000	55,00	24,04	30,96	5,50	3,50	23:30	7,79	0,301
Итого:	13,075	220,470	0,000	220,470	224,114	0,000	56,69	24,82	31,87	5,50	3,50	743:12	224,11	8,864

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.08.23

