

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/23г.-22/08/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 65**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 19,1 Град С

Заводской номер 2709 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.23	0,408	40,989	34,356	6,633	41,663	34,917	59,06	58,64	0,42	5,50	3,40	23:10	6,74	0,281
24.07.23	0,418	42,547	36,043	6,505	43,288	36,663	60,98	60,52	0,46	5,50	3,40	24:00	6,62	0,294
25.07.23	0,407	41,842	35,731	6,111	42,618	36,386	63,07	62,57	0,50	5,50	3,40	24:00	6,22	0,290
26.07.23	0,410	41,945	35,878	6,067	42,750	36,559	64,21	63,70	0,51	5,50	3,40	24:00	6,18	0,294
27.07.23	0,378	40,945	35,303	5,641	41,687	35,933	62,15	61,64	0,51	5,50	3,40	24:00	5,74	0,270
28.07.23	0,386	41,891	35,988	5,903	42,654	36,638	62,52	62,04	0,48	5,50	3,40	24:00	6,01	0,273
29.07.23	0,349	40,982	35,553	5,430	41,688	36,158	60,63	60,16	0,47	5,50	3,40	23:50	5,52	0,246
30.07.23	0,483	43,772	36,306	7,466	44,554	36,947	61,81	61,35	0,46	5,50	3,40	24:00	7,60	0,340
31.07.23	0,429	43,099	36,679	6,420	43,905	37,357	63,33	62,85	0,48	5,50	3,40	24:00	6,54	0,306
01.08.23	0,443	42,777	36,178	6,599	43,586	36,854	63,68	63,18	0,50	5,50	3,40	24:00	6,72	0,317
02.08.23	0,417	43,040	36,867	6,173	43,871	37,573	64,48	63,99	0,49	5,50	3,40	24:00	6,29	0,299
03.08.23	0,384	41,992	36,119	5,874	42,751	36,765	62,23	61,77	0,46	5,50	3,40	23:40	5,98	0,272
04.08.23	0,433	42,644	36,036	6,608	43,424	36,689	62,57	62,10	0,47	5,50	3,40	23:50	6,73	0,307
05.08.23	0,384	41,788	35,901	5,887	42,543	36,544	62,14	61,70	0,44	5,50	3,40	23:30	5,99	0,272
06.08.23	0,376	42,100	36,430	5,670	42,870	37,089	62,61	62,13	0,48	5,50	3,40	23:59	5,77	0,268
07.08.23	0,410	42,891	36,692	6,199	43,678	37,358	62,71	62,23	0,48	5,50	3,40	24:00	6,31	0,291
08.08.23	0,435	44,649	38,029	6,620	45,465	38,717	62,58	62,12	0,46	5,50	3,40	24:00	6,74	0,308
09.08.23	0,459	43,581	36,639	6,942	44,389	37,311	63,05	62,56	0,49	5,50	3,40	24:00	7,07	0,326
10.08.23	0,395	43,010	37,034	5,977	43,798	37,705	62,68	62,21	0,47	5,50	3,40	24:00	6,09	0,281
11.08.23	0,399	41,409	35,032	6,377	42,106	35,617	59,67	59,27	0,40	5,50	3,40	22:30	6,48	0,277
12.08.23	0,379	42,287	36,258	6,028	42,999	36,864	59,95	59,51	0,44	5,50	3,40	23:40	6,13	0,264
13.08.23	0,450	43,462	36,342	7,120	44,206	36,958	60,43	59,99	0,44	5,50	3,40	23:40	7,24	0,314
14.08.23	0,455	51,337	44,213	7,124	52,218	44,964	60,44	60,07	0,37	5,50	3,40	24:00	7,25	0,319
15.08.23	0,388	50,161	44,233	5,928	51,066	45,025	62,19	61,79	0,40	5,50	3,40	24:00	6,04	0,275
16.08.23	1,191	58,443	39,881	18,562	59,524	40,611	62,76	62,33	0,43	5,50	3,40	24:00	18,91	0,837
17.08.23	0,413	42,707	36,059	6,648	43,415	36,652	59,43	58,98	0,45	5,50	3,40	23:20	6,76	0,286
18.08.23	0,407	42,845	36,548	6,296	43,594	37,180	61,19	60,69	0,50	5,50	3,40	24:00	6,41	0,287
19.08.23	0,404	42,262	35,869	6,393	42,976	36,469	60,14	59,65	0,49	5,50	3,40	24:00	6,50	0,282
20.08.23	0,441	42,143	35,074	7,070	42,838	35,644	59,22	58,75	0,47	5,50	3,40	23:50	7,19	0,306
21.08.23	0,414	41,637	34,983	6,654	42,327	35,558	59,39	58,92	0,47	5,50	3,40	23:30	6,76	0,286
22.08.23	0,475	43,516	36,082	7,434	44,269	36,698	60,77	60,29	0,48	5,50	3,40	24:00	7,56	0,333
Итого:	13,618	1348,694	1138,337	210,357	1372,721	1158,404	61,68	61,22	0,46	5,50	3,40	738:28	214,11	9,601

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.08.23

