

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/23г.-22/08/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 69**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 19,1 Град С

Заводской номер 2731 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.23	0,249	4,383	0,000	4,383	4,450	0,000	55,31	32,29	23,02	5,50	3,50	24:00	4,45	0,165
24.07.23	0,235	4,136	0,000	4,136	4,199	0,000	55,69	32,20	23,49	5,50	3,50	24:00	4,20	0,156
25.07.23	0,260	4,456	0,000	4,456	4,527	0,000	56,33	32,53	23,80	5,50	3,50	24:00	4,53	0,175
26.07.23	0,244	4,158	0,000	4,158	4,225	0,000	57,12	32,92	24,20	5,50	3,50	24:00	4,23	0,165
27.07.23	0,250	4,284	0,000	4,284	4,353	0,000	56,52	32,91	23,61	5,50	3,50	24:00	4,35	0,168
28.07.23	0,242	4,134	0,000	4,134	4,200	0,000	57,16	33,33	23,83	5,50	3,50	24:00	4,20	0,163
29.07.23	0,259	4,508	0,000	4,508	4,578	0,000	56,12	32,78	23,34	5,50	3,50	24:00	4,58	0,172
30.07.23	0,274	4,714	0,000	4,714	4,789	0,000	56,33	32,66	23,67	5,50	3,50	24:00	4,79	0,183
31.07.23	0,257	4,396	0,000	4,396	4,467	0,000	57,26	33,01	24,25	5,50	3,50	24:00	4,47	0,173
01.08.23	0,221	3,828	0,000	3,828	3,888	0,000	57,01	33,30	23,71	5,50	3,50	24:00	3,89	0,147
02.08.23	0,271	4,568	0,000	4,568	4,643	0,000	57,70	33,57	24,13	5,50	3,50	24:00	4,64	0,183
03.08.23	0,230	3,954	0,000	3,954	4,017	0,000	57,07	33,66	23,41	5,50	3,50	24:00	4,02	0,155
04.08.23	0,223	3,853	0,000	3,853	3,914	0,000	57,01	33,53	23,48	5,50	3,50	24:00	3,91	0,150
05.08.23	0,224	3,872	0,000	3,872	3,933	0,000	55,83	33,05	22,78	5,50	3,50	24:00	3,93	0,151
06.08.23	0,282	4,836	0,000	4,836	4,913	0,000	56,97	32,48	24,49	5,50	3,50	23:59	4,91	0,190
07.08.23	0,261	4,517	0,000	4,517	4,588	0,000	56,87	32,31	24,56	5,50	3,50	24:00	4,59	0,175
08.08.23	0,225	3,963	0,000	3,963	4,023	0,000	55,52	32,09	23,43	5,50	3,50	24:00	4,02	0,150
09.08.23	0,265	4,589	0,000	4,589	4,661	0,000	56,44	32,11	24,33	5,50	3,50	24:00	4,66	0,178
10.08.23	0,252	4,405	0,000	4,405	4,473	0,000	55,81	32,17	23,64	5,50	3,50	24:00	4,47	0,168
11.08.23	0,299	5,223	0,000	5,223	5,304	0,000	55,96	32,02	23,94	5,50	3,50	24:00	5,30	0,199
12.08.23	0,306	5,451	0,000	5,451	5,532	0,000	56,00	31,15	24,85	5,50	3,50	24:00	5,53	0,202
13.08.23	0,276	4,932	0,000	4,932	5,005	0,000	53,45	30,16	23,29	5,50	3,50	24:00	5,00	0,182
14.08.23	0,263	4,690	0,000	4,690	4,760	0,000	53,84	29,04	24,80	5,50	3,50	24:00	4,76	0,173
15.08.23	0,271	4,861	0,000	4,861	4,933	0,000	53,90	28,83	25,07	5,50	3,50	24:00	4,93	0,178
16.08.23	0,364	6,353	0,000	6,353	6,451	0,000	56,72	29,14	27,58	5,50	3,50	24:00	6,45	0,243
17.08.23	0,315	5,607	0,000	5,607	5,691	0,000	54,60	28,71	25,89	5,50	3,50	24:00	5,69	0,208
18.08.23	0,275	4,922	0,000	4,922	4,995	0,000	54,32	28,58	25,74	5,50	3,50	24:00	4,99	0,181
19.08.23	0,255	4,698	0,000	4,698	4,764	0,000	52,70	27,96	24,74	5,50	3,50	24:00	4,76	0,165
20.08.23	0,294	5,323	0,000	5,323	5,400	0,000	52,58	28,11	24,47	5,50	3,50	24:00	5,40	0,192
21.08.23	0,287	5,251	0,000	5,251	5,326	0,000	53,66	28,42	25,24	5,50	3,50	24:00	5,33	0,187
22.08.23	0,259	4,738	0,000	4,738	4,805	0,000	53,58	28,49	25,09	5,50	3,50	24:00	4,80	0,168
Итого:	8,187	143,603	0,000	143,603	145,807	0,000	55,66	31,40	24,25	5,50	3,50	717:29	145,81	5,444

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.08.23

