

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/23г.-22/08/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 9**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 19,1 Град С

Заводской номер 00182702 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x89CC ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.23	0,525	8,55	0,00	8,55	8,69	0,00	61,33	30,70	30,63	5,00	3,50	24,00	8,69	0,362
24.07.23	0,552	8,95	0,00	8,95	9,12	0,00	61,81	30,58	31,23	5,00	3,50	24,00	9,12	0,381
25.07.23	0,467	7,43	0,00	7,43	7,56	0,00	62,65	30,57	32,08	5,00	3,50	24,00	7,56	0,325
26.07.23	0,480	7,74	0,00	7,74	7,89	0,00	62,10	30,89	31,21	5,00	3,50	24,00	7,89	0,332
27.07.23	0,506	8,05	0,00	8,05	8,20	0,00	62,79	30,23	32,56	5,00	3,50	24,00	8,20	0,352
28.07.23	0,529	8,42	0,00	8,42	8,57	0,00	62,82	30,43	32,39	5,00	3,50	24,00	8,57	0,368
29.07.23	0,534	8,60	0,00	8,60	8,76	0,00	62,16	30,88	31,28	5,00	3,50	24,00	8,76	0,370
30.07.23	0,520	8,27	0,00	8,27	8,41	0,00	62,66	30,98	31,68	5,00	3,50	24,00	8,41	0,362
31.07.23	0,521	8,28	0,00	8,28	8,44	0,00	62,83	31,00	31,83	5,00	3,50	24,00	8,44	0,363
01.08.23	0,508	8,17	0,00	8,17	8,32	0,00	62,13	30,94	31,19	5,00	3,50	24,00	8,32	0,352
02.08.23	0,496	7,95	0,00	7,95	8,10	0,00	62,42	31,19	31,23	5,00	3,50	24,00	8,10	0,344
03.08.23	0,487	7,93	0,00	7,93	8,06	0,00	61,79	31,05	30,74	5,00	3,50	24,00	8,06	0,336
04.08.23	0,483	7,86	0,00	7,86	7,98	0,00	61,42	31,07	30,35	5,00	3,50	24,00	7,98	0,333
05.08.23	0,477	7,78	0,00	7,78	7,93	0,00	61,48	31,14	30,34	5,00	3,50	24,00	7,93	0,328
06.08.23	0,478	7,77	0,00	7,77	7,92	0,00	61,35	30,88	30,47	5,00	3,50	24,00	7,92	0,330
07.08.23	0,533	8,74	0,00	8,74	8,91	0,00	61,06	30,34	30,72	5,00	3,50	24,00	8,91	0,366
08.08.23	0,574	9,37	0,00	9,37	9,54	0,00	60,93	30,12	30,81	5,00	3,50	24,00	9,54	0,395
09.08.23	0,522	8,52	0,00	8,52	8,69	0,00	61,22	30,17	31,05	5,00	3,50	24,00	8,69	0,359
10.08.23	0,501	8,20	0,00	8,20	8,34	0,00	61,20	30,38	30,82	5,00	3,50	24,00	8,34	0,344
11.08.23	0,484	8,01	0,00	8,01	8,16	0,00	60,43	30,49	29,94	5,00	3,50	24,00	8,16	0,331
12.08.23	0,571	9,34	0,00	9,34	9,51	0,00	61,16	30,24	30,92	5,00	3,50	24,00	9,51	0,393
13.08.23	0,566	9,36	0,00	9,36	9,53	0,00	60,63	29,81	30,82	5,00	3,50	24,00	9,53	0,387
14.08.23	0,533	8,78	0,00	8,78	8,94	0,00	60,98	29,31	31,67	5,00	3,50	24,00	8,94	0,365
15.08.23	0,567	9,26	0,00	9,26	9,42	0,00	61,33	29,17	32,16	5,00	3,50	24,00	9,42	0,390
16.08.23	0,557	9,13	0,00	9,13	9,31	0,00	60,90	29,07	31,83	5,00	3,50	24,00	9,31	0,383
17.08.23	0,557	9,21	0,00	9,21	9,38	0,00	60,84	29,03	31,81	5,00	3,50	24,00	9,38	0,381
18.08.23	0,593	9,68	0,00	9,68	9,85	0,00	61,24	29,01	32,23	5,00	3,50	24,00	9,85	0,408
19.08.23	0,606	9,98	0,00	9,98	10,14	0,00	60,85	28,72	32,13	5,00	3,50	24,00	10,14	0,415
20.08.23	0,541	8,90	0,00	8,90	9,06	0,00	60,86	28,87	31,99	5,00	3,50	24,00	9,06	0,371
21.08.23	0,583	9,62	0,00	9,62	9,81	0,00	60,80	28,95	31,85	5,00	3,50	24,00	9,81	0,399
22.08.23	0,540	8,90	0,00	8,90	9,06	0,00	60,97	28,84	32,13	5,00	3,50	24,00	9,06	0,370
Итого:	16,391	266,75	0,00	266,75	271,60	0,00	61,52	30,16	31,36	5,00	3,50	744,00	271,60	11,296

Mr=M1-
M2

$Q_{расч} = Q_o - (Mr \cdot (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.08.23

