

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/23г.-22/12/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 73**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 00191869 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.11.23	2,531	95,06	89,44	5,62	97,47	90,58	74,81	51,21	23,60	6,00	4,50	24,00	5,76	2,529
24.11.23	2,378	95,58	88,16	7,42	97,73	89,13	70,14	49,07	21,07	6,00	4,50	24,00	7,59	2,376
25.11.23	2,317	95,09	88,38	6,71	97,26	89,36	70,09	49,19	20,90	6,00	4,50	24,00	6,86	2,315
26.11.23	2,414	96,02	88,19	7,83	98,18	89,15	69,67	48,50	21,17	6,00	4,50	24,00	8,01	2,412
27.11.23	2,270	94,62	88,23	6,39	96,70	89,19	69,21	48,49	20,72	6,00	4,50	24,00	6,53	2,268
28.11.23	2,355	94,93	87,98	6,95	97,06	88,94	69,86	48,61	21,25	6,00	4,50	24,00	7,11	2,353
29.11.23	2,285	94,62	88,27	6,35	96,71	89,23	69,41	48,52	20,89	6,00	4,50	24,00	6,49	2,283
30.11.23	2,325	95,30	89,07	6,23	97,49	90,06	70,28	49,14	21,14	6,00	4,50	24,00	6,37	2,323
01.12.23	2,314	94,42	87,98	6,44	96,56	88,94	70,00	48,85	21,15	6,00	4,50	24,00	6,59	2,312
02.12.23	2,256	93,63	87,84	5,79	95,77	88,80	69,69	48,61	21,08	6,00	4,50	24,00	5,92	2,254
03.12.23	2,295	94,39	88,04	6,35	96,52	89,00	69,85	48,83	21,02	6,00	4,50	24,00	6,49	2,293
04.12.23	2,361	93,59	87,23	6,36	95,75	88,22	70,91	49,01	21,90	6,00	4,50	24,00	6,51	2,359
05.12.23	2,486	93,24	87,71	5,53	95,55	88,69	73,82	50,16	23,66	6,00	4,50	24,00	5,67	2,484
06.12.23	2,722	94,96	89,41	5,55	97,60	90,61	78,68	53,18	25,50	6,00	4,50	24,00	5,70	2,720
07.12.23	3,083	92,57	88,26	4,31	95,64	89,55	86,53	55,88	30,65	6,00	4,50	24,00	4,45	3,082
08.12.23	3,179	81,76	77,67	4,09	84,74	78,81	91,16	55,13	36,03	6,00	4,50	24,00	4,24	3,178
09.12.23	3,493	89,72	85,11	4,61	93,03	86,34	92,16	56,18	35,98	6,00	4,50	24,00	4,78	3,492
10.12.23	3,625	91,16	86,44	4,72	94,63	87,69	93,02	56,23	36,79	6,00	4,50	24,00	4,90	3,624
11.12.23	3,659	90,45	85,58	4,87	93,85	86,81	93,00	55,62	37,38	6,00	4,50	24,00	5,05	3,658
12.12.23	3,739	89,86	84,52	5,34	93,25	85,72	92,99	54,69	38,30	6,00	4,50	24,00	5,54	3,737
13.12.23	3,755	88,99	83,71	5,28	92,35	84,87	92,79	53,86	38,93	6,00	4,50	24,00	5,48	3,753
14.12.23	3,803	89,10	83,67	5,43	92,48	84,83	93,03	53,72	39,31	6,00	4,50	24,00	5,64	3,801
15.12.23	3,750	88,28	82,88	5,40	91,63	84,07	93,25	54,14	39,11	6,00	4,50	24,00	5,60	3,748
16.12.23	3,728	88,64	83,49	5,15	91,98	84,69	93,19	54,39	38,80	6,00	4,50	24,00	5,34	3,726
17.12.23	3,701	88,64	83,41	5,23	92,01	84,61	93,38	54,97	38,41	6,00	4,50	24,00	5,43	3,699
18.12.23	3,665	88,31	83,65	4,66	91,70	84,85	93,54	55,01	38,53	6,00	4,50	24,00	4,84	3,664
19.12.23	3,643	88,75	84,09	4,66	92,14	85,29	93,53	55,46	38,07	6,00	4,50	24,00	4,84	3,642
20.12.23	3,340	90,80	84,95	5,85	93,95	86,20	88,98	55,86	33,12	6,00	4,50	24,00	6,05	3,338
21.12.23	3,082	94,90	88,09	6,81	97,70	89,27	81,38	52,70	28,68	6,00	4,50	24,00	7,01	3,080
22.12.23	2,673	93,73	86,87	6,86	96,13	87,86	74,74	49,89	24,85	6,00	4,50	24,00	7,04	2,671
Итого:	89,227	2761,11	2588,32	172,79	2843,56	2621,36	81,44	52,17	29,27	6,00	4,50	720,00	177,83	89,175

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.12.23



/ Пономарёв С. В. /