

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/23г.-22/12/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 61**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 00192154 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.11.23	1,600	86,70	83,35	3,35	88,89	84,68	73,93	57,71	16,22	5,50	4,00	24,00	3,43	1,599
24.11.23	1,415	83,66	80,51	3,15	85,57	81,71	69,26	54,43	14,83	5,50	4,00	24,00	3,22	1,414
25.11.23	1,462	84,09	80,07	4,02	85,96	81,20	69,10	54,31	14,79	5,50	4,00	24,00	4,11	1,461
26.11.23	1,457	83,88	79,67	4,21	85,74	80,80	68,83	54,20	14,63	5,50	4,00	24,00	4,30	1,456
27.11.23	1,415	84,18	80,35	3,83	85,99	81,51	68,34	54,01	14,33	5,50	4,00	24,00	3,91	1,414
28.11.23	1,468	85,39	81,25	4,14	87,31	82,43	68,81	54,26	14,55	5,50	4,00	24,00	4,23	1,467
29.11.23	1,430	85,20	81,36	3,84	87,06	82,54	68,45	54,14	14,31	5,50	4,00	24,00	3,92	1,429
30.11.23	1,343	81,11	78,01	3,10	82,93	79,15	69,44	54,99	14,45	5,50	4,00	24,00	3,17	1,342
01.12.23	1,361	82,29	78,88	3,41	84,11	80,02	69,11	54,84	14,27	5,50	4,00	24,00	3,49	1,360
02.12.23	1,452	87,55	83,63	3,92	89,47	84,83	68,58	54,45	14,13	5,50	4,00	24,00	4,01	1,451
03.12.23	1,451	87,46	83,50	3,96	89,38	84,70	68,74	54,65	14,09	5,50	4,00	24,00	4,05	1,450
04.12.23	1,509	84,45	80,27	4,18	86,33	81,39	69,61	54,46	15,15	5,50	4,00	24,00	4,27	1,508
05.12.23	1,524	82,77	79,74	3,03	84,71	80,94	72,54	56,21	16,33	5,50	4,00	24,00	3,10	1,523
06.12.23	1,733	85,15	81,23	3,92	87,43	82,63	77,07	59,51	17,56	5,50	4,00	24,00	4,02	1,732
07.12.23	1,974	83,76	80,46	3,30	86,45	81,96	84,91	63,91	21,00	5,50	4,00	24,00	3,41	1,973
08.12.23	1,930	72,74	70,12	2,62	75,33	71,50	89,49	65,39	24,10	5,50	4,00	24,00	2,71	1,929
09.12.23	2,169	80,97	78,04	2,93	83,90	79,64	90,54	66,23	24,31	5,50	4,00	24,00	3,04	2,168
10.12.23	2,306	82,54	78,77	3,77	85,54	80,43	91,39	66,57	24,82	5,50	4,00	24,00	3,91	2,305
11.12.23	2,276	82,13	78,98	3,15	85,18	80,62	91,42	66,34	25,08	5,50	4,00	24,00	3,27	2,275
12.12.23	2,293	80,90	77,69	3,21	83,82	79,21	91,30	65,64	25,66	5,50	4,00	24,00	3,33	2,292
13.12.23	2,277	79,49	76,58	2,91	82,40	78,08	91,16	64,97	26,19	5,50	4,00	24,00	3,02	2,276
14.12.23	2,300	79,25	76,29	2,96	82,14	77,76	91,39	64,87	26,52	5,50	4,00	24,00	3,07	2,299
15.12.23	2,278	78,68	75,81	2,87	81,56	77,28	91,65	65,16	26,49	5,50	4,00	24,00	2,98	2,277
16.12.23	2,285	78,98	75,86	3,12	81,88	77,30	91,59	65,31	26,28	5,50	4,00	24,00	3,23	2,284
17.12.23	2,323	79,29	75,60	3,69	82,18	77,10	91,76	65,61	26,15	5,50	4,00	24,00	3,82	2,322
18.12.23	2,253	78,68	75,88	2,80	81,56	77,36	91,85	65,63	26,22	5,50	4,00	24,00	2,90	2,252
19.12.23	2,289	80,23	77,03	3,20	83,19	78,60	91,96	66,18	25,78	5,50	4,00	24,00	3,32	2,288
20.12.23	2,138	81,00	77,45	3,55	83,77	78,95	87,95	64,45	23,50	5,50	4,00	24,00	3,67	2,137
21.12.23	1,826	81,20	77,91	3,29	83,53	79,22	80,33	60,31	20,02	5,50	4,00	24,00	3,38	1,825
22.12.23	1,651	80,87	76,77	4,10	82,84	77,97	73,73	56,18	17,55	5,50	4,00	24,00	4,20	1,650
Итого:	55,188	2464,59	2361,06	103,53	2536,15	2401,51	80,14	60,16	19,98	5,50	4,00	720,00	106,50	55,157

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.12.23



/ Пономарёв С. В. /