

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/23г.-22/12/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, $t_{ф}$ = 0,3 Град С

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qr, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
23.11.23	1,257	0,191	49,09	46,17	2,75	50,25	46,65	2,78	71,92	49,14	22,78	6,50	4,00	24,00	1,256
24.11.23	1,136	0,189	49,24	46,25	2,74	50,22	46,73	2,79	67,45	47,08	20,37	6,50	4,00	24,00	1,135
25.11.23	1,151	0,219	48,99	45,68	3,09	49,96	46,16	3,13	67,07	46,51	20,56	6,50	4,00	24,00	1,150
26.11.23	1,163	0,224	49,15	45,75	3,22	50,13	46,23	3,25	67,07	46,49	20,58	6,50	4,00	24,00	1,162
27.11.23	1,102	0,178	48,41	45,72	2,54	49,37	46,20	2,55	66,69	46,41	20,28	6,50	4,00	24,00	1,101
28.11.23	1,111	0,181	48,17	45,40	2,61	49,13	45,88	2,63	66,99	46,53	20,46	6,50	4,00	24,00	1,110
29.11.23	1,112	0,185	48,39	45,59	2,65	49,37	46,07	2,68	66,82	46,39	20,43	6,50	4,00	24,00	1,111
30.11.23	1,110	0,176	48,18	45,51	2,54	49,14	45,99	2,55	66,88	46,31	20,57	6,50	4,00	24,00	1,109
01.12.23	1,118	0,193	48,23	45,32	2,77	49,20	45,80	2,79	66,91	46,40	20,51	6,50	4,00	24,00	1,117
02.12.23	1,150	0,231	48,38	44,92	3,32	49,35	45,40	3,34	66,89	46,31	20,58	6,50	4,00	24,00	1,149
03.12.23	1,116	0,207	48,04	44,94	2,98	49,00	45,42	3,01	66,96	46,60	20,36	6,50	4,00	24,00	1,115
04.12.23	1,125	0,179	47,37	44,65	2,58	48,33	45,13	2,60	67,73	46,55	21,18	6,50	4,00	24,00	1,124
05.12.23	1,225	0,193	47,65	44,85	2,75	48,74	45,33	2,76	70,60	47,69	22,91	6,50	4,00	24,00	1,224
06.12.23	1,320	0,182	47,96	45,33	2,61	49,14	45,81	2,63	74,50	49,76	24,74	6,50	4,00	24,00	1,319
07.12.23	1,558	0,183	47,39	44,84	2,62	48,83	45,37	2,63	82,28	52,35	29,93	6,50	4,00	24,00	1,557
08.12.23	1,666	0,182	46,21	43,72	2,60	47,73	44,34	2,61	86,44	53,42	33,02	6,50	4,00	24,00	1,665
09.12.23	1,714	0,161	47,10	44,95	2,29	48,72	45,60	2,31	87,37	53,64	33,73	6,50	4,00	24,00	1,713
10.12.23	1,776	0,176	47,81	45,34	2,53	49,46	46,04	2,55	87,72	53,52	34,20	6,50	4,00	24,00	1,775
11.12.23	1,775	0,170	47,46	45,22	2,41	49,10	45,76	2,42	87,17	52,48	34,69	6,50	4,00	24,00	1,774
12.12.23	1,827	0,191	47,05	44,44	2,73	48,65	44,92	2,75	87,44	51,65	35,79	6,50	4,00	24,00	1,826
13.12.23	1,817	0,178	47,18	44,70	2,55	48,77	45,21	2,56	86,75	51,05	35,70	6,50	4,00	24,00	1,816
14.12.23	1,858	0,182	47,46	44,90	2,62	49,09	45,38	2,64	87,41	51,11	36,30	6,50	4,00	24,00	1,857
15.12.23	1,847	0,179	47,47	44,98	2,57	49,12	45,46	2,59	87,70	51,63	36,07	6,50	4,00	24,00	1,846
16.12.23	1,930	0,239	48,71	45,34	3,47	50,38	45,83	3,51	87,80	51,97	35,83	6,50	4,00	24,00	1,929
17.12.23	1,874	0,211	48,19	45,31	3,05	49,87	45,91	3,08	88,20	52,69	35,51	6,50	4,00	24,00	1,873
18.12.23	1,825	0,179	47,93	45,46	2,60	49,60	46,06	2,63	87,75	52,59	35,16	6,50	4,00	24,00	1,824
19.12.23	1,807	0,173	48,06	45,66	2,45	49,72	46,34	2,47	88,15	53,30	34,85	6,50	4,00	24,00	1,806
20.12.23	1,648	0,160	48,23	46,03	2,27	49,73	46,64	2,29	84,34	52,65	31,69	6,50	4,00	24,00	1,647
21.12.23	1,467	0,183	48,54	46,00	2,61	49,86	46,49	2,62	77,64	50,19	27,45	6,50	4,00	24,00	1,466
22.12.23	1,277	0,190	47,77	45,02	2,72	48,92	45,50	2,75	71,55	47,53	24,02	6,50	4,00	24,00	1,276
Итого:	43,862	5,665	1439,81	1357,99	81,24	1478,88	1373,65	81,90	77,34	49,66	27,68	6,50	4,00	720,00	43,838

$M_r = M_3$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.12.23



/ Пономарёв С. В. /