

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/23г.-22/12/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**
Объект: МКД
Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 3**
Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"
Тепловычислитель: ТМК-Н20
Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С
Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С
Заводской номер 2697 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.11.23	3,270	119,049	114,074	4,975	122,034	115,373	74,25	48,80	25,45	5,50	3,50	24:00	5,10	3,269
24.11.23	2,877	119,317	114,727	4,590	121,937	115,937	69,15	46,83	22,32	5,50	3,50	24:00	4,69	2,876
25.11.23	2,822	119,279	114,082	5,197	121,818	115,261	68,00	46,34	21,66	5,50	3,50	24:00	5,31	2,821
26.11.23	2,921	120,148	114,219	5,929	122,740	115,405	68,47	46,47	22,00	5,50	3,50	24:00	6,06	2,919
27.11.23	2,798	118,774	114,646	4,128	121,347	115,849	68,65	46,72	21,93	5,50	3,50	24:00	4,22	2,797
28.11.23	2,927	118,783	113,635	5,148	121,384	114,814	69,06	46,44	22,62	5,50	3,50	24:00	5,26	2,925
29.11.23	2,954	119,246	113,891	5,355	121,853	115,066	68,97	46,30	22,67	5,50	3,50	24:00	5,47	2,953
30.11.23	2,911	119,383	114,189	5,195	121,969	115,365	68,63	46,27	22,36	5,50	3,50	24:00	5,31	2,909
01.12.23	2,826	119,131	114,786	4,345	121,696	115,975	68,41	46,39	22,02	5,50	3,50	24:00	4,44	2,825
02.12.23	2,899	119,962	114,670	5,292	122,561	115,865	68,64	46,55	22,09	5,50	3,50	24:00	5,41	2,897
03.12.23	2,936	121,296	114,732	6,565	123,908	115,937	68,40	46,75	21,65	5,50	3,50	24:00	6,71	2,934
04.12.23	2,947	117,618	112,944	4,674	120,266	114,140	70,12	46,93	23,19	5,50	3,50	24:00	4,78	2,946
05.12.23	3,183	117,921	113,369	4,552	120,788	114,614	72,98	47,86	25,12	5,50	3,50	24:00	4,66	3,181
06.12.23	3,495	119,621	115,066	4,555	122,947	116,510	78,52	51,31	27,21	5,50	3,50	24:00	4,68	3,493
07.12.23	3,979	117,212	113,561	3,651	121,057	115,122	85,91	53,71	32,20	5,50	3,50	24:00	3,77	3,978
08.12.23	4,331	121,340	118,311	3,029	125,664	120,053	89,97	55,68	34,29	5,50	3,50	24:00	3,14	4,330
09.12.23	4,642	124,708	121,744	2,964	129,331	123,562	91,91	56,11	35,80	5,50	3,50	24:00	3,07	4,641
10.12.23	4,745	126,236	122,066	4,170	130,892	123,884	91,71	56,02	35,69	5,50	3,50	24:00	4,32	4,744
11.12.23	4,686	125,119	121,237	3,882	129,665	122,997	90,95	55,26	35,69	5,50	3,50	24:00	4,02	4,685
12.12.23	4,719	124,164	120,905	3,259	128,750	122,660	91,77	55,27	36,50	5,50	3,50	24:00	3,38	4,718
13.12.23	4,650	124,564	121,056	3,508	128,981	122,733	89,70	53,91	35,79	5,50	3,50	24:00	3,63	4,649
14.12.23	4,733	124,142	121,347	2,795	128,704	123,073	91,52	54,68	36,84	5,50	3,50	24:00	2,90	4,732
15.12.23	4,766	125,272	121,486	3,786	129,892	123,256	91,69	55,38	36,31	5,50	3,50	24:00	3,93	4,765
16.12.23	4,749	125,326	121,790	3,536	129,940	123,562	91,59	55,33	36,26	5,50	3,50	24:00	3,67	4,748
17.12.23	4,828	126,278	121,563	4,715	130,964	123,367	91,98	55,91	36,07	5,50	3,50	24:00	4,89	4,826
18.12.23	4,615	124,729	121,711	3,017	129,285	123,500	91,22	55,63	35,59	5,50	3,50	24:00	3,13	4,614
19.12.23	4,644	125,973	122,928	3,046	130,635	124,783	91,86	56,42	35,44	5,50	3,50	24:00	3,16	4,643
20.12.23	4,222	127,720	124,513	3,206	132,034	126,351	87,38	55,74	31,64	5,50	3,50	24:00	3,31	4,221
21.12.23	3,698	128,374	124,956	3,418	132,129	126,653	80,75	53,37	27,38	5,50	3,50	24:00	3,52	3,697
22.12.23	3,166	127,438	124,799	2,639	130,627	126,306	74,15	50,34	23,81	5,50	3,50	24:00	2,70	3,165
Итого:	112,939	3668,12	3543,00	125,12	3775,80	3587,98	80,21	51,29	28,92	5,50	3,50	720:00	128,63	112,902

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарев С. В. /



23.12.23