

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/23г.-22/12/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 37**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ7

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 00010682 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x25D7 ПО 1.8

Дата	t1 °C	P1 кг/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кг/см2	V2 м3	M2 т	V _{гв} м3	M _г т	dt °C	Q _о Гкал	Q _{расч} Гкал	ВНР ч
23.11.23	72,02	5	92,6	90,43	45,42	4	84,9	84,1	6,48	6,33	26,6	2,693	2,691	24
24.11.23	67,35	5	92,6	90,69	44,33	4	85	84,25	6,58	6,44	23,02	2,371	2,369	24
25.11.23	66,26	5	92,5	90,63	44,11	4	84,7	83,94	6,83	6,69	22,15	2,3	2,298	24
26.11.23	66,74	5	93	91,13	44,24	4	84,6	83,87	7,41	7,26	22,5	2,371	2,369	24
27.11.23	66,87	5	93,1	91,18	44,17	4	84,8	84,05	7,28	7,13	22,7	2,384	2,382	24
28.11.23	67,12	5	92	90,1	43,49	4	83,9	83,18	7,07	6,92	23,63	2,428	2,426	24
29.11.23	67,01	5	92	90,15	43,25	4	84,3	83,58	6,70	6,57	23,76	2,423	2,421	24
30.11.23	66,78	5	92,5	90,63	43,4	4	84,9	84,18	6,58	6,45	23,38	2,397	2,395	24
01.12.23	66,7	5	92,1	90,24	43,78	4	84,8	84,07	6,30	6,17	22,92	2,338	2,336	24
02.12.23	66,93	5	93,3	91,41	43,96	4	85,1	84,37	7,19	7,04	22,97	2,406	2,404	24
03.12.23	66,68	5	94,2	92,31	44,13	4	85,4	84,68	7,79	7,63	22,55	2,416	2,414	24
04.12.23	68,25	5	92,7	90,76	44	4	84	83,24	7,68	7,52	24,25	2,533	2,531	24
05.12.23	70,95	5	91,8	89,71	44,58	4	84,3	83,54	6,31	6,17	26,37	2,637	2,635	24
06.12.23	76,52	5	93,8	91,35	47,89	4	85,7	84,74	6,79	6,61	28,63	2,932	2,930	24
07.12.23	83,46	5	93	90,21	50,1	4	86	85,03	5,34	5,18	33,36	3,268	3,266	24
08.12.23	86,86	5	98,1	94,92	51,67	4	90,5	89,33	5,78	5,59	35,19	3,633	3,631	24
09.12.23	88,76	5	99,8	96,43	51,87	4	91,8	90,62	6,01	5,81	36,89	3,862	3,860	24
10.12.23	88,4	5	100,7	97,34	51,62	4	93	91,81	5,72	5,53	36,78	3,869	3,867	24
11.12.23	87,74	5	101,3	97,96	51,16	4	93,8	92,61	5,53	5,35	36,58	3,861	3,859	24
12.12.23	88,39	5	100,2	96,85	50,82	4	92,8	91,64	5,39	5,21	37,57	3,908	3,906	24
13.12.23	86,32	5	99,7	96,49	49,24	4	91,8	90,77	5,91	5,72	37,08	3,863	3,861	24
14.12.23	88,19	5	99,6	96,31	50,04	4	92,3	91,2	5,28	5,11	38,15	3,935	3,933	24
15.12.23	88,53	5	101,1	97,68	51,16	4	93,7	92,53	5,33	5,15	37,37	3,918	3,916	24
16.12.23	88,53	5	102,9	99,45	51,64	4	94,4	93,21	6,46	6,24	36,89	3,995	3,993	24
17.12.23	88,84	5	100,2	96,82	52,04	4	93,4	92,2	4,78	4,62	36,8	3,805	3,804	24
18.12.23	88	5	100,2	96,89	51,45	4	92,9	91,74	5,33	5,15	36,55	3,808	3,806	24
19.12.23	88,91	5	103,2	99,72	52,68	4	95,6	94,38	5,53	5,34	36,23	3,898	3,896	24
20.12.23	84,73	5	104,9	101,61	52,46	4	97,4	96,14	5,65	5,47	32,27	3,569	3,567	24
21.12.23	78,37	5	103,8	101,01	50,46	4	97,1	95,92	5,23	5,09	27,91	3,078	3,076	24
22.12.23	72,1	5	103,5	101,1	47,88	4	97	95,99	5,23	5,11	24,22	2,694	2,692	24
Итого:			2910,4	2831,51			2679,9	2650,91	185,48	180,6		93,593	93,539	720
Средние:	77,74	5			47,9	4					29,84			

M_г=M1-
M2

$Q_{расч} = Q_o - (M_r \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.12.23