

Месячный отчет за Декабрь 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.11.23
Конец отчетного периода: 22.12.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.11.23	23:00	24.00	73.76	5.52	92.578	94.873	45.10	4.84	86.455	87.294	6.165	6.318	2.933	2.932
24.11.23	23:00	24.00	68.65	5.55	92.695	94.706	43.46	4.86	86.691	87.473	6.022	6.152	2.598	2.596
25.11.23	23:00	24.00	67.26	5.51	92.957	94.898	43.17	4.82	86.458	87.228	6.531	6.668	2.522	2.520
26.11.23	23:00	24.00	67.78	5.49	93.051	95.022	43.07	4.82	85.601	86.359	7.454	7.612	2.622	2.620
27.11.23	23:00	24.00	67.99	5.52	92.483	94.454	43.42	4.83	86.225	87.001	6.274	6.408	2.546	2.544
28.11.23	23:00	24.00	68.31	5.54	92.411	94.397	43.09	4.87	85.454	86.212	6.990	7.141	2.633	2.631
29.11.23	23:00	24.00	68.26	5.57	92.857	94.850	42.92	4.89	85.718	86.472	7.162	7.315	2.662	2.660
30.11.23	23:00	24.00	67.91	5.54	86.719	88.563	42.84	4.86	81.669	82.384	5.053	5.160	2.392	2.390
01.12.23	23:00	24.00	67.56	5.55	87.804	89.652	42.86	4.86	82.037	82.756	5.795	5.917	2.418	2.416
02.12.23	23:00	24.00	67.97	5.54	91.880	93.837	43.12	4.85	86.385	87.151	5.511	5.628	2.522	2.520
03.12.23	23:00	24.00	67.82	5.50	93.767	95.755	43.35	4.81	86.462	87.238	7.415	7.572	2.616	2.614
04.12.23	23:00	24.00	69.15	5.52	91.782	93.800	43.69	4.85	85.307	86.084	6.491	6.634	2.621	2.619
05.12.23	23:00	24.00	71.88	5.50	91.354	93.512	43.92	4.82	85.125	85.909	6.246	6.394	2.830	2.828
06.12.23	23:00	24.00	77.33	5.55	92.448	94.948	46.94	4.85	86.851	87.763	5.617	5.769	3.075	3.073
07.12.23	23:00	24.00	84.45	5.52	91.529	94.438	49.27	4.83	86.364	87.362	5.223	5.389	3.481	3.479
08.12.23	23:00	24.00	88.92	5.38	94.926	98.240	51.33	4.60	90.799	91.936	4.230	4.377	3.791	3.789
09.12.23	23:00	24.00	90.39	5.35	97.290	100.789	51.11	4.55	92.373	93.520	5.018	5.198	4.084	4.082
10.12.23	23:00	24.00	90.57	5.39	99.445	103.034	50.76	4.57	93.214	94.357	6.296	6.523	4.285	4.283
11.12.23	23:00	24.00	89.69	5.39	99.242	102.760	50.32	4.56	93.909	95.041	5.393	5.584	4.184	4.183
12.12.23	23:00	24.00	90.63	5.36	98.589	102.151	50.13	4.55	92.784	93.893	5.904	6.117	4.295	4.293
13.12.23	23:00	24.00	88.51	5.17	97.423	100.798	48.53	4.37	91.679	92.709	5.829	6.031	4.183	4.181
14.12.23	23:00	24.00	90.26	5.23	97.113	100.596	48.90	4.43	92.068	93.117	5.138	5.323	4.273	4.272
15.12.23	23:00	24.00	90.54	5.24	98.496	102.049	49.92	4.41	93.328	94.437	5.239	5.428	4.269	4.267
16.12.23	23:00	24.00	90.35	5.27	99.316	102.885	50.25	4.42	93.965	95.095	5.392	5.586	4.260	4.258
17.12.23	23:00	24.00	90.83	5.26	99.190	102.788	50.66	4.44	92.854	93.988	6.412	6.645	4.315	4.313
18.12.23	23:00	24.00	90.12	5.32	97.267	100.746	50.07	4.50	92.107	93.207	5.193	5.379	4.162	4.160
19.12.23	23:00	24.00	90.69	5.36	99.677	103.283	51.29	4.49	94.462	95.644	5.269	5.460	4.204	4.202
20.12.23	23:00	24.00	86.88	5.40	101.326	104.717	50.91	4.50	96.622	97.814	4.782	4.942	3.893	3.892
21.12.23	23:00	24.00	80.17	5.42	102.227	105.181	49.11	4.53	96.431	97.539	5.860	6.029	3.467	3.465
22.12.23	23:00	24.00	73.66	5.43	102.427	104.960	46.77	4.55	96.319	97.326	6.129	6.280	3.043	3.041
ИТОГО		720.00	79.28	5.43	2860.270	2942.690	47.01	4.67	2685.720	2714.310	176.032	180.978	101.178	101.125
ч		°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал	

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 0.30°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 0.30°C

Дата: 22 Декабрь 2023

Представитель потребителя: С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Декабрь 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.11.23
Конец отчетного периода: 22.12.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1			
23.11.23 23:00	24.00	72.02	5.27	7.239	7.410	0.521	0.519	
24.11.23 23:00	24.00	67.24	5.34	7.026	7.173	0.472	0.470	
25.11.23 23:00	24.00	65.90	5.28	7.322	7.469	0.483	0.480	
26.11.23 23:00	24.00	66.92	5.24	8.376	8.549	0.561	0.558	
27.11.23 23:00	24.00	66.70	5.29	7.218	7.366	0.482	0.479	
28.11.23 23:00	24.00	67.30	5.28	7.945	8.111	0.535	0.532	
29.11.23 23:00	24.00	67.44	5.32	8.132	8.302	0.549	0.546	
30.11.23 23:00	24.00	66.57	5.31	5.928	6.049	0.395	0.393	
01.12.23 23:00	24.00	66.42	5.33	6.656	6.792	0.442	0.440	
02.12.23 23:00	24.00	66.91	5.30	6.451	6.585	0.432	0.430	
03.12.23 23:00	24.00	67.02	5.20	8.274	8.445	0.555	0.552	
04.12.23 23:00	24.00	67.93	5.29	7.435	7.593	0.505	0.503	
05.12.23 23:00	24.00	70.73	5.29	7.192	7.357	0.509	0.507	
06.12.23 23:00	24.00	76.56	5.33	6.707	6.885	0.514	0.512	
07.12.23 23:00	24.00	83.36	5.30	6.437	6.636	0.537	0.535	
08.12.23 23:00	24.00	86.63	5.15	5.576	5.761	0.483	0.482	
09.12.23 23:00	24.00	88.88	5.15	6.415	6.639	0.570	0.569	
10.12.23 23:00	24.00	88.61	5.13	7.623	7.888	0.676	0.674	
11.12.23 23:00	24.00	87.75	5.17	6.690	6.918	0.587	0.585	
12.12.23 23:00	24.00	88.63	5.15	7.160	7.408	0.635	0.633	
13.12.23 23:00	24.00	86.01	4.94	6.823	7.047	0.587	0.585	
14.12.23 23:00	24.00	88.23	5.02	6.299	6.515	0.556	0.554	
15.12.23 23:00	24.00	88.85	5.03	6.476	6.701	0.576	0.574	
16.12.23 23:00	24.00	88.77	5.08	6.686	6.918	0.594	0.592	
17.12.23 23:00	24.00	89.46	5.02	7.687	7.958	0.688	0.686	
18.12.23 23:00	24.00	87.97	5.11	6.358	6.576	0.560	0.558	
19.12.23 23:00	24.00	88.88	5.15	6.513	6.740	0.579	0.577	
20.12.23 23:00	24.00	84.48	5.19	6.005	6.196	0.508	0.506	
21.12.23 23:00	24.00	78.04	5.18	6.970	7.162	0.544	0.542	
22.12.23 23:00	24.00	72.03	5.21	7.037	7.204	0.507	0.505	
ИТОГО		720.00	77.74	5.20	208.655	214.360	16.140	16.077
ч		°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал	

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 0.30°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 0.30°C

Дата: 22 Декабрь 2023

Представитель потребителя:

/С. В. Пономарев/

