

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/23г.-22/12/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 41**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ7

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 00188966 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x89CC ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.11.23	3,217	102,27	94,55	7,72	104,77	95,50	73,29	45,24	28,05	5,00	3,50	24,00	7,91	3,215
24.11.23	2,883	102,58	94,75	7,83	104,78	95,62	68,30	43,55	24,75	5,00	3,50	24,00	8,00	2,881
25.11.23	2,786	102,36	94,49	7,87	104,50	95,34	67,04	43,11	23,93	5,00	3,50	24,00	8,03	2,784
26.11.23	2,836	101,78	93,61	8,17	103,90	94,44	67,56	43,17	24,39	5,00	3,50	24,00	8,34	2,834
27.11.23	2,769	101,43	94,13	7,30	103,61	94,98	67,78	43,61	24,17	5,00	3,50	24,00	7,46	2,767
28.11.23	2,858	101,31	93,15	8,16	103,48	93,98	68,09	43,36	24,73	5,00	3,50	24,00	8,33	2,856
29.11.23	2,870	101,54	93,43	8,11	103,70	94,26	68,01	43,18	24,83	5,00	3,50	24,00	8,28	2,868
30.11.23	2,700	96,77	89,41	7,36	98,78	90,20	67,70	43,08	24,62	5,00	3,50	24,00	7,51	2,698
01.12.23	2,626	96,61	90,00	6,61	98,68	90,81	67,44	43,22	24,22	5,00	3,50	24,00	6,75	2,624
02.12.23	2,808	102,20	94,65	7,55	104,35	95,50	67,67	43,41	24,26	5,00	3,50	24,00	7,71	2,806
03.12.23	2,829	103,07	94,83	8,24	105,25	95,72	67,48	43,51	23,97	5,00	3,50	24,00	8,41	2,827
04.12.23	2,867	100,68	93,88	6,80	102,88	94,70	68,89	43,34	25,55	5,00	3,50	24,00	6,95	2,865
05.12.23	2,979	95,83	88,77	7,06	98,09	89,60	71,82	43,95	27,87	5,00	3,50	24,00	7,23	2,977
06.12.23	3,373	101,96	95,54	6,42	104,70	96,52	77,16	47,05	30,11	5,00	3,50	24,00	6,59	3,371
07.12.23	3,924	102,14	95,22	6,92	105,37	96,34	84,39	49,34	35,05	5,00	3,50	24,00	7,14	3,922
08.12.23	4,203	106,23	100,28	5,95	109,92	101,54	88,52	51,90	36,62	5,00	3,50	24,00	6,16	4,201
09.12.23	4,548	108,56	101,59	6,97	112,49	102,89	90,31	51,77	38,54	5,00	3,50	24,00	7,22	4,546
10.12.23	4,660	110,19	102,77	7,42	114,14	104,05	90,27	51,49	38,78	5,00	3,50	24,00	7,69	4,658
11.12.23	4,644	110,71	103,69	7,02	114,59	104,95	89,44	50,77	38,67	5,00	3,50	24,00	7,27	4,642
12.12.23	4,738	109,87	102,60	7,27	113,83	103,83	90,22	50,49	39,73	5,00	3,50	24,00	7,53	4,736
13.12.23	4,599	108,43	101,41	7,02	112,15	102,59	88,17	48,99	39,18	5,00	3,50	24,00	7,26	4,597
14.12.23	4,722	108,72	102,01	6,71	112,61	103,21	89,92	49,59	40,33	5,00	3,50	24,00	6,95	4,720
15.12.23	4,744	110,68	103,47	7,21	114,65	104,73	90,14	50,65	39,49	5,00	3,50	24,00	7,47	4,742
16.12.23	4,685	111,08	104,23	6,85	115,05	105,51	90,03	51,04	38,99	5,00	3,50	24,00	7,09	4,683
17.12.23	4,724	110,70	102,77	7,93	114,68	104,05	90,44	51,51	38,93	5,00	3,50	24,00	8,22	4,722
18.12.23	4,617	109,42	102,28	7,14	113,30	103,55	89,73	50,90	38,83	5,00	3,50	24,00	7,39	4,615
19.12.23	4,181	101,38	95,31	6,07	105,01	96,57	90,23	52,17	38,06	5,00	3,50	24,00	6,29	4,179
20.12.23	4,333	115,82	108,54	7,28	119,63	109,93	86,24	52,15	34,09	5,00	3,50	24,00	7,52	4,331
21.12.23	3,736	115,21	108,35	6,86	118,47	109,64	79,69	50,27	29,42	5,00	3,50	24,00	7,05	3,734
22.12.23	3,301	115,67	108,07	7,60	118,52	109,26	73,17	47,78	25,39	5,00	3,50	24,00	7,79	3,299
Итого:	110,760	3165,20	2947,78	217,42	3255,88	2979,81	78,97	47,45	31,52	5,00	3,50	720,00	223,54	110,695

Mг=M1-
M2

$Q_{расч} = Q_o - (Mг \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.12.23

