

Месячный отчет за Декабрь 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.11.23
Конец отчетного периода: 22.12.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.53
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=63239
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн		подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.11.23	23:00	24:00	73.61	5.0	116.987	119.88	47.59	3.5	114.189	115.43	3.355	3.438	3.208	3.207
24.11.23	23:00	24:00	68.80	5.0	119.238	121.84	45.79	3.5	113.884	115.03	5.667	5.791	3.007	3.005
25.11.23	23:00	24:00	68.65	5.0	117.950	120.51	45.88	3.5	113.631	114.78	4.685	4.786	2.905	2.903
26.11.23	23:00	24:00	68.18	5.0	118.955	121.51	45.58	3.5	113.433	114.56	5.931	6.058	2.963	2.961
27.11.23	23:00	24:00	67.82	5.0	117.887	120.39	45.58	3.5	113.067	114.19	5.016	5.122	2.854	2.853
28.11.23	23:00	24:00	68.28	5.0	118.017	120.55	45.51	3.5	112.865	113.99	5.444	5.561	2.939	2.937
29.11.23	23:00	24:00	67.86	5.0	118.749	121.27	45.10	3.5	113.306	114.41	5.893	6.019	2.972	2.970
30.11.23	23:00	24:00	68.82	5.0	113.309	115.78	45.68	3.5	108.440	109.53	5.084	5.195	2.858	2.857
01.12.23	23:00	24:00	68.49	5.0	111.343	113.75	45.71	3.5	107.707	108.79	4.074	4.162	2.726	2.724
02.12.23	23:00	24:00	68.22	5.0	117.228	119.74	45.81	3.5	112.455	113.59	5.174	5.285	2.868	2.866
03.12.23	23:00	24:00	68.37	5.0	118.758	121.32	46.10	3.5	112.378	113.52	6.621	6.764	2.953	2.951
04.12.23	23:00	24:00	69.13	5.0	116.329	118.89	45.65	3.5	111.843	112.96	4.881	4.989	2.959	2.957
05.12.23	23:00	24:00	71.94	5.0	117.054	119.83	46.24	3.5	112.554	113.71	4.905	5.021	3.239	3.238
06.12.23	23:00	24:00	76.32	5.0	118.788	121.93	49.20	3.5	115.070	116.40	3.993	4.098	3.423	3.422
07.12.23	23:00	24:00	83.72	5.0	116.582	120.23	51.51	3.5	113.246	114.68	3.743	3.860	3.955	3.954
08.12.23	23:00	24:00	88.64	5.0	102.319	105.87	51.02	3.5	99.105	100.35	3.709	3.838	4.047	4.046
09.12.23	23:00	24:00	89.48	5.0	113.930	117.96	51.22	3.5	110.142	111.52	4.387	4.542	4.592	4.591
10.12.23	23:00	24:00	90.54	5.0	116.053	120.24	51.43	3.5	111.294	112.70	5.005	5.186	4.805	4.803
11.12.23	23:00	24:00	90.58	5.0	115.343	119.51	51.22	3.5	111.481	112.88	4.149	4.298	4.762	4.761
12.12.23	23:00	24:00	90.42	5.0	113.499	117.58	50.35	3.5	109.486	110.81	4.263	4.417	4.772	4.771
13.12.23	23:00	24:00	90.29	5.0	111.967	115.99	49.46	3.5	108.471	109.74	3.853	3.992	4.772	4.770
14.12.23	23:00	24:00	90.46	5.0	112.191	116.23	49.46	3.5	108.660	109.93	3.745	3.880	4.794	4.793
15.12.23	23:00	24:00	90.79	5.0	121.815	126.23	52.96	3.5	117.545	119.12	4.530	4.694	4.857	4.855
16.12.23	23:00	24:00	90.94	5.0	140.113	145.21	57.63	3.5	136.506	138.65	4.034	4.181	4.911	4.910
17.12.23	23:00	24:00	91.05	5.0	139.841	144.94	58.10	3.5	136.800	138.98	3.605	3.736	4.829	4.828
18.12.23	23:00	24:00	91.21	5.0	139.616	144.72	57.90	3.5	136.831	139.00	3.235	3.353	4.850	4.849
19.12.23	23:00	24:00	91.26	5.0	141.384	146.56	58.72	3.5	139.447	141.71	2.522	2.614	4.759	4.758
20.12.23	23:00	24:00	87.63	5.0	142.510	147.36	57.94	3.5	140.108	142.33	3.055	3.159	4.419	4.418
21.12.23	23:00	24:00	80.11	5.0	142.970	147.10	54.88	3.5	140.602	142.61	3.018	3.105	3.781	3.780
22.12.23	23:00	24:00	73.53	5.0	141.921	145.42	51.63	3.5	138.778	140.54	3.688	3.779	3.305	3.304
ИТОГО		720.00	79.51	5.0	3652.65	3758.33	50.03	3.5	3533.32	3576.44	131.262	134.921	114.082	114.043
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 0.3°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт.=+ 0.3°C

Дата: 22 Декабрь 2023

Представитель потребителя: _____

