

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/23г.-22/12/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 55**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 2710 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.11.23	3,411	129,781	119,882	9,898	133,025	121,415	74,09	51,74	22,35	5,50	3,50	24:00	10,15	3,408
24.11.23	3,093	130,003	119,672	10,332	132,877	121,073	69,39	49,54	19,85	5,50	3,50	24:00	10,56	3,090
25.11.23	3,048	129,676	119,428	10,248	132,534	120,836	69,28	49,71	19,57	5,50	3,50	24:00	10,47	3,044
26.11.23	3,043	129,833	119,192	10,641	132,661	120,583	68,83	49,45	19,38	5,50	3,50	24:00	10,87	3,040
27.11.23	2,928	128,603	119,014	9,590	131,374	120,396	68,42	49,33	19,09	5,50	3,50	24:00	9,80	2,926
28.11.23	3,030	128,738	118,770	9,968	131,552	120,146	68,97	49,27	19,70	5,50	3,50	24:00	10,19	3,027
29.11.23	3,061	129,538	119,170	10,368	132,339	120,529	68,55	48,85	19,70	5,50	3,50	24:00	10,59	3,058
30.11.23	2,940	123,600	113,792	9,808	126,338	115,129	69,43	49,61	19,82	5,50	3,50	22:49	10,03	2,937
01.12.23	2,887	122,720	113,080	9,640	125,415	114,403	69,11	49,51	19,60	5,50	3,50	22:55	9,85	2,884
02.12.23	3,129	130,094	117,938	12,156	132,929	119,313	68,85	49,42	19,43	5,50	3,50	24:00	12,42	3,126
03.12.23	3,067	129,586	117,985	11,601	132,417	119,376	68,95	49,75	19,20	5,50	3,50	24:00	11,85	3,064
04.12.23	3,108	128,076	117,374	10,702	130,941	118,760	69,85	49,74	20,11	5,50	3,50	24:00	10,94	3,105
05.12.23	3,311	128,087	118,368	9,720	131,183	119,822	72,75	50,77	21,98	5,50	3,50	24:00	9,95	3,308
06.12.23	3,401	128,202	120,436	7,765	131,644	122,096	77,05	53,80	23,25	5,50	3,50	23:58	7,97	3,398
07.12.23	3,813	124,451	118,483	5,967	128,449	120,311	84,94	57,10	27,84	5,50	3,50	24:00	6,16	3,812
08.12.23	3,825	108,490	103,507	4,984	112,326	105,102	89,25	55,49	33,76	5,50	3,50	24:00	5,16	3,824
09.12.23	4,234	119,981	115,130	4,850	124,317	116,946	90,66	57,78	32,88	5,50	3,50	24:00	5,03	4,233
10.12.23	4,478	122,476	116,194	6,282	126,982	118,042	91,55	58,05	33,50	5,50	3,50	24:00	6,51	4,476
11.12.23	4,415	121,675	116,373	5,302	126,154	118,215	91,60	57,90	33,70	5,50	3,50	24:00	5,50	4,414
12.12.23	4,435	119,969	114,312	5,657	124,376	116,087	91,50	57,29	34,21	5,50	3,50	24:00	5,87	4,434
13.12.23	4,561	119,857	113,130	6,727	124,251	114,847	91,40	56,56	34,84	5,50	3,50	24:00	6,97	4,559
14.12.23	4,448	118,771	113,578	5,194	123,143	115,307	91,59	56,69	34,90	5,50	3,50	24:00	5,38	4,447
15.12.23	4,446	118,446	112,601	5,845	122,827	114,344	91,83	57,19	34,64	5,50	3,50	24:00	6,06	4,444
16.12.23	4,370	118,050	112,526	5,524	122,413	114,287	91,80	57,55	34,25	5,50	3,50	24:00	5,73	4,368
17.12.23	4,404	118,404	112,322	6,082	122,794	114,095	91,96	57,79	34,17	5,50	3,50	24:00	6,31	4,402
18.12.23	4,445	118,598	112,501	6,097	123,011	114,270	92,13	57,69	34,44	5,50	3,50	24:00	6,32	4,443
19.12.23	4,334	120,075	114,755	5,320	124,542	116,618	92,12	58,69	33,43	5,50	3,50	24:00	5,52	4,333
20.12.23	4,028	121,033	115,351	5,682	125,183	117,156	88,10	57,53	30,57	5,50	3,50	24:00	5,88	4,026
21.12.23	3,441	121,550	116,156	5,395	125,090	117,808	80,54	54,66	25,88	5,50	3,50	24:00	5,55	3,440
22.12.23	3,046	120,892	114,853	6,039	123,904	116,297	73,98	51,35	22,63	5,50	3,50	24:00	6,19	3,044
Итого:	110,182	3709,255	3475,872	233,383	3816,990	3523,619	80,28	53,66	26,62	5,50	3,50	717:40	239,78	110,112

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.12.23



/ Пономарёв С. В. /