

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/23г.-22/12/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 9**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 00182702 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x89СС ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.11.23	3,616	133,76	124,65	9,11	137,05	126,11	73,54	49,91	23,63	5,00	3,50	24,00	9,33	3,613
24.11.23	3,179	134,18	125,62	8,56	137,09	127,03	68,51	47,88	20,63	5,00	3,50	24,00	8,75	3,176
25.11.23	3,154	134,24	124,77	9,47	137,07	126,13	67,29	47,12	20,17	5,00	3,50	24,00	9,67	3,151
26.11.23	3,301	136,23	125,13	11,10	139,09	126,53	67,77	47,40	20,37	5,00	3,50	24,00	11,33	3,298
27.11.23	3,175	134,53	125,31	9,22	137,43	126,72	67,96	47,62	20,34	5,00	3,50	24,00	9,42	3,172
28.11.23	3,273	134,01	123,98	10,03	136,87	125,36	68,34	47,49	20,85	5,00	3,50	24,00	10,24	3,270
29.11.23	3,265	134,62	124,77	9,85	137,50	126,15	68,25	47,48	20,77	5,00	3,50	24,00	10,06	3,262
30.11.23	3,259	135,36	125,18	10,18	138,23	126,57	67,92	47,42	20,50	5,00	3,50	24,00	10,40	3,256
01.12.23	3,169	135,22	125,95	9,27	138,07	127,38	67,66	47,47	20,19	5,00	3,50	24,00	9,47	3,166
02.12.23	3,248	136,00	126,05	9,95	138,88	127,46	67,95	47,55	20,40	5,00	3,50	24,00	10,16	3,245
03.12.23	3,211	136,52	126,46	10,06	139,37	127,90	67,73	47,72	20,01	5,00	3,50	24,00	10,27	3,208
04.12.23	3,370	133,23	123,54	9,69	136,15	124,84	69,29	47,45	21,84	5,00	3,50	24,00	9,90	3,367
05.12.23	3,564	133,18	124,15	9,03	136,34	125,58	72,13	48,65	23,48	5,00	3,50	24,00	9,24	3,561
06.12.23	3,916	135,98	127,32	8,66	139,67	128,97	77,43	51,94	25,49	5,00	3,50	24,00	8,90	3,913
07.12.23	4,495	133,40	124,93	8,47	137,68	126,68	84,70	54,50	30,20	5,00	3,50	24,00	8,74	4,492
08.12.23	4,890	137,75	129,34	8,41	142,55	131,34	88,87	56,90	31,97	5,00	3,50	24,00	8,70	4,887
09.12.23	5,244	142,04	132,81	9,23	147,19	134,91	90,78	57,67	33,11	5,00	3,50	24,00	9,56	5,241
10.12.23	5,294	142,93	133,37	9,56	148,10	135,48	90,68	57,54	33,14	5,00	3,50	24,00	9,91	5,291
11.12.23	5,237	141,37	132,33	9,04	146,37	134,31	89,89	56,52	33,37	5,00	3,50	24,00	9,36	5,234
12.12.23	5,392	141,21	131,80	9,41	146,31	133,75	90,72	56,34	34,38	5,00	3,50	24,00	9,75	5,389
13.12.23	5,308	141,40	131,55	9,85	146,30	133,48	88,71	55,03	33,68	5,00	3,50	24,00	10,19	5,305
14.12.23	5,374	140,97	132,39	8,58	146,04	134,32	90,44	55,78	34,66	5,00	3,50	24,00	8,89	5,371
15.12.23	5,351	141,58	132,75	8,83	146,68	134,70	90,63	56,41	34,22	5,00	3,50	24,00	9,15	5,348
16.12.23	5,367	142,20	132,83	9,37	147,34	134,86	90,52	56,59	33,93	5,00	3,50	24,00	9,71	5,364
17.12.23	5,373	142,51	132,96	9,55	147,72	135,03	90,92	57,11	33,81	5,00	3,50	24,00	9,90	5,370
18.12.23	5,305	141,48	132,46	9,02	146,55	134,45	90,23	56,38	33,85	5,00	3,50	24,00	9,34	5,302
19.12.23	5,313	143,34	134,17	9,17	148,54	136,28	90,79	57,46	33,33	5,00	3,50	24,00	9,50	5,310
20.12.23	4,871	145,72	136,53	9,19	150,56	138,62	86,56	56,74	29,82	5,00	3,50	24,00	9,50	4,868
21.12.23	4,284	146,25	136,87	9,38	150,47	138,77	79,98	54,19	25,79	5,00	3,50	24,00	9,65	4,281
22.12.23	3,693	145,19	136,15	9,04	148,79	137,86	73,49	51,26	22,23	5,00	3,50	24,00	9,26	3,690
Итого:	127,491	4156,40	3876,12	280,28	4276,00	3927,57	79,32	52,32	27,01	5,00	3,50	720,00	288,26	127,407

$M_g = M_1 -$
 M_2

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:



// Пономарев С. В. /

23.12.23