

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/23г.-19/02/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 29**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 00075692 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qg, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
20.01.23	2,282	0,185	83,20	82,66	2,46	85,82	83,99	2,49	83,84	58,21	25,63	6,50	3,00	24,00	2,281
21.01.23	2,492	0,163	83,12	82,78	2,20	85,97	84,21	2,21	88,51	60,20	28,31	6,50	3,00	24,00	2,491
22.01.23	2,628	0,189	82,19	81,40	2,57	85,07	82,72	2,60	89,54	59,51	30,03	6,50	3,00	24,00	2,627
23.01.23	2,503	0,170	83,64	83,12	2,33	86,47	84,54	2,33	88,23	60,05	28,18	6,50	3,00	24,00	2,502
24.01.23	2,147	0,172	82,75	82,25	2,33	85,16	83,49	2,35	81,03	56,73	24,30	6,50	3,00	24,00	2,146
25.01.23	2,083	0,235	82,13	80,77	3,18	84,38	81,90	3,23	77,28	54,01	23,27	6,50	3,00	24,00	2,082
26.01.23	1,978	0,182	81,32	80,72	2,46	83,48	81,88	2,48	76,50	53,85	22,65	6,50	3,00	24,00	1,977
27.01.23	1,982	0,170	80,91	80,45	2,29	83,07	81,59	2,31	76,56	53,64	22,92	6,50	3,00	24,00	1,981
28.01.23	1,938	0,174	81,36	80,87	2,39	83,52	82,02	2,40	75,98	53,78	22,20	6,50	3,00	24,00	1,937
29.01.23	2,031	0,271	81,04	79,24	3,65	83,20	80,32	3,71	75,75	53,11	22,64	6,50	3,00	24,00	2,030
30.01.23	2,100	0,160	81,81	81,55	2,17	84,16	82,75	2,20	79,92	55,77	24,15	6,50	3,00	24,00	2,099
31.01.23	2,359	0,199	82,10	81,41	2,71	84,72	82,69	2,73	84,92	58,17	26,75	6,50	3,00	24,00	2,358
01.02.23	2,280	0,188	82,48	82,08	2,58	85,08	83,36	2,60	83,77	58,00	25,77	6,50	3,00	24,00	2,279
02.02.23	2,214	0,153	82,48	82,63	2,07	85,06	83,92	2,07	83,43	58,11	25,32	6,50	3,00	24,00	2,213
03.02.23	2,348	0,175	82,42	82,06	2,35	85,06	83,45	2,37	85,66	58,96	26,70	6,50	3,00	24,00	2,347
04.02.23	2,365	0,161	82,88	82,67	2,19	85,63	84,09	2,20	86,60	59,72	26,88	6,50	3,00	24,00	2,364
05.02.23	2,439	0,193	82,14	81,50	2,58	84,97	82,89	2,62	87,69	59,96	27,73	6,50	3,00	24,00	2,438
06.02.23	2,284	0,184	82,70	82,22	2,50	85,33	83,54	2,54	84,15	58,36	25,79	6,50	3,00	24,00	2,283
07.02.23	2,058	0,182	82,06	81,72	2,45	84,41	82,92	2,47	79,82	56,48	23,34	6,50	3,00	24,00	2,057
08.02.23	2,047	0,208	83,00	82,39	2,77	85,38	83,62	2,81	78,80	56,03	22,77	6,50	3,00	24,00	2,046
09.02.23	2,309	0,164	81,75	81,62	2,20	84,39	82,90	2,21	84,87	58,29	26,58	6,50	3,00	24,00	2,308
10.02.23	2,428	0,160	81,71	81,53	2,17	84,49	82,90	2,17	87,55	59,52	28,03	6,50	3,00	24,00	2,427
11.02.23	2,549	0,156	81,84	81,51	2,15	84,73	82,92	2,16	89,69	60,23	29,46	6,50	3,00	24,00	2,548
12.02.23	2,577	0,205	82,37	81,37	2,78	85,29	82,75	2,82	89,73	60,55	29,18	6,50	3,00	24,00	2,576
13.02.23	2,326	0,168	82,85	82,39	2,30	85,55	83,76	2,31	85,65	59,28	26,37	6,50	3,00	24,00	2,325
14.02.23	2,301	0,140	83,05	82,82	1,90	85,69	84,23	1,91	85,14	58,86	26,28	6,50	3,00	24,00	2,300
15.02.23	2,373	0,161	82,84	82,38	2,17	85,56	83,74	2,19	86,13	59,08	27,05	6,50	3,00	24,00	2,372
16.02.23	2,386	0,134	83,35	83,34	1,82	86,23	84,77	1,82	87,63	60,42	27,21	6,50	3,00	24,00	2,385
17.02.23	2,297	0,206	83,54	82,54	2,79	86,17	83,84	2,81	83,63	58,17	25,46	6,50	3,00	24,00	2,296
18.02.23	2,088	0,153	83,52	82,36	2,08	85,95	83,59	2,10	80,09	56,58	23,51	6,50	3,00	24,00	2,087
19.02.23	1,791	0,009	82,92	82,00	0,12	85,10	83,15	0,12	76,10	54,64	21,46	6,50	3,00	24,00	1,791
Итого:	69,983	5,370	2555,47	2538,35	72,71	2635,09	2578,44	73,34	83,36	57,69	25,67	6,50	3,00	744,00	69,961

Mг=M3

$Q_{расч} = Q_o - (M_r \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

20.02.23



/ Пономарёв С. В. /