

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/23г.-19/02/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qg, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
20.01.23	1,591	0,189	45,12	42,63	2,74	46,55	43,11	2,76	83,49	51,38	32,11	6,50	4,00	24,00	1,590
21.01.23	1,747	0,198	45,23	42,55	2,88	46,80	43,03	2,92	87,94	52,72	35,22	6,50	4,00	24,00	1,746
22.01.23	1,842	0,223	45,06	41,95	3,21	46,61	42,43	3,25	88,71	51,52	37,19	6,50	4,00	24,00	1,841
Итого:	5,180	0,610	135,41	127,13	8,83	139,96	128,57	8,93	86,71	51,87	34,84	6,50	4,00	72,00	5,177

УУТЭ сдан в эксплуатацию после проведения поверочных работ 10.02.2023

Дата	Qo, Гкал	Qg, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
10.02.23	1,677	0,194	44,14	41,82	2,79	45,62	42,30	2,82	86,90	52,30	34,60	6,50	4,00	24,00	1,676
11.02.23	1,733	0,172	43,87	41,80	2,49	45,38	42,28	2,50	89,17	52,72	36,45	6,50	4,00	24,00	1,732
12.02.23	1,766	0,207	44,53	42,01	2,95	46,08	42,49	2,98	89,25	53,16	36,09	6,50	4,00	24,00	1,765
13.02.23	1,590	0,162	44,14	42,23	2,35	45,58	42,71	2,36	85,26	52,02	33,24	6,50	4,00	24,00	1,589
14.02.23	1,600	0,174	44,41	42,35	2,53	45,85	42,83	2,54	84,70	51,67	33,03	6,50	4,00	24,00	1,599
15.02.23	1,623	0,175	44,27	42,26	2,49	45,72	42,74	2,49	85,67	51,94	33,73	6,50	4,00	24,00	1,622
16.02.23	1,644	0,166	44,48	42,53	2,36	45,95	43,01	2,37	87,16	53,06	34,10	6,50	4,00	24,00	1,643
17.02.23	1,510	0,150	44,28	42,59	2,19	45,66	43,07	2,19	83,02	51,51	31,51	6,50	4,00	24,00	1,509
18.02.23	1,472	0,188	44,87	42,65	2,72	46,14	43,13	2,73	79,71	49,98	29,73	6,50	4,00	24,00	1,471
19.02.23	1,330	0,180	44,35	42,35	2,56	45,53	42,83	2,58	75,72	48,58	27,14	6,50	4,00	24,00	1,329
Итого:	15,945	1,768	443,34	422,59	25,43	457,51	427,39	25,56	84,66	51,69	32,96	6,50	4,00	240,00	15,937

$M_g = M_3$

$$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

20.02.23



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/23г.-19/02/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qг, Гкал	МЗ, т	ВЗ, м3	ВНР, ч
20.01.23	0,189	2,74	2,76	24,00
21.01.23	0,198	2,88	2,92	24,00
22.01.23	0,223	3,21	3,25	24,00
23.01.23	0,179	2,55	2,55	24,00
24.01.23	0,135	1,94	1,96	24,00
25.01.23	0,185	2,66	2,68	24,00
26.01.23	0,140	2,01	2,02	24,00
27.01.23	0,179	2,61	2,62	24,00
28.01.23	0,176	2,52	2,56	24,00
29.01.23	0,219	3,11	3,15	24,00
30.01.23	0,173	2,48	2,49	24,00
31.01.23	0,169	2,46	2,48	24,00
01.02.23	0,177	2,59	2,60	24,00
02.02.23	0,160	2,28	2,29	24,00
03.02.23	0,151	2,19	2,19	24,00
04.02.23	0,189	2,72	2,74	24,00
05.02.23	0,173	2,49	2,52	24,00
06.02.23	0,180	2,61	2,64	24,00
07.02.23	0,170	2,42	2,43	24,00
08.02.23	0,193	2,78	2,79	24,00
09.02.23	0,187	2,65	2,65	24,00
10.02.23	0,194	2,79	2,82	24,00
11.02.23	0,172	2,49	2,50	24,00
12.02.23	0,207	2,95	2,98	24,00
13.02.23	0,162	2,35	2,36	24,00
14.02.23	0,174	2,53	2,54	24,00
15.02.23	0,175	2,49	2,49	24,00
16.02.23	0,166	2,36	2,37	24,00
17.02.23	0,150	2,19	2,19	24,00
18.02.23	0,188	2,72	2,73	24,00
19.02.23	0,180	2,56	2,58	24,00
Итого:	5,513	79,33	79,85	744,00

Мг=МЗ

Представитель сервисной фирмы:

22.02.23

