

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/23г.-19/02/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 11**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 0,3 Град С

Заводской номер 2409 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.01.23	4,013	123,514	118,398	5,116	127,40	120,03	84,02	53,81	30,21	6,00	3,50	24:00	5,28	4,012
21.01.23	4,330	121,253	116,445	4,808	125,45	118,13	88,55	55,10	33,45	6,00	3,50	24:00	4,97	4,329
22.01.23	4,633	121,860	115,333	6,527	126,15	116,96	89,49	54,44	35,05	6,00	3,50	24:00	6,76	4,631
23.01.23	4,356	123,495	118,286	5,209	127,74	120,01	88,19	55,29	32,90	6,00	3,50	24:00	5,39	4,354
24.01.23	3,791	123,631	117,779	5,852	127,24	119,33	80,64	52,47	28,17	6,00	3,50	24:00	6,02	3,790
25.01.23	3,627	124,252	117,626	6,626	127,56	119,04	76,77	50,26	26,51	6,00	3,50	24:00	6,80	3,625
26.01.23	3,608	124,405	117,850	6,556	127,71	119,27	76,56	50,25	26,31	6,00	3,50	24:00	6,73	3,606
27.01.23	3,626	123,352	116,984	6,368	126,63	118,37	76,68	49,89	26,79	6,00	3,50	24:00	6,54	3,624
28.01.23	3,571	123,957	117,426	6,531	127,21	118,82	76,10	49,95	26,15	6,00	3,50	24:00	6,70	3,569
29.01.23	3,546	123,011	116,462	6,549	126,20	117,82	75,62	49,45	26,17	6,00	3,50	24:00	6,72	3,544
30.01.23	3,825	124,497	118,641	5,856	128,09	120,17	80,20	51,98	28,22	6,00	3,50	24:00	6,03	3,823
31.01.23	4,164	123,557	117,928	5,630	127,56	119,57	85,31	54,15	31,16	6,00	3,50	24:00	5,81	4,162
01.02.23	4,033	124,181	118,421	5,760	128,07	120,06	83,85	53,92	29,93	6,00	3,50	24:00	5,94	4,031
02.02.23	4,000	123,592	117,827	5,764	127,43	119,44	83,48	53,65	29,83	6,00	3,50	24:00	5,94	3,999
03.02.23	4,186	122,099	117,008	5,091	126,19	118,69	86,96	55,04	31,92	6,00	3,50	23:53	5,26	4,185
04.02.23	4,350	124,128	118,148	5,980	128,38	119,90	88,12	55,83	32,29	6,00	3,50	24:00	6,19	4,349
05.02.23	4,424	124,321	117,701	6,620	128,63	119,46	88,60	56,07	32,53	6,00	3,50	24:00	6,85	4,422
06.02.23	4,036	123,955	118,256	5,699	127,89	119,92	84,45	54,43	30,02	6,00	3,50	24:00	5,88	4,034
07.02.23	3,705	125,996	119,966	6,030	129,58	121,56	79,64	52,78	26,86	6,00	3,50	24:00	6,20	3,703
08.02.23	3,611	122,293	116,414	5,879	125,72	117,91	78,89	51,89	27,00	6,00	3,50	23:31	6,04	3,609
09.02.23	4,197	122,466	117,083	5,383	126,50	118,73	86,13	54,32	31,81	6,00	3,50	24:00	5,56	4,196
10.02.23	4,323	121,760	116,818	4,942	125,96	118,51	88,46	55,25	33,21	6,00	3,50	24:00	5,11	4,321
11.02.23	4,517	122,918	117,071	5,847	127,26	118,79	89,58	55,56	34,02	6,00	3,50	24:00	6,05	4,515
12.02.23	4,558	124,592	118,159	6,433	129,01	119,93	89,83	56,22	33,61	6,00	3,50	24:00	6,66	4,556
13.02.23	4,171	124,957	119,138	5,820	129,03	120,85	85,70	54,93	30,77	6,00	3,50	24:00	6,01	4,169
14.02.23	4,105	123,715	118,076	5,639	127,68	119,73	84,85	54,19	30,66	6,00	3,50	24:00	5,82	4,103
15.02.23	4,181	123,189	117,936	5,253	127,24	119,61	86,12	54,57	31,55	6,00	3,50	24:00	5,43	4,179
16.02.23	4,342	124,624	118,516	6,108	128,87	120,27	87,79	55,75	32,04	6,00	3,50	24:00	6,32	4,340
17.02.23	3,744	123,009	117,316	5,693	126,58	118,85	80,28	52,24	28,04	6,00	3,50	24:00	5,86	3,743
18.02.23	3,751	124,897	118,475	6,421	128,38	119,97	78,66	51,34	27,32	6,00	3,50	24:00	6,60	3,749
19.02.23	3,518	125,768	118,906	6,861	129,03	120,35	75,68	50,48	25,20	6,00	3,50	24:00	7,04	3,516
Итого:	124,840	3833,24	3650,392	182,852	3952,394	3700,039	83,39	53,40	29,99	6,00	3,50	743:23	188,51	124,785

$M_{\phi} = M_1 - M_2$

$Q_{\text{расч}} = Q_o - (M_{\phi} \cdot (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

20.02.23



/ Пономарёв С. В. /