

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/23г.-19/02/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 3**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 2697 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.01.23	3,958	117,364	114,493	2,872	121,226	116,067	86,08	53,73	32,35	5,50	3,50	24:00	2,97	3,957
21.01.23	4,384	117,066	112,896	4,171	121,315	114,545	90,83	55,46	35,37	5,50	3,50	24:00	4,32	4,383
22.01.23	4,511	116,253	111,967	4,286	120,561	113,591	91,94	55,24	36,70	5,50	3,50	24:00	4,44	4,509
23.01.23	4,330	117,879	114,345	3,534	122,133	116,022	90,62	55,57	35,05	5,50	3,50	24:00	3,66	4,329
24.01.23	3,799	118,079	114,218	3,861	121,690	115,707	82,76	52,28	30,48	5,50	3,50	24:00	3,98	3,798
25.01.23	3,535	118,234	114,139	4,095	121,531	115,530	78,69	50,53	28,16	5,50	3,50	24:00	4,21	3,534
26.01.23	3,526	118,365	114,236	4,130	121,650	115,622	78,47	50,47	28,00	5,50	3,50	24:00	4,24	3,525
27.01.23	3,582	117,895	113,411	4,484	121,178	114,771	78,62	50,17	28,45	5,50	3,50	24:00	4,61	3,581
28.01.23	3,542	118,735	113,971	4,765	121,996	115,340	78,02	50,22	27,80	5,50	3,50	24:00	4,90	3,541
29.01.23	3,528	117,788	113,004	4,784	120,986	114,329	77,53	49,61	27,92	5,50	3,50	24:00	4,91	3,527
30.01.23	3,762	118,496	114,777	3,719	122,073	116,260	82,12	52,05	30,07	5,50	3,50	24:00	3,83	3,761
31.01.23	4,129	117,787	114,154	3,632	121,777	115,749	87,49	54,17	33,32	5,50	3,50	24:00	3,76	4,128
01.02.23	3,986	117,833	114,597	3,236	121,705	116,172	86,03	53,72	32,31	5,50	3,50	24:00	3,34	3,985
02.02.23	4,025	118,154	114,130	4,024	122,002	115,681	85,62	53,40	32,22	5,50	3,50	24:00	4,15	4,024
03.02.23	4,174	116,386	113,256	3,130	120,467	114,877	89,18	54,86	34,32	5,50	3,50	23:53	3,24	4,173
04.02.23	4,365	118,434	114,088	4,346	122,688	115,766	90,40	55,65	34,75	5,50	3,50	24:00	4,50	4,364
05.02.23	4,419	118,396	113,722	4,674	122,695	115,407	90,92	55,86	35,06	5,50	3,50	24:00	4,84	4,418
06.02.23	4,057	118,317	114,249	4,068	122,257	115,852	86,68	54,29	32,39	5,50	3,50	24:00	4,20	4,055
07.02.23	3,640	119,176	115,716	3,460	122,735	117,248	81,70	52,70	29,00	5,50	3,50	24:00	3,56	3,639
08.02.23	3,603	118,631	115,018	3,612	122,103	116,504	80,80	52,05	28,75	5,50	3,50	24:00	3,72	3,602
09.02.23	4,174	117,023	113,569	3,454	121,051	115,160	88,23	54,25	33,98	5,50	3,50	24:00	3,57	4,173
10.02.23	4,283	115,855	113,312	2,543	120,057	114,950	90,84	55,14	35,70	5,50	3,50	24:00	2,63	4,282
11.02.23	4,457	116,445	113,336	3,109	120,765	114,981	91,97	55,26	36,71	5,50	3,50	24:00	3,22	4,456
12.02.23	4,538	118,330	114,002	4,328	122,743	115,700	92,26	56,02	36,24	5,50	3,50	24:00	4,49	4,536
13.02.23	4,185	119,278	114,880	4,398	123,354	116,528	87,93	54,91	33,02	5,50	3,50	24:00	4,55	4,184
14.02.23	4,087	118,353	114,337	4,016	122,325	115,948	87,04	54,40	32,64	5,50	3,50	24:00	4,15	4,085
15.02.23	4,081	117,339	114,147	3,192	121,381	115,794	88,30	55,09	33,21	5,50	3,50	24:00	3,30	4,080
16.02.23	4,158	117,651	114,699	2,952	121,848	116,417	90,06	56,18	33,88	5,50	3,50	24:00	3,06	4,157
17.02.23	3,664	117,205	114,083	3,122	120,793	115,600	82,65	52,75	29,90	5,50	3,50	24:00	3,22	3,663
18.02.23	3,697	119,062	114,651	4,411	122,529	116,096	80,45	51,38	29,07	5,50	3,50	24:00	4,54	3,696
19.02.23	3,550	120,636	114,794	5,842	123,913	116,194	77,57	50,59	26,98	5,50	3,50	24:00	6,00	3,548
Итого:	123,729	3656,45	3536,20	120,25	3775,54	3584,42	85,54	53,48	32,06	5,50	3,50	743:52	124,14	123,693

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

20.02.23



/ Пономарёв С. В. /