

Месячный отчет за Февраль 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.01.23
Конец отчетного периода: 19.02.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
20.01.23	23:00	24.00	84.86	5.41	94.076	97.092	48.57	4.71	89.428	90.434	4.740	4.892	3.648	3.647
21.01.23	23:00	24.00	89.42	5.42	93.300	96.590	49.70	4.74	88.413	89.452	4.903	5.076	3.954	3.953
22.01.23	23:00	24.00	90.78	5.34	93.046	96.419	48.54	4.68	87.190	88.169	5.975	6.192	4.227	4.225
23.01.23	23:00	24.00	89.93	5.39	94.650	98.022	48.95	4.69	89.331	90.350	5.368	5.559	4.147	4.146
24.01.23	23:00	24.00	82.26	5.37	94.353	97.211	47.17	4.68	89.088	90.034	5.309	5.470	3.565	3.564
25.01.23	23:00	24.00	78.01	5.37	94.370	96.964	45.74	4.68	89.080	89.969	5.356	5.504	3.292	3.291
26.01.23	23:00	24.00	77.53	5.39	94.564	97.133	45.65	4.70	89.037	89.923	5.599	5.751	3.273	3.271
27.01.23	23:00	24.00	77.78	5.37	94.009	96.578	45.60	4.70	88.032	88.906	6.063	6.228	3.304	3.302
28.01.23	23:00	24.00	77.22	5.41	95.181	97.748	45.83	4.73	88.396	89.282	6.814	6.998	3.302	3.300
29.01.23	23:00	24.00	76.67	5.36	94.830	97.354	45.14	4.71	86.901	87.746	7.973	8.185	3.352	3.350
30.01.23	23:00	24.00	80.83	5.39	93.694	96.443	47.02	4.71	88.559	89.493	5.207	5.360	3.415	3.414
31.01.23	23:00	24.00	86.24	5.44	95.465	98.617	49.28	4.73	90.092	91.134	5.437	5.616	3.801	3.799
01.02.23	23:00	24.00	85.22	5.41	93.149	96.157	48.73	4.73	88.526	89.527	4.736	4.889	3.634	3.632
02.02.23	23:00	24.00	84.68	5.42	94.521	97.539	48.79	4.72	89.552	90.567	5.029	5.190	3.642	3.640
03.02.23	23:00	24.00	87.89	5.37	93.950	97.160	49.64	4.67	89.139	90.185	4.848	5.013	3.839	3.838
04.02.23	23:00	24.00	89.39	5.41	94.433	97.761	50.32	4.71	89.050	90.122	5.473	5.666	3.970	3.969
05.02.23	23:00	24.00	89.95	5.40	93.666	97.004	50.56	4.71	88.374	89.448	5.346	5.536	3.965	3.963
06.02.23	23:00	24.00	86.04	5.42	91.812	94.829	48.92	4.75	87.263	88.258	4.624	4.776	3.638	3.636
07.02.23	23:00	24.00	81.18	5.42	92.947	95.694	47.68	4.75	88.002	88.956	4.986	5.134	3.355	3.353
08.02.23	23:00	24.00	79.74	5.40	93.207	95.873	47.24	4.73	88.209	89.147	5.057	5.201	3.270	3.269
09.02.23	23:00	24.00	86.60	5.36	91.460	94.504	48.55	4.71	85.982	86.947	5.579	5.765	3.754	3.753
10.02.23	23:00	24.00	89.98	5.37	90.426	93.651	49.34	4.72	85.523	86.514	5.031	5.210	3.928	3.927
11.02.23	23:00	24.00	90.59	5.35	91.511	94.815	49.21	4.69	86.744	87.744	4.845	5.020	4.031	4.029
12.02.23	23:00	24.00	91.36	5.32	92.427	95.815	49.90	4.65	87.185	88.218	5.279	5.473	4.100	4.099
13.02.23	23:00	24.00	87.18	5.41	92.629	95.747	49.33	4.73	87.786	88.802	4.898	5.063	3.752	3.750
14.02.23	23:00	24.00	86.08	5.41	92.871	95.926	49.10	4.72	88.175	89.188	4.772	4.929	3.673	3.671
15.02.23	23:00	24.00	87.09	5.37	91.103	94.165	48.80	4.72	86.319	87.298	4.846	5.009	3.730	3.728
16.02.23	23:00	24.00	89.12	5.43	92.573	95.817	50.13	4.75	88.193	89.247	4.467	4.624	3.839	3.837
17.02.23	23:00	24.00	82.84	5.39	91.800	94.626	47.72	4.74	86.713	87.655	5.164	5.323	3.472	3.471
18.02.23	23:00	24.00	79.17	5.41	93.447	96.088	46.10	4.73	88.000	88.893	5.483	5.638	3.345	3.343
19.02.23	23:00	24.00	76.98	5.35	94.130	96.655	45.77	4.68	87.729	88.606	6.459	6.632	3.236	3.234
ИТОГО		744.00	84.60	5.39	2893.600	2986.000	48.16	4.71	2730.010	2760.220	165.667	170.923	113.452	113.402
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 0.30°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 0.30°C

Дата: 19 Февраль 2023

Представитель потребителя:

С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Февраль 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.01.23
Конец отчетного периода: 19.02.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1		
20.01.23	23:00	24.00	83.43	5.17	5.988	6.174	0.500	0.498
21.01.23	23:00	24.00	88.34	5.17	6.299	6.516	0.557	0.555
22.01.23	23:00	24.00	89.20	5.04	7.260	7.516	0.648	0.646
23.01.23	23:00	24.00	87.54	5.17	6.743	6.972	0.591	0.589
24.01.23	23:00	24.00	79.97	5.11	6.564	6.752	0.525	0.523
25.01.23	23:00	24.00	75.99	5.10	6.473	6.642	0.492	0.490
26.01.23	23:00	24.00	76.25	5.11	6.680	6.856	0.510	0.508
27.01.23	23:00	24.00	76.53	5.15	7.117	7.305	0.545	0.543
28.01.23	23:00	24.00	76.00	5.12	7.917	8.124	0.602	0.599
29.01.23	23:00	24.00	75.72	5.04	9.015	9.249	0.683	0.680
30.01.23	23:00	24.00	79.76	5.14	6.306	6.486	0.503	0.501
31.01.23	23:00	24.00	85.02	5.18	6.712	6.928	0.571	0.569
01.02.23	23:00	24.00	83.38	5.13	5.902	6.085	0.492	0.491
02.02.23	23:00	24.00	82.89	5.14	6.290	6.483	0.522	0.520
03.02.23	23:00	24.00	86.45	5.15	6.190	6.395	0.535	0.533
04.02.23	23:00	24.00	87.94	5.17	6.814	7.047	0.600	0.598
05.02.23	23:00	24.00	88.33	5.11	6.741	6.973	0.596	0.594
06.02.23	23:00	24.00	83.95	5.14	5.847	6.030	0.491	0.489
07.02.23	23:00	24.00	79.11	5.16	6.150	6.324	0.487	0.485
08.02.23	23:00	24.00	78.53	5.13	6.174	6.345	0.485	0.483
09.02.23	23:00	24.00	85.90	5.08	6.762	6.983	0.581	0.579
10.02.23	23:00	24.00	87.60	5.11	6.226	6.438	0.546	0.544
11.02.23	23:00	24.00	88.99	5.12	6.156	6.371	0.548	0.546
12.02.23	23:00	24.00	89.54	5.07	6.649	6.884	0.596	0.594
13.02.23	23:00	24.00	85.02	5.14	6.236	6.436	0.530	0.529
14.02.23	23:00	24.00	84.21	5.14	6.051	6.242	0.510	0.508
15.02.23	23:00	24.00	85.64	5.13	6.113	6.312	0.524	0.522
16.02.23	23:00	24.00	87.05	5.18	5.782	5.976	0.504	0.502
17.02.23	23:00	24.00	79.15	5.14	6.345	6.524	0.502	0.500
18.02.23	23:00	24.00	78.51	5.17	6.607	6.791	0.519	0.517
19.02.23	23:00	24.00	75.43	5.06	7.558	7.753	0.570	0.568
ИТОГО		744.00	82.95	5.13	203.665	209.921	16.861	16.800
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 0.30°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.30°C

Дата: 19 Февраль 2023

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

