

Месячный отчет за Февраль 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.01.23
Конец отчетного периода: 19.02.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Васильева, д.49
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=62929
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
20.01.23	23:00	24.00	83.30	5.0	148.210	152.81	56.27	3.5	145.766	147.95	2.817	2.904	4.172	4.171
21.01.23	23:00	24.00	87.99	5.0	148.524	153.61	58.43	3.5	145.382	147.72	3.886	4.019	4.626	4.625
22.01.23	23:00	24.00	89.37	5.0	146.376	151.53	57.79	3.5	143.186	145.45	3.682	3.812	4.847	4.845
23.01.23	23:00	24.00	88.51	5.0	149.136	154.30	58.01	3.5	146.270	148.59	3.293	3.407	4.750	4.749
24.01.23	23:00	24.00	81.43	5.0	149.560	154.01	55.25	3.5	146.814	148.94	3.384	3.485	4.110	4.109
25.01.23	23:00	24.00	77.60	5.0	148.959	153.02	53.23	3.5	146.197	148.17	3.296	3.386	3.813	3.812
26.01.23	23:00	24.00	76.36	5.0	149.306	153.25	52.64	3.5	145.901	147.83	3.786	3.886	3.747	3.746
27.01.23	23:00	24.00	76.44	5.0	147.953	151.87	52.58	3.5	144.793	146.70	3.539	3.632	3.724	3.723
28.01.23	23:00	24.00	75.77	5.0	149.086	152.97	52.52	3.5	145.724	147.64	3.981	4.085	3.683	3.681
29.01.23	23:00	24.00	75.70	5.0	148.073	151.93	52.23	3.5	144.318	146.19	4.320	4.432	3.708	3.707
30.01.23	23:00	24.00	79.51	5.0	148.801	153.04	54.54	3.5	146.035	148.10	3.317	3.411	3.903	3.902
31.01.23	23:00	24.00	84.71	5.0	149.021	153.79	57.41	3.5	146.322	148.60	3.215	3.318	4.261	4.260
01.02.23	23:00	24.00	84.02	5.0	149.437	154.14	57.26	3.5	146.974	149.25	3.220	3.321	4.194	4.193
02.02.23	23:00	24.00	83.55	5.0	149.444	154.10	56.96	3.5	147.048	149.31	2.926	3.018	4.149	4.148
03.02.23	23:00	24.00	84.83	5.0	148.663	153.43	57.36	3.5	145.985	148.26	3.358	3.465	4.285	4.284
04.02.23	23:00	24.00	85.53	5.0	148.615	153.45	58.02	3.5	146.730	149.06	2.596	2.680	4.248	4.248
05.02.23	23:00	24.00	87.10	5.0	148.484	153.48	58.69	3.5	145.687	148.05	3.470	3.586	4.432	4.431
06.02.23	23:00	24.00	84.27	5.0	149.107	153.83	57.43	3.5	146.601	148.89	3.131	3.230	4.191	4.190
07.02.23	23:00	24.00	80.18	5.0	149.515	153.84	55.86	3.5	146.846	149.02	3.363	3.461	3.833	3.832
08.02.23	23:00	24.00	78.57	5.0	149.273	153.43	54.92	3.5	146.919	149.02	2.864	2.944	3.695	3.694
09.02.23	23:00	24.00	83.64	5.0	147.459	152.07	56.50	3.5	144.913	147.10	3.068	3.164	4.184	4.183
10.02.23	23:00	24.00	87.28	5.0	148.085	153.09	58.02	3.5	145.200	147.51	3.405	3.520	4.541	4.540
11.02.23	23:00	24.00	89.58	5.0	148.385	153.64	58.74	3.5	145.640	148.01	3.472	3.595	4.790	4.789
12.02.23	23:00	24.00	89.95	5.0	149.448	154.78	59.43	3.5	145.847	148.27	4.276	4.429	4.826	4.825
13.02.23	23:00	24.00	85.93	5.0	149.337	154.24	58.21	3.5	146.855	149.20	3.046	3.146	4.326	4.325
14.02.23	23:00	24.00	85.48	5.0	149.212	154.06	57.91	3.5	146.308	148.62	3.485	3.598	4.326	4.325
15.02.23	23:00	24.00	86.27	5.0	150.014	154.97	58.51	3.5	147.236	149.61	3.269	3.377	4.365	4.364
16.02.23	23:00	24.00	87.78	5.0	150.482	155.62	59.76	3.5	148.523	151.02	2.492	2.577	4.376	4.376
17.02.23	23:00	24.00	86.28	5.0	150.924	155.92	58.83	3.5	148.713	151.14	2.729	2.819	4.313	4.313
18.02.23	23:00	24.00	81.50	5.0	152.832	157.39	56.39	3.5	149.358	151.61	4.112	4.235	4.077	4.076
19.02.23	23:00	24.00	76.63	5.0	152.486	156.55	54.00	3.5	148.710	150.77	4.466	4.585	3.700	3.699
ИТОГО		744.00	83.39	5.0	4624.21	4768.13	56.57	3.5	4536.81	4605.61	105.265	108.529	130.195	130.164
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал	

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 0.3°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт.=+ 0.3°C

Дата: 19 Февраль 2023

Представитель потребителя: /С.В. Пономарев/

