

Месячный отчет за Февраль 2023
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.01.23
Конец отчетного периода: 19.02.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.53
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=63239
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
20.01.23	23:00	24.00	84.36	5.0	114.573	118.21	50.51	3.5	111.214	112.57	3.767	3.886	4.075	4.074
21.01.23	23:00	24.00	89.09	5.0	115.736	119.79	51.72	3.5	110.728	112.14	5.487	5.679	4.616	4.615
22.01.23	23:00	24.00	90.39	5.0	114.952	119.09	50.67	3.5	109.070	110.41	6.117	6.337	4.885	4.883
23.01.23	23:00	24.00	89.45	5.0	115.556	119.64	51.26	3.5	111.485	112.88	4.245	4.395	4.639	4.638
24.01.23	23:00	24.00	82.27	5.0	116.762	120.30	49.57	3.5	111.874	113.19	5.226	5.384	4.083	4.082
25.01.23	23:00	24.00	78.57	5.0	116.985	120.25	48.24	3.5	111.496	112.74	5.917	6.082	3.839	3.838
26.01.23	23:00	24.00	77.33	5.0	117.201	120.37	47.79	3.5	111.411	112.63	6.130	6.296	3.760	3.758
27.01.23	23:00	24.00	77.36	5.0	115.685	118.82	47.55	3.5	110.608	111.81	5.359	5.505	3.709	3.707
28.01.23	23:00	24.00	76.69	5.0	116.934	120.05	47.72	3.5	111.281	112.50	6.114	6.277	3.685	3.683
29.01.23	23:00	24.00	76.60	5.0	117.306	120.43	47.27	3.5	110.199	111.38	7.392	7.588	3.794	3.792
30.01.23	23:00	24.00	80.49	5.0	116.359	119.75	49.06	3.5	111.455	112.74	5.408	5.565	3.927	3.926
31.01.23	23:00	24.00	85.64	5.0	116.314	120.11	51.16	3.5	111.613	113.01	5.064	5.229	4.277	4.275
01.02.23	23:00	24.00	84.90	5.0	116.891	120.64	51.26	3.5	112.044	113.45	5.266	5.435	4.209	4.208
02.02.23	23:00	24.00	84.50	5.0	117.389	121.12	51.07	3.5	112.367	113.77	5.434	5.607	4.208	4.207
03.02.23	23:00	24.00	85.84	5.0	115.881	119.68	51.63	3.5	111.980	113.40	4.366	4.509	4.198	4.196
04.02.23	23:00	24.00	86.53	5.0	117.737	121.65	51.93	3.5	112.486	113.93	5.701	5.890	4.377	4.376
05.02.23	23:00	24.00	88.08	5.0	117.233	121.26	52.45	3.5	111.765	113.23	5.709	5.905	4.485	4.483
06.02.23	23:00	24.00	85.16	5.0	117.312	121.10	51.59	3.5	112.459	113.89	5.228	5.397	4.215	4.213
07.02.23	23:00	24.00	81.07	5.0	118.612	122.11	50.43	3.5	112.687	114.06	6.140	6.321	3.950	3.949
08.02.23	23:00	24.00	79.52	5.0	118.054	121.42	49.75	3.5	112.810	114.15	5.609	5.768	3.800	3.798
09.02.23	23:00	24.00	84.68	5.0	115.652	119.35	50.85	3.5	111.322	112.70	4.685	4.834	4.157	4.155
10.02.23	23:00	24.00	88.18	5.0	116.579	120.59	51.98	3.5	111.461	112.90	5.409	5.595	4.509	4.508
11.02.23	23:00	24.00	90.62	5.0	116.796	121.02	52.40	3.5	111.772	113.23	5.293	5.484	4.750	4.748
12.02.23	23:00	24.00	90.89	5.0	117.113	121.37	53.10	3.5	111.927	113.43	5.645	5.850	4.735	4.733
13.02.23	23:00	24.00	86.81	5.0	117.164	121.08	52.33	3.5	112.725	114.20	4.705	4.862	4.293	4.292
14.02.23	23:00	24.00	86.40	5.0	116.560	120.42	52.12	3.5	112.357	113.81	4.526	4.676	4.239	4.237
15.02.23	23:00	24.00	87.21	5.0	116.614	120.55	52.30	3.5	113.055	114.53	3.987	4.122	4.287	4.286
16.02.23	23:00	24.00	88.73	5.0	118.072	122.18	53.41	3.5	113.958	115.50	4.561	4.720	4.423	4.422
17.02.23	23:00	24.00	87.11	5.0	118.357	122.34	52.72	3.5	114.147	115.66	4.666	4.823	4.323	4.322
18.02.23	23:00	24.00	82.39	5.0	120.017	123.67	51.08	3.5	114.769	116.20	5.654	5.826	4.052	4.051
19.02.23	23:00	24.00	77.44	5.0	119.909	123.16	49.35	3.5	114.326	115.66	5.926	6.087	3.667	3.665
ИТОГО		744.00	84.33	5.0	3626.31	3741.49	50.78	3.5	3472.85	3515.66	164.732	169.932	130.167	130.117
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.3°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 0.3°C

Дата: 19 Февраль 2023

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

