

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-22/07/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 73**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 14,3 Град С

Заводской номер 00191869 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.06.23	0,288	4,41	0,00	4,41	4,47	0,00	65,42	35,67	29,75	6,00	4,50	24,00	4,47	0,225
24.06.23	0,335	5,18	0,00	5,18	5,27	0,00	64,53	35,57	28,96	6,00	4,50	24,00	5,27	0,261
25.06.23	0,338	5,27	0,00	5,27	5,34	0,00	64,23	35,46	28,77	6,00	4,50	24,00	5,34	0,263
26.06.23	0,354	5,49	0,00	5,49	5,60	0,00	64,61	35,98	28,63	6,00	4,50	24,00	5,60	0,275
27.06.23	0,368	5,77	0,00	5,77	5,89	0,00	64,12	36,11	28,01	6,00	4,50	24,00	5,89	0,285
28.06.23	0,340	5,31	0,00	5,31	5,42	0,00	64,31	36,85	27,46	6,00	4,50	24,00	5,42	0,264
29.06.23	0,319	4,98	0,00	4,98	5,05	0,00	64,45	36,49	27,96	6,00	4,50	24,00	5,05	0,248
30.06.23	0,355	5,52	0,00	5,52	5,62	0,00	63,93	35,90	28,03	6,00	4,50	24,00	5,62	0,276
01.07.23	0,384	6,07	0,00	6,07	6,17	0,00	63,42	35,23	28,19	6,00	4,50	24,00	6,17	0,297
02.07.23	0,395	6,19	0,00	6,19	6,32	0,00	63,81	35,54	28,27	6,00	4,50	24,00	6,32	0,306
03.07.23	0,401	6,27	0,00	6,27	6,39	0,00	64,12	36,43	27,69	6,00	4,50	24,00	6,39	0,311
04.07.23	0,374	5,83	0,00	5,83	5,95	0,00	64,28	36,34	27,94	6,00	4,50	24,00	5,95	0,291
05.07.23	0,337	5,31	0,00	5,31	5,40	0,00	63,47	36,28	27,19	6,00	4,50	24,00	5,40	0,261
06.07.23	0,362	5,66	0,00	5,66	5,78	0,00	63,74	36,12	27,62	6,00	4,50	24,00	5,78	0,281
07.07.23	0,369	5,77	0,00	5,77	5,89	0,00	63,90	36,91	26,99	6,00	4,50	24,00	5,89	0,286
08.07.23	0,361	5,64	0,00	5,64	5,73	0,00	63,54	37,06	26,48	6,00	4,50	24,00	5,73	0,280
09.07.23	0,354	5,52	0,01	5,51	5,63	0,01	64,47	37,75	26,72	6,00	4,50	24,00	5,62	0,275
10.07.23	0,365	5,71	0,00	5,71	5,80	0,00	64,00	37,26	26,74	6,00	4,50	24,00	5,80	0,283
11.07.23	0,430	6,63	0,00	6,63	6,77	0,00	64,87	37,36	27,51	6,00	4,50	24,00	6,77	0,335
12.07.23	0,415	6,40	0,00	6,40	6,54	0,00	64,60	37,46	27,14	6,00	4,50	24,00	6,54	0,323
13.07.23	0,400	6,18	0,00	6,18	6,33	0,00	65,37	38,27	27,10	6,00	4,50	24,00	6,33	0,312
14.07.23	0,361	5,72	0,00	5,72	5,83	0,00	63,31	38,50	24,81	6,00	4,50	24,00	5,83	0,279
15.07.23	0,333	5,25	0,00	5,25	5,34	0,00	63,38	38,94	24,44	6,00	4,50	24,00	5,34	0,258
16.07.23	0,335	5,31	0,00	5,31	5,42	0,00	63,21	38,51	24,70	6,00	4,50	24,00	5,42	0,259
17.07.23	0,399	6,36	0,00	6,36	6,49	0,00	62,97	36,83	26,14	6,00	4,50	24,00	6,49	0,308
18.07.23	0,436	6,73	0,00	6,73	6,86	0,00	64,76	37,81	26,95	6,00	4,50	24,00	6,86	0,340
19.07.23	0,008	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	27,94	25,87	2,07	6,00	4,50	24,00	0,39	0,002
20.07.23	0,004	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	22,01	24,31	-2,30	6,00	4,50	24,00	0,28	0,000
21.07.23	0,167	2,70	0,01	2,69	2,75	0,01	62,32	23,91	38,41	6,00	4,50	24,00	2,74	0,129
22.07.23	0,310	4,90	0,00	4,90	4,98	0,00	62,98	33,66	29,32	6,00	4,50	24,00	4,98	0,240
Итого:	9,997	156,75	0,02	156,73	159,70	0,02	61,40	35,48	25,92	6,00	4,50	720,00	159,68	7,756

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

24.07.23



/ Пономарёв С. В. /