

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-10/07/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 29**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 14,3 Град С

Заводской номер 00075692 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qg, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
23.06.23	0,242	0,279	4,36	0,00	3,77	4,40	0,00	3,81	59,58	38,24	21,34	6,50	3,00	24,00	0,188
24.06.23	0,307	0,357	5,37	0,00	4,80	5,44	0,00	4,91	60,31	39,05	21,26	6,50	3,00	24,00	0,238
25.06.23	0,217	0,257	4,00	0,00	3,45	4,02	0,00	3,52	58,57	38,24	20,33	6,50	3,00	24,00	0,168
26.06.23	0,231	0,270	4,29	0,00	3,63	4,30	0,00	3,70	59,01	38,37	20,64	6,50	3,00	24,00	0,179
27.06.23	0,224	0,269	4,24	0,00	3,60	4,26	0,00	3,67	58,34	38,39	19,95	6,50	3,00	24,00	0,173
28.06.23	0,253	0,294	4,62	0,00	4,00	4,66	0,00	4,05	58,97	38,82	20,15	6,50	3,00	24,00	0,196
29.06.23	0,225	0,258	4,15	0,00	3,50	4,18	0,00	3,55	58,67	38,77	19,90	6,50	3,00	24,00	0,175
30.06.23	0,240	0,280	4,38	0,00	3,76	4,40	0,00	3,80	59,24	38,61	20,63	6,50	3,00	24,00	0,186
01.07.23	0,200	0,237	3,85	0,00	3,22	3,86	0,00	3,26	57,70	37,78	19,92	6,50	3,00	24,00	0,154
02.07.23	0,211	0,255	3,96	0,00	3,44	4,00	0,00	3,49	57,44	37,45	19,99	6,50	3,00	24,00	0,162
03.07.23	0,246	0,290	4,51	0,00	3,89	4,54	0,00	3,96	58,23	37,77	20,46	6,50	3,00	24,00	0,190
04.07.23	0,294	0,344	5,18	0,00	4,61	5,23	0,00	4,70	59,70	38,35	21,35	6,50	3,00	24,00	0,228
05.07.23	0,228	0,270	4,21	0,00	3,63	4,22	0,00	3,67	58,81	38,43	20,38	6,50	3,00	24,00	0,176
06.07.23	0,256	0,307	4,65	0,00	4,11	4,69	0,00	4,20	58,61	38,26	20,35	6,50	3,00	24,00	0,197
07.07.23	0,246	0,292	4,40	0,00	3,93	4,43	0,00	3,99	58,76	38,54	20,22	6,50	3,00	24,00	0,190
08.07.23	0,208	0,257	3,99	0,00	3,47	4,00	0,00	3,53	57,03	37,57	19,46	6,50	3,00	24,00	0,158
09.07.23	0,263	0,315	4,81	0,00	4,24	4,83	0,00	4,35	57,97	36,52	21,45	6,50	3,00	24,00	0,202
10.07.23	0,259	0,314	4,78	0,00	4,22	4,81	0,00	4,31	57,49	36,38	21,11	6,50	3,00	24,00	0,199
Итого:	4,350	5,145	79,75	0,00	69,27	80,27	0,00	70,47	58,58	38,09	20,49	6,50	3,00	432,00	3,359

$M_g = M_3$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

24.07.23



Пономарёв С. В. /