

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-22/07/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 45**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 14,3 Град С

Заводской номер 00192091 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.06.23	0,513	8,40	0,00	8,40	8,55	0,00	61,16	21,56	39,60	6,00	4,00	24,00	8,55	0,393
24.06.23	0,529	8,87	0,00	8,87	9,03	0,00	59,64	20,79	38,85	6,00	4,00	24,00	9,03	0,402
25.06.23	0,527	8,84	0,00	8,84	9,00	0,00	59,46	19,73	39,73	6,00	4,00	24,00	9,00	0,401
26.06.23	0,508	8,43	0,00	8,43	8,58	0,00	59,91	20,63	39,28	6,00	4,00	24,00	8,58	0,387
27.06.23	0,497	8,40	0,00	8,40	8,52	0,00	59,24	21,73	37,51	6,00	4,00	24,00	8,52	0,377
28.06.23	0,507	8,60	0,00	8,60	8,72	0,00	59,19	22,25	36,94	6,00	4,00	24,00	8,72	0,384
29.06.23	0,480	8,26	0,00	8,26	8,40	0,00	58,21	20,51	37,70	6,00	4,00	24,00	8,40	0,362
30.06.23	0,486	8,37	0,00	8,37	8,52	0,00	58,01	19,32	38,69	6,00	4,00	24,00	8,52	0,366
01.07.23	0,437	7,72	0,00	7,72	7,82	0,00	56,25	19,33	36,92	6,00	4,00	24,00	7,82	0,327
02.07.23	0,486	8,40	0,00	8,40	8,55	0,00	57,83	19,68	38,15	6,00	4,00	24,00	8,55	0,366
03.07.23	0,500	8,44	0,00	8,44	8,57	0,00	58,92	20,90	38,02	6,00	4,00	24,00	8,57	0,379
04.07.23	0,462	7,83	0,00	7,83	7,98	0,00	59,16	21,70	37,46	6,00	4,00	24,00	7,98	0,350
05.07.23	0,499	8,50	0,00	8,50	8,62	0,00	58,37	21,99	36,38	6,00	4,00	24,00	8,62	0,377
06.07.23	0,458	7,95	0,00	7,95	8,08	0,00	57,44	21,06	36,38	6,00	4,00	24,00	8,08	0,344
07.07.23	0,453	7,80	0,00	7,80	7,94	0,00	57,93	21,54	36,39	6,00	4,00	24,00	7,94	0,341
08.07.23	0,403	7,05	0,00	7,05	7,17	0,00	57,27	22,16	35,11	6,00	4,00	24,00	7,17	0,302
09.07.23	0,471	7,97	0,00	7,97	8,10	0,00	59,07	22,56	36,51	6,00	4,00	24,00	8,10	0,357
10.07.23	0,510	8,62	0,00	8,62	8,78	0,00	58,99	22,31	36,68	6,00	4,00	24,00	8,78	0,387
11.07.23	0,475	8,02	0,00	8,02	8,17	0,00	59,27	22,07	37,20	6,00	4,00	24,00	8,17	0,360
12.07.23	0,532	9,05	0,00	9,05	9,21	0,00	58,62	22,49	36,13	6,00	4,00	24,00	9,21	0,403
13.07.23	0,488	8,13	0,00	8,13	8,26	0,00	60,09	23,69	36,40	6,00	4,00	24,00	8,26	0,372
14.07.23	0,445	7,65	0,00	7,65	7,79	0,00	58,26	24,06	34,20	6,00	4,00	24,00	7,79	0,336
15.07.23	0,397	6,88	0,00	6,88	6,99	0,00	57,65	24,87	32,78	6,00	4,00	24,00	6,99	0,299
16.07.23	0,416	7,36	0,00	7,36	7,48	0,00	56,91	23,34	33,57	6,00	4,00	24,00	7,48	0,311
17.07.23	0,442	7,92	0,00	7,92	8,03	0,00	55,84	21,66	34,18	6,00	4,00	24,00	8,03	0,329
18.07.23	0,436	7,47	0,00	7,47	7,57	0,00	58,38	22,47	35,91	6,00	4,00	24,00	7,57	0,329
19.07.23	0,425	7,16	0,00	7,16	7,29	0,00	58,92	23,38	35,54	6,00	4,00	24,00	7,29	0,323
20.07.23	0,491	8,23	0,00	8,23	8,37	0,00	59,71	23,88	35,83	6,00	4,00	24,00	8,37	0,373
21.07.23	0,437	7,33	0,00	7,33	7,45	0,00	59,58	23,56	36,02	6,00	4,00	24,00	7,45	0,332
22.07.23	0,436	7,60	0,00	7,60	7,70	0,00	57,28	23,36	33,92	6,00	4,00	24,00	7,70	0,327
Итого:	14,146	241,25	0,00	241,25	245,24	0,00	58,55	21,95	36,60	6,00	4,00	720,00	245,24	10,696

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

Пономарёв С. В. /

24.07.23

