

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-22/07/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 61**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 14,3 Град С

Заводской номер 00192154 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.06.23	0,184	37,71	35,56	2,15	38,49	36,28	67,87	66,80	1,07	5,50	4,00	24,00	2,19	0,153
24.06.23	0,184	38,14	35,97	2,17	38,86	36,69	66,53	65,55	0,98	5,50	4,00	24,00	2,21	0,153
25.06.23	0,235	38,95	35,95	3,00	39,69	36,67	66,29	65,32	0,97	5,50	4,00	24,00	3,06	0,192
26.06.23	0,231	39,63	36,70	2,93	40,41	37,42	66,44	65,50	0,94	5,50	4,00	24,00	2,99	0,189
27.06.23	0,207	39,25	36,65	2,60	39,99	37,37	65,82	64,89	0,93	5,50	4,00	24,00	2,65	0,170
28.06.23	0,211	38,90	36,26	2,64	39,64	36,98	66,19	65,25	0,94	5,50	4,00	24,00	2,69	0,173
29.06.23	0,225	37,89	35,06	2,83	38,63	35,78	66,34	65,33	1,01	5,50	4,00	24,00	2,89	0,185
30.06.23	0,256	37,68	34,33	3,35	38,41	35,05	65,96	64,96	1,00	5,50	4,00	24,00	3,41	0,208
01.07.23	0,208	35,53	32,83	2,70	36,25	33,55	65,01	63,98	1,03	5,50	4,00	24,00	2,75	0,169
02.07.23	0,224	35,42	32,50	2,92	36,14	33,22	65,20	64,15	1,05	5,50	4,00	24,00	2,98	0,182
03.07.23	0,215	36,13	33,35	2,78	36,86	34,07	65,79	64,75	1,04	5,50	4,00	24,00	2,84	0,175
04.07.23	0,225	36,67	33,79	2,88	37,39	34,51	66,23	65,22	1,01	5,50	4,00	24,00	2,94	0,184
05.07.23	0,225	36,35	33,42	2,93	37,08	34,14	65,43	64,42	1,01	5,50	4,00	24,00	2,99	0,183
06.07.23	0,214	35,55	32,80	2,75	36,27	33,52	65,57	64,52	1,05	5,50	4,00	24,00	2,81	0,175
07.07.23	0,252	36,91	33,63	3,28	37,63	34,35	66,12	65,14	0,98	5,50	4,00	24,00	3,34	0,205
08.07.23	0,238	36,22	33,14	3,08	36,94	33,86	65,46	64,46	1,00	5,50	4,00	24,00	3,14	0,194
09.07.23	0,232	36,38	33,42	2,96	37,11	34,14	66,27	65,26	1,01	5,50	4,00	24,00	3,02	0,190
10.07.23	0,246	36,20	32,95	3,25	36,92	33,67	65,74	64,72	1,02	5,50	4,00	24,00	3,31	0,200
11.07.23	0,243	36,43	33,34	3,09	37,15	34,06	66,33	65,29	1,04	5,50	4,00	24,00	3,15	0,199
12.07.23	0,227	34,50	31,59	2,91	35,17	32,26	66,29	65,28	1,01	5,50	4,00	24,00	2,97	0,185
13.07.23	0,224	36,13	33,34	2,79	36,85	34,06	67,25	66,23	1,02	5,50	4,00	24,00	2,85	0,184
14.07.23	0,206	34,96	32,29	2,67	35,67	32,98	65,28	64,32	0,96	5,50	4,00	24,00	2,72	0,168
15.07.23	0,180	34,52	32,24	2,28	35,24	32,93	65,51	64,54	0,97	5,50	4,00	24,00	2,33	0,147
16.07.23	0,199	34,74	32,18	2,56	35,46	32,83	64,73	63,73	1,00	5,50	4,00	24,00	2,61	0,162
17.07.23	0,236	35,39	32,24	3,15	36,11	32,89	64,21	63,20	1,01	5,50	4,00	24,00	3,21	0,191
18.07.23	0,218	34,98	32,22	2,76	35,70	32,91	65,98	64,92	1,06	5,50	4,00	24,00	2,82	0,179
19.07.23	0,237	41,50	38,48	3,02	42,40	39,21	67,02	66,15	0,87	5,50	4,00	24,00	3,09	0,194
20.07.23	0,248	41,87	38,67	3,20	42,77	39,41	67,12	66,26	0,86	5,50	4,00	24,00	3,27	0,202
21.07.23	0,226	39,49	36,63	2,86	40,30	37,38	67,01	66,12	0,89	5,50	4,00	24,00	2,92	0,185
22.07.23	0,216	35,22	32,45	2,77	35,94	33,12	65,91	64,94	0,97	5,50	4,00	24,00	2,83	0,176
Итого:	6,672	1109,24	1023,98	85,26	1131,47	1045,31	66,03	65,04	0,99	5,50	4,00	720,00	86,97	5,453

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

24.07.23



/ Пономарев С. В. /