

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-22/07/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 14,3 Град С

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qg, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
23.06.23	0,197	0,225	3,10	0,00	3,22	3,12	0,00	3,24	62,23	31,09	31,14	6,50	4,00	24,00	0,151
24.06.23	0,206	0,235	3,32	0,00	3,38	3,33	0,00	3,44	61,27	31,80	29,47	6,50	4,00	24,00	0,158
25.06.23	0,170	0,206	2,85	0,00	2,94	2,86	0,00	2,97	60,30	31,50	28,80	6,50	4,00	24,00	0,128
26.06.23	0,194	0,228	3,17	0,00	3,28	3,18	0,00	3,32	60,74	31,77	28,97	6,50	4,00	24,00	0,147
27.06.23	0,195	0,227	3,20	0,00	3,27	3,23	0,00	3,31	60,68	31,72	28,96	6,50	4,00	24,00	0,148
28.06.23	0,192	0,224	3,13	0,00	3,21	3,15	0,00	3,23	60,87	32,02	28,85	6,50	4,00	24,00	0,146
29.06.23	0,162	0,195	2,67	0,00	2,80	2,67	0,00	2,81	60,26	32,42	27,84	6,50	4,00	24,00	0,122
30.06.23	0,216	0,246	3,48	0,00	3,55	3,51	0,00	3,61	61,42	32,36	29,06	6,50	4,00	24,00	0,165
01.07.23	0,179	0,208	2,93	0,00	3,02	2,94	0,00	3,05	59,84	32,01	27,83	6,50	4,00	24,00	0,136
02.07.23	0,199	0,232	3,24	0,00	3,34	3,25	0,00	3,37	60,11	31,97	28,14	6,50	4,00	24,00	0,151
03.07.23	0,198	0,228	3,22	0,00	3,28	3,23	0,00	3,34	60,85	32,05	28,80	6,50	4,00	24,00	0,151
04.07.23	0,200	0,232	3,24	0,00	3,32	3,29	0,00	3,37	61,20	32,29	28,91	6,50	4,00	24,00	0,153
05.07.23	0,175	0,201	2,87	0,00	2,90	2,89	0,00	2,94	60,63	32,34	28,29	6,50	4,00	24,00	0,134
06.07.23	0,168	0,199	2,79	0,00	2,84	2,79	0,00	2,87	60,10	32,08	28,02	6,50	4,00	24,00	0,127
07.07.23	0,180	0,210	2,98	0,00	3,03	2,98	0,00	3,05	60,66	32,32	28,34	6,50	4,00	24,00	0,137
08.07.23	0,146	0,182	2,49	0,00	2,57	2,49	0,00	2,58	58,05	32,12	25,93	6,50	4,00	24,00	0,109
09.07.23	0,156	0,192	2,63	0,00	2,74	2,63	0,00	2,76	58,17	31,90	26,27	6,50	4,00	24,00	0,117
10.07.23	0,180	0,216	3,05	0,00	3,11	3,06	0,00	3,14	58,13	32,09	26,04	6,50	4,00	24,00	0,136
11.07.23	0,211	0,250	3,56	0,00	3,58	3,58	0,00	3,64	59,36	32,16	27,20	6,50	4,00	24,00	0,160
12.07.23	0,217	0,259	3,65	0,00	3,70	3,67	0,00	3,74	59,25	32,19	27,06	6,50	4,00	24,00	0,164
13.07.23	0,196	0,233	3,31	0,00	3,35	3,32	0,00	3,40	59,34	32,49	26,85	6,50	4,00	24,00	0,148
14.07.23	0,157	0,190	2,70	0,00	2,76	2,70	0,00	2,79	57,36	32,36	25,00	6,50	4,00	24,00	0,118
15.07.23	0,173	0,209	2,93	0,00	3,01	2,93	0,00	3,04	57,86	32,61	25,25	6,50	4,00	24,00	0,130
16.07.23	0,161	0,202	2,85	0,00	2,88	2,85	0,00	2,91	57,37	32,29	25,08	6,50	4,00	24,00	0,120
17.07.23	0,203	0,250	3,55	0,00	3,58	3,56	0,00	3,63	57,09	32,00	25,09	6,50	4,00	24,00	0,152
18.07.23	0,168	0,206	2,89	0,00	2,95	2,91	0,00	2,99	57,49	31,96	25,53	6,50	4,00	24,00	0,126
19.07.23	0,185	0,223	3,06	0,00	3,17	3,09	0,00	3,20	58,91	32,57	26,34	6,50	4,00	24,00	0,140
20.07.23	0,181	0,215	3,05	0,00	3,11	3,05	0,00	3,15	58,92	32,82	26,10	6,50	4,00	24,00	0,137
21.07.23	0,195	0,227	3,21	0,00	3,28	3,23	0,00	3,33	59,59	32,95	26,64	6,50	4,00	24,00	0,148
22.07.23	0,162	0,196	2,68	0,00	2,80	2,68	0,00	2,81	58,00	33,08	24,92	6,50	4,00	24,00	0,122
Итого:	5,522	6,546	91,80	0,00	93,97	92,17	0,00	95,03	59,54	32,18	27,36	6,50	4,00	720,00	4,178

$M_r = M_3$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

24.07.23



/ Пономарёв С. В. /