

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-22/07/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 1**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 14,3 Град С

Заводской номер 00188004 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.06.23	0,442	6,45	0,00	6,45	6,63	0,00	68,25	30,96	37,29	6,00	4,00	24,00	6,63	0,350
24.06.23	0,451	6,76	0,00	6,76	6,91	0,00	66,65	31,50	35,15	6,00	4,00	24,00	6,91	0,354
25.06.23	0,457	6,91	0,00	6,91	7,05	0,00	66,31	31,19	35,12	6,00	4,00	24,00	7,05	0,358
26.06.23	0,420	6,30	0,00	6,30	6,43	0,00	66,30	31,36	34,94	6,00	4,00	24,00	6,43	0,330
27.06.23	0,536	8,10	0,00	8,10	8,30	0,00	66,13	31,66	34,47	6,00	4,00	24,00	8,30	0,420
28.06.23	0,462	6,96	0,00	6,96	7,13	0,00	66,23	31,90	34,33	6,00	4,00	24,00	7,13	0,362
29.06.23	0,473	7,04	0,00	7,04	7,19	0,00	67,06	31,84	35,22	6,00	4,00	24,00	7,19	0,372
30.06.23	0,460	6,92	0,00	6,92	7,09	0,00	66,35	31,89	34,46	6,00	4,00	24,00	7,09	0,361
01.07.23	0,403	6,17	0,00	6,17	6,31	0,00	65,66	31,65	34,01	6,00	4,00	24,00	6,31	0,315
02.07.23	0,501	7,60	0,00	7,60	7,75	0,00	65,98	31,54	34,44	6,00	4,00	24,00	7,75	0,392
03.07.23	0,463	6,95	0,00	6,95	7,09	0,00	66,48	31,88	34,60	6,00	4,00	24,00	7,09	0,364
04.07.23	0,436	6,54	0,00	6,54	6,69	0,00	66,56	32,19	34,37	6,00	4,00	24,00	6,69	0,342
05.07.23	0,436	6,64	0,00	6,64	6,81	0,00	65,93	32,36	33,57	6,00	4,00	24,00	6,81	0,341
06.07.23	0,541	8,13	0,00	8,13	8,33	0,00	66,51	32,34	34,17	6,00	4,00	24,00	8,33	0,425
07.07.23	0,490	7,40	0,00	7,40	7,55	0,00	66,27	32,62	33,65	6,00	4,00	24,00	7,55	0,384
08.07.23	0,451	6,81	0,00	6,81	6,95	0,00	65,94	32,61	33,33	6,00	4,00	24,00	6,95	0,354
09.07.23	0,543	8,14	0,00	8,14	8,32	0,00	66,77	32,67	34,10	6,00	4,00	24,00	8,32	0,427
10.07.23	0,467	7,03	0,00	7,03	7,20	0,00	66,33	32,76	33,57	6,00	4,00	24,00	7,20	0,366
11.07.23	0,471	7,03	0,00	7,03	7,18	0,00	66,90	32,75	34,15	6,00	4,00	24,00	7,18	0,370
12.07.23	0,480	7,14	0,00	7,14	7,34	0,00	67,04	32,95	34,09	6,00	4,00	24,00	7,34	0,378
13.07.23	0,526	7,78	0,00	7,78	7,96	0,00	67,62	33,12	34,50	6,00	4,00	24,00	7,96	0,415
14.07.23	0,459	6,99	0,00	6,99	7,15	0,00	65,77	33,30	32,47	6,00	4,00	24,00	7,15	0,359
15.07.23	0,404	6,17	0,00	6,17	6,33	0,00	65,49	33,32	32,17	6,00	4,00	24,00	6,33	0,316
16.07.23	0,462	7,01	0,00	7,01	7,17	0,00	65,80	33,36	32,44	6,00	4,00	24,00	7,17	0,362
17.07.23	0,487	7,50	0,00	7,50	7,65	0,00	65,21	33,21	32,00	6,00	4,00	24,00	7,65	0,380
18.07.23	0,523	7,82	0,00	7,82	8,01	0,00	66,93	33,40	33,53	6,00	4,00	24,00	8,01	0,411
19.07.23	0,458	6,81	0,00	6,81	6,97	0,00	67,34	33,77	33,57	6,00	4,00	24,00	6,97	0,361
20.07.23	0,484	7,11	0,00	7,11	7,29	0,00	67,70	33,93	33,77	6,00	4,00	24,00	7,29	0,382
21.07.23	0,507	7,49	0,00	7,49	7,68	0,00	67,67	33,98	33,69	6,00	4,00	24,00	7,68	0,400
22.07.23	0,393	5,91	0,00	5,91	6,04	0,00	66,37	33,87	32,50	6,00	4,00	24,00	6,04	0,308
Итого:	14,086	211,61	0,00	211,61	216,50	0,00	66,52	32,53	33,99	6,00	4,00	720,00	216,50	11,060

$M_{\phi} = M1 - M2$

$Q_{\text{расч}} = Q_o - (M_{\phi} \cdot (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

24.07.23



/ Пономарёв С. В. /