

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-22/07/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 11**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 14,3 Град С

Заводской номер 2409 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.06.23	0,327	6,423	0,000	6,423	6,503	0,000	47,80	23,88	23,92	6,00	3,50	24:00	6,50	0,235
24.06.23	0,365	7,067	0,000	7,067	7,157	0,000	47,92	23,78	24,14	6,00	3,50	24:00	7,16	0,264
25.06.23	0,388	7,494	0,000	7,494	7,590	0,000	48,24	23,58	24,66	6,00	3,50	24:00	7,59	0,281
26.06.23	0,381	7,384	0,000	7,384	7,478	0,000	48,71	23,62	25,09	6,00	3,50	24:00	7,48	0,275
27.06.23	0,363	7,048	0,000	7,048	7,137	0,000	48,38	23,86	24,52	6,00	3,50	24:00	7,14	0,262
28.06.23	0,421	8,012	0,000	8,012	8,117	0,000	50,97	24,66	26,31	6,00	3,50	24:00	8,12	0,307
29.06.23	0,336	6,555	0,000	6,555	6,637	0,000	48,99	24,39	24,60	6,00	3,50	24:00	6,64	0,242
30.06.23	0,372	7,176	0,000	7,176	7,268	0,000	49,97	24,09	25,88	6,00	3,50	24:00	7,27	0,269
01.07.23	0,373	7,212	0,000	7,212	7,304	0,000	49,34	24,30	25,04	6,00	3,50	24:00	7,30	0,269
02.07.23	0,350	6,815	0,000	6,815	6,901	0,000	49,34	24,35	24,99	6,00	3,50	24:00	6,90	0,252
03.07.23	0,325	6,405	0,000	6,405	6,484	0,000	48,58	24,33	24,25	6,00	3,50	24:00	6,48	0,234
04.07.23	0,358	6,906	0,000	6,906	6,994	0,000	48,75	24,48	24,27	6,00	3,50	24:00	6,99	0,259
05.07.23	0,394	7,479	0,000	7,479	7,578	0,000	49,51	24,55	24,96	6,00	3,50	24:00	7,58	0,287
06.07.23	0,388	7,421	0,000	7,421	7,518	0,000	49,84	24,84	25,00	6,00	3,50	24:00	7,52	0,282
07.07.23	0,340	6,628	0,000	6,628	6,711	0,000	49,53	24,96	24,57	6,00	3,50	24:00	6,71	0,246
08.07.23	0,372	7,142	0,000	7,142	7,234	0,000	51,03	25,36	25,67	6,00	3,50	24:00	7,23	0,270
09.07.23	0,398	7,474	0,000	7,474	7,575	0,000	50,53	25,42	25,11	6,00	3,50	24:00	7,57	0,292
10.07.23	0,391	7,429	0,000	7,429	7,527	0,000	49,83	25,41	24,42	6,00	3,50	24:00	7,53	0,285
11.07.23	0,351	6,727	0,000	6,727	6,814	0,000	49,42	25,31	24,11	6,00	3,50	24:00	6,81	0,255
12.07.23	0,364	6,947	0,000	6,947	7,038	0,000	49,82	25,35	24,47	6,00	3,50	24:00	7,04	0,264
13.07.23	0,388	7,300	0,000	7,300	7,398	0,000	51,02	25,67	25,35	6,00	3,50	24:00	7,40	0,284
14.07.23	0,338	6,531	0,000	6,531	6,614	0,000	49,60	25,84	23,76	6,00	3,50	24:00	6,61	0,244
15.07.23	0,300	5,922	0,000	5,922	5,994	0,000	49,23	25,95	23,28	6,00	3,50	24:00	5,99	0,215
16.07.23	0,318	6,224	0,000	6,224	6,302	0,000	48,60	25,86	22,74	6,00	3,50	24:00	6,30	0,229
17.07.23	0,419	7,978	0,000	7,978	8,082	0,000	50,61	25,84	24,77	6,00	3,50	24:00	8,08	0,305
18.07.23	0,416	7,823	0,000	7,823	7,928	0,000	50,96	25,94	25,02	6,00	3,50	24:00	7,93	0,304
19.07.23	0,401	7,479	0,000	7,479	7,581	0,000	51,47	26,18	25,29	6,00	3,50	24:00	7,58	0,294
20.07.23	0,394	7,354	0,000	7,354	7,454	0,000	51,21	26,27	24,94	6,00	3,50	24:00	7,45	0,289
21.07.23	0,360	6,793	0,000	6,793	6,884	0,000	51,26	26,28	24,98	6,00	3,50	24:00	6,88	0,263
22.07.23	0,341	6,502	0,000	6,502	6,587	0,000	50,99	26,32	24,67	6,00	3,50	24:00	6,59	0,248
Итого:	11,033	211,65	0,000	211,653	214,389	0,000	49,72	25,02	24,69	6,00	3,50	720:00	214,39	8,006

$Mг = M1 - M2$

$Q_{расч} = Q_o - (Mг * (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

24.07.23



/ Пономарёв С. В. /