

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-22/07/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 3**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 14,3 Град С

Заводской номер 2697 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.06.23	0,509	7,610	0,000	7,610	7,768	0,000	65,24	33,91	31,33	5,50	3,50	24:00	7,77	0,400
24.06.23	0,541	8,217	0,000	8,217	8,382	0,000	63,42	33,46	29,96	5,50	3,50	24:00	8,38	0,423
25.06.23	0,568	8,683	0,000	8,683	8,856	0,000	63,89	32,68	31,21	5,50	3,50	24:00	8,86	0,444
26.06.23	0,508	7,786	0,000	7,786	7,940	0,000	63,02	32,61	30,41	5,50	3,50	24:00	7,94	0,397
27.06.23	0,534	8,224	0,000	8,224	8,386	0,000	62,83	32,24	30,59	5,50	3,50	24:00	8,39	0,417
28.06.23	0,508	7,781	0,000	7,781	7,935	0,000	62,83	32,71	30,12	5,50	3,50	24:00	7,93	0,396
29.06.23	0,471	7,168	0,000	7,168	7,312	0,000	62,80	33,01	29,79	5,50	3,50	24:00	7,31	0,369
30.06.23	0,424	6,554	0,000	6,554	6,682	0,000	62,94	32,49	30,45	5,50	3,50	24:00	6,68	0,331
01.07.23	0,548	8,484	0,000	8,484	8,649	0,000	63,05	32,68	30,37	5,50	3,50	24:00	8,65	0,426
02.07.23	0,546	8,422	0,000	8,422	8,586	0,000	63,33	33,01	30,32	5,50	3,50	24:00	8,59	0,425
03.07.23	0,429	6,580	0,000	6,580	6,710	0,000	62,42	33,21	29,21	5,50	3,50	24:00	6,71	0,334
04.07.23	0,456	6,976	0,000	6,976	7,114	0,000	63,99	33,53	30,46	5,50	3,50	24:00	7,11	0,356
05.07.23	0,461	7,098	0,000	7,098	7,237	0,000	62,79	33,94	28,85	5,50	3,50	24:00	7,24	0,360
06.07.23	0,536	8,204	0,000	8,204	8,367	0,000	63,91	33,82	30,09	5,50	3,50	24:00	8,37	0,419
07.07.23	0,477	7,312	0,000	7,312	7,457	0,000	62,33	33,98	28,35	5,50	3,50	24:00	7,46	0,373
08.07.23	0,492	7,582	0,000	7,582	7,731	0,000	62,78	33,93	28,85	5,50	3,50	24:00	7,73	0,384
09.07.23	0,456	6,992	0,000	6,992	7,130	0,000	62,97	34,51	28,46	5,50	3,50	24:00	7,13	0,356
10.07.23	0,408	6,265	0,000	6,265	6,388	0,000	63,01	34,13	28,88	5,50	3,50	24:00	6,39	0,318
11.07.23	0,502	7,636	0,000	7,636	7,789	0,000	64,03	34,26	29,77	5,50	3,50	24:00	7,79	0,393
12.07.23	0,458	6,946	0,000	6,946	7,086	0,000	63,64	34,50	29,14	5,50	3,50	24:00	7,09	0,359
13.07.23	0,565	8,498	0,000	8,498	8,672	0,000	65,42	35,23	30,19	5,50	3,50	24:00	8,67	0,443
14.07.23	0,473	7,324	0,000	7,324	7,466	0,000	62,67	35,02	27,65	5,50	3,50	24:00	7,47	0,368
15.07.23	0,451	6,981	0,000	6,981	7,117	0,000	63,30	35,16	28,14	5,50	3,50	24:00	7,12	0,351
16.07.23	0,525	8,090	0,000	8,090	8,249	0,000	63,49	35,14	28,35	5,50	3,50	24:00	8,25	0,410
17.07.23	0,452	7,031	0,000	7,031	7,166	0,000	63,62	34,66	28,96	5,50	3,50	24:00	7,17	0,351
18.07.23	0,416	6,356	0,000	6,356	6,482	0,000	63,76	34,70	29,06	5,50	3,50	24:00	6,48	0,325
19.07.23	0,422	6,415	0,000	6,415	6,544	0,000	63,39	35,33	28,06	5,50	3,50	24:00	6,54	0,330
20.07.23	0,456	6,878	0,000	6,878	7,018	0,000	63,63	35,49	28,14	5,50	3,50	24:00	7,02	0,358
21.07.23	0,421	6,360	0,000	6,360	6,489	0,000	64,66	35,61	29,05	5,50	3,50	24:00	6,49	0,330
22.07.23	0,488	7,421	0,000	7,421	7,570	0,000	64,54	35,56	28,98	5,50	3,50	24:00	7,57	0,381
Итого:	14,501	221,87	0,00	221,87	226,28	0,00	63,46	34,02	29,44	5,50	3,50	720:00	226,28	11,328

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

24.07.23



/ Пономарёв С. В. /