

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-22/07/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 37**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ7

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 14,3 Град С

Заводской номер 00010682 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x25D7 ПО 1.8

Дата	t1 °C	P1 кг/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кг/см2	V2 м3	M2 т	Vгв м3	Mг т	dt °C	Qo Гкал	Qрасч Гкал	ВНР ч
23.06.23	64,93	5	70,5	69,16	64,17	4	65,7	64,47	4,78	4,69	0,76	0,355	0,288	24
24.06.23	63,85	5	69,1	67,83	63,18	4	64	62,8	5,12	5,03	0,67	0,364	0,292	24
25.06.23	63,6	5	68,2	66,96	62,93	4	63,3	62,1	4,95	4,86	0,67	0,353	0,284	24
26.06.23	64,08	5	67,8	66,53	63,37	4	62,9	61,7	4,92	4,83	0,71	0,355	0,286	24
27.06.23	63,84	5	67,6	66,36	63,13	4	61,9	60,71	5,76	5,65	0,71	0,406	0,325	24
28.06.23	64,13	5	65,3	64,09	63,44	4	60,7	59,55	4,63	4,54	0,69	0,335	0,270	24
29.06.23	64,5	5	65,6	64,36	63,74	4	60,1	58,92	5,54	5,44	0,76	0,398	0,320	24
30.06.23	64,01	5	65	63,8	63,29	4	60	58,88	5,01	4,92	0,72	0,359	0,289	24
01.07.23	63,53	5	71,2	69,86	62,88	4	66	64,85	5,11	5,01	0,65	0,363	0,291	24
02.07.23	63,71	5	74	72,64	63,05	4	70,3	69,06	3,65	3,58	0,66	0,275	0,224	24
03.07.23	64,38	5	76,6	75,17	63,74	4	71,7	70,32	4,94	4,85	0,64	0,36	0,291	24
04.07.23	64,8	5	79,2	77,68	64,2	4	73,4	71,99	5,80	5,69	0,6	0,411	0,330	24
05.07.23	64,22	5	79,8	78,3	63,65	4	75,2	73,78	4,61	4,52	0,57	0,334	0,269	24
06.07.23	64,31	5	74,3	72,89	63,71	4	69,8	68,53	4,44	4,36	0,6	0,325	0,263	24
07.07.23	64,54	5	74,9	73,45	63,99	4	70,7	69,38	4,15	4,07	0,55	0,304	0,246	24
08.07.23	63,98	5	73,7	72,3	63,4	4	69,6	68,36	4,02	3,94	0,58	0,294	0,238	24
09.07.23	64,74	5	74,4	72,97	64,13	4	70,4	69,04	4,01	3,93	0,61	0,299	0,243	24
10.07.23	64,37	5	74,8	73,38	63,77	4	70	68,71	4,76	4,67	0,6	0,345	0,278	24
11.07.23	64,91	5	75,3	73,85	64,29	4	70,3	68,97	4,98	4,88	0,62	0,364	0,294	24
12.07.23	64,95	5	75,8	74,32	64,33	4	70,5	69,15	5,27	5,17	0,62	0,384	0,310	24
13.07.23	65,73	5	76,1	74,61	65,16	4	71,9	70,48	4,21	4,13	0,57	0,315	0,256	24
14.07.23	63,91	5	73,6	72,21	63,4	4	69,4	68,16	4,13	4,05	0,51	0,296	0,238	24
15.07.23	64,06	5	73,5	72,07	63,52	4	69,8	68,54	3,60	3,53	0,54	0,265	0,215	24
16.07.23	63,56	5	73	71,63	62,97	4	69,6	68,39	3,30	3,24	0,59	0,248	0,202	24
17.07.23	63,21	5	74,1	72,73	62,62	4	69,6	68,4	4,41	4,33	0,59	0,314	0,252	24
18.07.23	64,68	5	73,4	72	64,07	4	69,4	68,1	3,98	3,9	0,61	0,296	0,240	24
19.07.23	65,5	5	75,6	74,15	64,9	4	71,1	69,7	4,54	4,45	0,6	0,333	0,269	24
20.07.23	65,68	5	74,8	73,35	65,09	4	70,6	69,23	4,20	4,12	0,59	0,312	0,253	24
21.07.23	65,71	5	73	71,57	65,09	4	69,7	68,31	3,33	3,26	0,62	0,259	0,212	24
22.07.23	64,78	5	72,8	71,39	64,21	4	69,4	68,12	3,33	3,27	0,57	0,253	0,206	24
Итого:			2183	2141,61			2047	2008,7	135,47	132,91		9,874	7,973	720
Средние:	64,4	5			63,78	4					0,62			

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

Пономарёв С. В. /

24.07.23

