

Месячный отчет за Июль 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.06.23

Конец отчетного периода: 22.07.23

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39

Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1

Идентификационный номер прибора: ИД=51278

Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.06.23	23:00	24.00	18.45	1.22	0.090	0.090	23.09	3.00	0.000	0.000	0.090	0.090	0.002	0.000
24.06.23	23:00	24.00	25.91	0.47	0.315	0.316	23.07	3.00	0.000	0.000	0.315	0.316	0.008	0.004
25.06.23	23:00	24.00	20.08	5.00	0.215	0.215	22.35	3.00	0.000	0.000	0.215	0.215	0.004	0.001
26.06.23	23:00	24.00	62.48	4.08	4.965	5.056	32.36	3.39	0.000	0.000	4.965	5.056	0.310	0.239
27.06.23	23:00	24.00	63.01	4.37	7.390	7.527	30.59	3.54	0.000	0.000	7.390	7.527	0.466	0.360
28.06.23	23:00	24.00	63.29	4.39	6.940	7.070	31.30	3.56	0.000	0.000	6.940	7.070	0.439	0.340
29.06.23	23:00	24.00	63.87	4.28	6.757	6.885	31.56	3.41	0.000	0.000	6.757	6.885	0.431	0.335
30.06.23	23:00	24.00	63.37	4.36	6.604	6.728	31.34	3.56	0.000	0.000	6.604	6.728	0.418	0.324
01.07.23	23:00	24.00	62.82	4.46	6.564	6.684	31.36	3.48	0.000	0.000	6.564	6.684	0.412	0.318
02.07.23	23:00	24.00	62.86	4.51	6.249	6.364	31.47	3.46	0.000	0.000	6.249	6.364	0.393	0.303
03.07.23	23:00	24.00	63.54	4.53	6.742	6.869	31.64	3.34	0.000	0.000	6.742	6.869	0.428	0.332
04.07.23	23:00	24.00	64.07	4.34	7.164	7.301	32.06	3.14	0.000	0.000	7.164	7.301	0.459	0.357
05.07.23	23:00	24.00	63.32	4.28	6.299	6.416	32.01	3.15	0.000	0.000	6.299	6.416	0.399	0.309
06.07.23	23:00	24.00	63.01	4.40	5.880	5.989	31.99	3.35	0.000	0.000	5.880	5.989	0.370	0.286
07.07.23	23:00	24.00	63.26	4.50	5.738	5.845	32.24	3.39	0.000	0.000	5.738	5.845	0.363	0.281
08.07.23	23:00	24.00	63.09	4.43	6.051	6.163	32.35	3.50	0.000	0.000	6.051	6.163	0.382	0.295
09.07.23	23:00	24.00	63.65	4.52	5.814	5.924	32.41	3.28	0.000	0.000	5.814	5.924	0.370	0.287
10.07.23	23:00	24.00	63.65	4.51	6.638	6.763	32.36	3.41	0.000	0.000	6.638	6.763	0.422	0.328
11.07.23	23:00	24.00	64.05	4.46	6.375	6.497	32.41	3.35	0.000	0.000	6.375	6.497	0.408	0.317
12.07.23	23:00	24.00	64.57	4.43	5.073	5.171	32.44	3.33	0.000	0.000	5.073	5.171	0.328	0.255
13.07.23	23:00	24.00	64.55	4.48	5.585	5.693	32.92	3.39	0.000	0.000	5.585	5.693	0.361	0.281
14.07.23	23:00	24.00	62.81	4.53	6.032	6.143	32.89	3.43	0.000	0.000	6.032	6.143	0.379	0.293
15.07.23	23:00	24.00	62.48	4.57	4.817	4.905	33.07	3.49	0.000	0.000	4.817	4.905	0.301	0.232
16.07.23	23:00	24.00	63.03	4.39	5.444	5.546	33.07	3.48	0.000	0.000	5.444	5.546	0.343	0.265
17.07.23	23:00	24.00	62.43	4.47	6.124	6.235	32.58	3.41	0.000	0.000	6.124	6.235	0.382	0.295
18.07.23	23:00	24.00	63.44	4.49	5.821	5.930	32.70	3.57	0.000	0.000	5.821	5.930	0.369	0.286
19.07.23	23:00	24.00	64.32	4.48	5.718	5.828	32.86	3.35	0.000	0.000	5.718	5.828	0.368	0.286
20.07.23	23:00	24.00	64.50	4.49	6.243	6.364	33.15	3.37	0.000	0.000	6.243	6.364	0.403	0.313
21.07.23	23:00	24.00	64.69	4.42	6.237	6.358	33.15	3.41	0.000	0.000	6.237	6.358	0.403	0.314
22.07.23	23:00	24.00	63.72	4.44	5.656	5.763	33.04	3.60	0.000	0.000	5.656	5.763	0.360	0.279
ИТОГО		720.00	59.28	4.21	165.541	168.643	31.33	3.37	0.000	0.000	165.541	168.643	10.483	8.116
ч			°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 14.30°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C

температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 14.30°C

Дата: 22 Июль 2023

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Июль 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.06.23
Конец отчетного периода: 22.07.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
		t1	P1	M1	V1		
23.06.23	23:00	24.00	20.15	1.50	0.430	0.431	0.009
24.06.23	23:00	24.00	23.75	0.61	0.673	0.674	0.016
25.06.23	23:00	24.00	20.09	2.82	0.516	0.516	0.010
26.06.23	23:00	24.00	60.76	3.88	5.119	5.209	0.311
27.06.23	23:00	24.00	61.91	4.23	7.418	7.551	0.459
28.06.23	23:00	24.00	62.18	4.25	6.967	7.092	0.433
29.06.23	23:00	24.00	62.68	4.15	6.830	6.955	0.428
30.06.23	23:00	24.00	62.30	4.22	6.623	6.743	0.413
01.07.23	23:00	24.00	61.72	4.32	6.586	6.703	0.406
02.07.23	23:00	24.00	61.72	4.37	6.269	6.381	0.387
03.07.23	23:00	24.00	62.46	4.39	6.775	6.898	0.423
04.07.23	23:00	24.00	63.03	4.20	7.191	7.324	0.453
05.07.23	23:00	24.00	62.23	4.14	6.304	6.418	0.392
06.07.23	23:00	24.00	61.84	4.26	5.891	5.997	0.364
07.07.23	23:00	24.00	62.05	4.36	5.745	5.848	0.356
08.07.23	23:00	24.00	61.95	4.29	6.069	6.178	0.376
09.07.23	23:00	24.00	62.49	4.38	5.826	5.932	0.364
10.07.23	23:00	24.00	62.60	4.36	6.663	6.785	0.417
11.07.23	23:00	24.00	62.91	4.32	6.400	6.518	0.403
12.07.23	23:00	24.00	63.47	4.29	5.089	5.185	0.323
13.07.23	23:00	24.00	63.33	4.34	5.601	5.706	0.355
14.07.23	23:00	24.00	61.71	4.39	6.049	6.156	0.373
15.07.23	23:00	24.00	61.23	4.43	4.825	4.910	0.295
16.07.23	23:00	24.00	61.93	4.25	5.455	5.553	0.338
17.07.23	23:00	24.00	61.37	4.33	6.137	6.245	0.377
18.07.23	23:00	24.00	62.29	4.35	5.835	5.940	0.363
19.07.23	23:00	24.00	63.12	4.34	5.733	5.840	0.362
20.07.23	23:00	24.00	63.37	4.35	6.261	6.378	0.397
21.07.23	23:00	24.00	63.58	4.28	6.262	6.380	0.398
22.07.23	23:00	24.00	62.56	4.30	5.666	5.770	0.354
ИТОГО		720.00	58.23	4.02	167.206	170.221	10.355
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 14.30°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 14.30°C

Дата: 22 Июль 2023

Представитель потребителя: _____



С. В. Пономарев/