

Месячный отчет за Июль 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.06.23
Конец отчетного периода: 22.07.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Васильева, д.49
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=62929
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.06.23	23:00	24.00	54.68	5.0	7.538	7.65	25.75	3.5	0.000	0.00	7.538	7.645	0.412	0.305
24.06.23	23:00	24.00	46.78	5.0	5.897	5.96	23.11	3.5	0.000	0.00	5.897	5.960	0.276	0.192
25.06.23	23:00	24.00	52.82	5.0	8.466	8.58	24.27	3.5	0.000	0.00	8.466	8.578	0.447	0.326
26.06.23	23:00	24.00	54.77	5.0	8.986	9.11	25.20	3.5	0.000	0.00	8.986	9.114	0.492	0.364
27.06.23	23:00	24.00	54.25	5.0	8.099	8.21	25.72	3.5	0.000	0.00	8.099	8.212	0.440	0.324
28.06.23	23:00	24.00	54.45	5.0	7.621	7.73	25.69	3.5	0.000	0.00	7.621	7.728	0.415	0.306
29.06.23	23:00	24.00	53.29	5.0	8.255	8.37	24.16	3.5	0.000	0.00	8.255	8.366	0.440	0.322
30.06.23	23:00	24.00	53.11	5.0	8.198	8.31	23.74	3.5	0.000	0.00	8.198	8.308	0.436	0.318
01.07.23	23:00	24.00	51.92	5.0	7.087	7.18	23.72	3.5	0.000	0.00	7.087	7.178	0.368	0.267
02.07.23	23:00	24.00	53.39	5.0	7.415	7.52	24.45	3.5	0.000	0.00	7.415	7.515	0.396	0.290
03.07.23	23:00	24.00	53.56	5.0	9.050	9.17	24.95	3.5	0.000	0.00	9.050	9.173	0.485	0.356
04.07.23	23:00	24.00	59.04	5.0	28.675	29.15	59.34	3.5	21.329	21.68	7.346	7.466	0.428	0.323
05.07.23	23:00	24.00	59.50	5.0	66.143	67.24	59.14	3.5	60.033	61.02	6.358	6.463	0.402	0.311
06.07.23	23:00	24.00	59.44	5.0	64.060	65.12	59.07	3.5	58.736	59.70	5.538	5.629	0.353	0.273
07.07.23	23:00	24.00	60.12	5.0	65.808	66.92	59.75	3.5	60.471	61.49	5.621	5.716	0.361	0.281
08.07.23	23:00	24.00	59.54	5.0	64.687	65.76	59.22	3.5	59.448	60.43	5.498	5.589	0.348	0.269
09.07.23	23:00	24.00	60.23	5.0	65.487	66.60	59.89	3.5	60.271	61.29	5.401	5.493	0.347	0.270
10.07.23	23:00	24.00	60.35	5.0	65.672	66.79	59.97	3.5	59.801	60.81	6.125	6.229	0.394	0.306
11.07.23	23:00	24.00	61.60	5.0	65.544	66.71	61.24	3.5	59.995	61.05	5.764	5.866	0.378	0.296
12.07.23	23:00	24.00	61.57	5.0	55.020	56.00	61.19	3.5	50.975	51.87	4.268	4.344	0.284	0.223
13.07.23	23:00	24.00	62.41	5.0	64.586	65.76	62.05	3.5	59.797	60.88	5.045	5.136	0.338	0.266
14.07.23	23:00	24.00	61.28	5.0	62.838	63.94	60.96	3.5	57.975	58.99	5.146	5.236	0.336	0.262
15.07.23	23:00	24.00	61.19	5.0	61.770	62.85	60.86	3.5	57.776	58.78	4.263	4.337	0.281	0.221
16.07.23	23:00	24.00	60.04	5.0	62.448	63.50	59.70	3.5	57.323	58.28	5.327	5.417	0.341	0.265
17.07.23	23:00	24.00	59.47	5.0	63.595	64.65	59.10	3.5	57.695	58.65	6.163	6.265	0.390	0.302
18.07.23	23:00	24.00	61.11	5.0	62.549	63.64	60.72	3.5	57.675	58.67	5.115	5.205	0.337	0.264
19.07.23	23:00	24.00	62.71	5.0	72.956	74.29	62.45	3.5	68.849	70.11	4.373	4.454	0.294	0.232
20.07.23	23:00	24.00	62.68	5.0	74.192	75.55	62.44	3.5	69.632	70.90	4.869	4.958	0.324	0.255
21.07.23	23:00	24.00	62.71	5.0	71.382	72.69	62.45	3.5	66.353	67.57	5.342	5.440	0.354	0.278
22.07.23	23:00	24.00	61.51	5.0	63.455	64.58	61.23	3.5	58.270	59.30	5.306	5.400	0.345	0.269
ИТОГО		720.00	57.98	5.0	1287.48	1309.52	47.38	3.5	1102.41	1121.46	189.480	192.422	11.244	8.534
		ч	°C	кг/CM2	т	м3	°C	кг/CM2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 14.3°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт.=+ 14.3°C

Дата: 22 Июль 2023

Представитель потребителя:

/С. В. Пономарев/

