

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-22/07/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 5**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 14,3 Град С

Заводской номер 2137 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.06.23	0,457	7,131	0,000	7,131	7,269	0,000	61,70	44,04	17,66	5,00	3,50	24:00	7,27	0,355
24.06.23	0,386	6,168	0,000	6,168	6,281	0,000	61,47	42,40	19,07	5,00	3,50	24:00	6,28	0,298
25.06.23	0,418	6,707	0,000	6,707	6,830	0,000	60,67	41,39	19,28	5,00	3,50	24:00	6,83	0,322
26.06.23	0,489	7,745	0,000	7,745	7,889	0,000	61,39	41,15	20,24	5,00	3,50	24:00	7,89	0,378
27.06.23	0,454	7,287	0,000	7,287	7,420	0,000	60,61	40,41	20,20	5,00	3,50	24:00	7,42	0,350
28.06.23	0,425	6,784	0,000	6,784	6,909	0,000	61,09	40,71	20,38	5,00	3,50	24:00	6,91	0,328
29.06.23	0,428	6,785	0,000	6,785	6,911	0,000	61,53	41,25	20,28	5,00	3,50	24:00	6,91	0,331
30.06.23	0,433	6,905	0,000	6,905	7,032	0,000	60,67	41,00	19,67	5,00	3,50	24:00	7,03	0,335
01.07.23	0,442	7,084	0,000	7,084	7,213	0,000	60,71	41,25	19,46	5,00	3,50	24:00	7,21	0,341
02.07.23	0,452	7,220	0,000	7,220	7,353	0,000	60,95	41,78	19,17	5,00	3,50	24:00	7,35	0,349
03.07.23	0,445	7,089	0,000	7,089	7,220	0,000	60,85	42,06	18,79	5,00	3,50	24:00	7,22	0,344
04.07.23	0,459	7,246	0,000	7,246	7,382	0,000	61,27	42,18	19,09	5,00	3,50	24:00	7,38	0,355
05.07.23	0,461	7,364	0,000	7,364	7,499	0,000	61,21	42,99	18,22	5,00	3,50	24:00	7,50	0,356
06.07.23	0,488	7,749	0,000	7,749	7,893	0,000	61,57	42,42	19,15	5,00	3,50	24:00	7,89	0,378
07.07.23	0,471	7,456	0,000	7,456	7,595	0,000	61,32	42,74	18,58	5,00	3,50	24:00	7,59	0,364
08.07.23	0,403	6,491	0,000	6,491	6,608	0,000	61,36	42,24	19,12	5,00	3,50	24:00	6,61	0,310
09.07.23	0,412	6,551	0,000	6,551	6,673	0,000	61,24	43,19	18,05	5,00	3,50	24:00	6,67	0,318
10.07.23	0,381	6,114	0,000	6,114	6,225	0,000	61,68	42,44	19,24	5,00	3,50	24:00	6,22	0,293
11.07.23	0,425	6,716	0,000	6,716	6,842	0,000	61,85	42,73	19,12	5,00	3,50	24:00	6,84	0,329
12.07.23	0,448	7,051	0,000	7,051	7,185	0,000	61,41	43,00	18,41	5,00	3,50	24:00	7,18	0,347
13.07.23	0,475	7,402	0,000	7,402	7,544	0,000	62,92	43,86	19,06	5,00	3,50	24:00	7,54	0,369
14.07.23	0,469	7,489	0,000	7,489	7,626	0,000	60,77	43,21	17,56	5,00	3,50	24:00	7,63	0,361
15.07.23	0,402	6,476	0,000	6,476	6,593	0,000	61,07	42,97	18,10	5,00	3,50	24:00	6,59	0,309
16.07.23	0,413	6,601	0,000	6,601	6,722	0,000	60,57	43,22	17,35	5,00	3,50	24:00	6,72	0,318
17.07.23	0,448	7,192	0,000	7,192	7,323	0,000	60,55	42,23	18,32	5,00	3,50	24:00	7,32	0,345
18.07.23	0,475	7,476	0,000	7,476	7,617	0,000	61,39	42,91	18,48	5,00	3,50	24:00	7,62	0,368
19.07.23	0,419	6,578	0,000	6,578	6,703	0,000	62,14	43,77	18,37	5,00	3,50	24:00	6,70	0,325
20.07.23	0,474	7,398	0,000	7,398	7,540	0,000	62,62	43,80	18,82	5,00	3,50	24:00	7,54	0,368
21.07.23	0,481	7,492	0,000	7,492	7,636	0,000	62,72	44,12	18,60	5,00	3,50	24:00	7,64	0,374
22.07.23	0,453	7,150	0,000	7,150	7,284	0,000	62,16	43,59	18,57	5,00	3,50	24:00	7,28	0,350
Итого:	13,287	210,899	0,000	210,899	214,817	0,000	61,38	42,50	18,88	5,00	3,50	720:00	214,82	10,271

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

24.07.23



/ Пономарёв С. В. /