

Месячный отчет за Июль 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.06.23
Конец отчетного периода: 22.07.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.53
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=63239
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.06.23	23:00	24.00	59.09	5.0	8.561	8.70	33.50	3.5	0.000	0.00	8.561	8.701	0.506	0.384
24.06.23	23:00	24.00	53.66	5.0	4.270	4.33	30.55	3.5	0.000	0.00	4.270	4.329	0.229	0.168
25.06.23	23:00	24.00	56.06	5.0	7.725	7.84	32.68	3.5	0.000	0.00	7.725	7.840	0.433	0.323
26.06.23	23:00	24.00	57.95	5.0	8.978	9.12	33.23	3.5	0.000	0.00	8.978	9.120	0.520	0.392
27.06.23	23:00	24.00	57.73	5.0	9.473	9.62	33.29	3.5	0.000	0.00	9.473	9.622	0.547	0.412
28.06.23	23:00	24.00	57.99	5.0	8.180	8.31	33.08	3.5	0.002	0.00	8.178	8.307	0.475	0.358
29.06.23	23:00	24.00	57.69	5.0	8.554	8.69	33.01	3.5	0.000	0.00	8.554	8.688	0.494	0.371
30.06.23	23:00	24.00	57.24	5.0	6.726	6.83	32.76	3.5	0.000	0.00	6.726	6.830	0.385	0.289
01.07.23	23:00	24.00	57.05	5.0	8.621	8.75	32.53	3.5	0.000	0.00	8.621	8.753	0.492	0.369
02.07.23	23:00	24.00	56.94	5.0	8.309	8.44	32.40	3.5	0.000	0.00	8.309	8.436	0.473	0.354
03.07.23	23:00	24.00	57.27	5.0	9.029	9.17	32.55	3.5	0.000	0.00	9.029	9.168	0.517	0.388
04.07.23	23:00	24.00	57.97	5.0	9.496	9.65	33.02	3.5	0.000	0.00	9.496	9.646	0.551	0.415
05.07.23	23:00	24.00	58.32	5.0	9.038	9.18	33.10	3.5	0.000	0.00	9.038	9.183	0.527	0.398
06.07.23	23:00	24.00	58.18	5.0	9.208	9.36	33.35	3.5	0.000	0.00	9.208	9.355	0.536	0.404
07.07.23	23:00	24.00	58.30	5.0	8.016	8.14	33.66	3.5	0.000	0.00	8.016	8.144	0.468	0.353
08.07.23	23:00	24.00	58.35	5.0	9.025	9.17	33.87	3.5	0.000	0.00	9.025	9.169	0.527	0.398
09.07.23	23:00	24.00	58.85	5.0	8.241	8.38	34.40	3.5	0.000	0.00	8.241	8.375	0.485	0.367
10.07.23	23:00	24.00	58.69	5.0	8.333	8.47	34.43	3.5	0.000	0.00	8.333	8.468	0.489	0.370
11.07.23	23:00	24.00	59.08	5.0	7.164	7.28	34.38	3.5	0.000	0.00	7.164	7.281	0.423	0.321
12.07.23	23:00	24.00	59.90	5.0	7.275	7.40	34.05	3.5	0.002	0.00	7.273	7.395	0.436	0.332
13.07.23	23:00	24.00	60.17	5.0	8.103	8.24	35.35	3.5	0.000	0.00	8.103	8.240	0.488	0.372
14.07.23	23:00	24.00	58.70	5.0	7.698	7.82	35.41	3.5	0.000	0.00	7.698	7.823	0.452	0.342
15.07.23	23:00	24.00	58.83	5.0	7.787	7.91	35.63	3.5	0.000	0.00	7.787	7.914	0.458	0.347
16.07.23	23:00	24.00	58.05	5.0	7.350	7.47	35.38	3.5	0.000	0.00	7.350	7.467	0.427	0.322
17.07.23	23:00	24.00	57.97	5.0	7.970	8.10	34.82	3.5	0.000	0.00	7.970	8.096	0.462	0.348
18.07.23	23:00	24.00	58.77	5.0	7.797	7.92	35.05	3.5	0.000	0.00	7.797	7.924	0.458	0.347
19.07.23	23:00	24.00	60.14	5.0	8.401	8.54	35.65	3.5	0.000	0.00	8.401	8.543	0.505	0.385
20.07.23	23:00	24.00	60.47	5.0	9.030	9.19	35.94	3.5	0.000	0.00	9.030	9.185	0.546	0.417
21.07.23	23:00	24.00	59.97	5.0	7.349	7.47	35.71	3.5	0.000	0.00	7.349	7.473	0.441	0.336
22.07.23	23:00	24.00	59.42	5.0	7.479	7.60	35.38	3.5	0.000	0.00	7.479	7.603	0.445	0.338
ИТОГО		720.00	58.29	5.0	243.19	247.08	33.94	3.5	0.00	0.00	243.183	247.078	14.197	10.720
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 14.3°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт.=+ 14.3°C

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ за отчетный период:

247.078м3

Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период (Qрасчет):

10.720Гкал

Дата: 22 Июль 2023

Представитель потребителя: В. Пономарев/

