

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-22/07/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 55**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 14,3 Град С

Заводской номер 2710 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.06.23	0,386	6,461	0,000	6,461	6,570	0,000	56,53	24,00	32,53	5,50	3,50	24:00	6,57	0,294
24.06.23	0,188	3,447	0,000	3,447	3,496	0,000	43,49	23,40	20,09	5,50	3,50	24:00	3,50	0,139
25.06.23	0,449	7,814	0,000	7,814	7,936	0,000	53,51	23,19	30,32	5,50	3,50	24:00	7,94	0,337
26.06.23	0,438	7,529	0,000	7,529	7,649	0,000	55,68	23,48	32,20	5,50	3,50	24:00	7,65	0,330
27.06.23	0,382	6,595	0,000	6,595	6,699	0,000	54,73	23,22	31,51	5,50	3,50	24:00	6,70	0,288
28.06.23	0,432	7,408	0,000	7,408	7,526	0,000	55,59	24,37	31,22	5,50	3,50	24:00	7,53	0,326
29.06.23	0,435	7,471	0,000	7,471	7,590	0,000	54,79	23,82	30,97	5,50	3,50	24:00	7,59	0,329
30.06.23	0,411	7,154	0,000	7,154	7,265	0,000	55,37	23,12	32,25	5,50	3,50	24:00	7,26	0,309
01.07.23	0,399	7,025	0,000	7,025	7,132	0,000	54,28	22,67	31,61	5,50	3,50	24:00	7,13	0,299
02.07.23	0,409	7,181	0,000	7,181	7,291	0,000	53,92	22,41	31,51	5,50	3,50	24:00	7,29	0,306
03.07.23	0,413	7,307	0,000	7,307	7,418	0,000	53,44	22,83	30,61	5,50	3,50	24:00	7,42	0,309
04.07.23	0,411	7,157	0,000	7,157	7,268	0,000	54,40	23,50	30,90	5,50	3,50	24:00	7,27	0,309
05.07.23	0,400	6,906	0,000	6,906	7,015	0,000	54,51	24,16	30,35	5,50	3,50	24:00	7,01	0,301
06.07.23	0,413	7,108	0,000	7,108	7,221	0,000	55,38	24,16	31,22	5,50	3,50	24:00	7,22	0,311
07.07.23	0,397	6,844	0,000	6,844	6,952	0,000	56,22	24,63	31,59	5,50	3,50	24:00	6,95	0,299
08.07.23	0,393	6,767	0,000	6,767	6,875	0,000	54,82	24,74	30,08	5,50	3,50	24:00	6,87	0,297
09.07.23	0,388	6,535	0,000	6,535	6,643	0,000	54,41	24,87	29,54	5,50	3,50	24:00	6,64	0,294
10.07.23	0,382	6,504	0,000	6,504	6,610	0,000	55,86	25,01	30,85	5,50	3,50	24:00	6,61	0,289
11.07.23	0,464	7,755	0,000	7,755	7,885	0,000	56,65	24,88	31,77	5,50	3,50	24:00	7,88	0,353
12.07.23	0,390	6,479	0,000	6,479	6,589	0,000	57,13	25,31	31,82	5,50	3,50	20:22	6,59	0,297
13.07.23	0,410	6,786	0,000	6,786	6,902	0,000	57,42	26,12	31,30	5,50	3,50	24:00	6,90	0,313
14.07.23	0,452	7,625	0,000	7,625	7,751	0,000	56,64	26,49	30,15	5,50	3,50	24:00	7,75	0,343
15.07.23	0,359	6,106	0,000	6,106	6,205	0,000	56,59	26,72	29,87	5,50	3,50	24:00	6,20	0,272
16.07.23	0,434	7,352	0,000	7,352	7,473	0,000	55,35	26,27	29,08	5,50	3,50	24:00	7,47	0,329
17.07.23	0,342	6,068	0,000	6,068	6,159	0,000	53,06	25,47	27,59	5,50	3,50	24:00	6,16	0,255
18.07.23	0,404	6,939	0,000	6,939	7,050	0,000	55,87	25,57	30,30	5,50	3,50	24:00	7,05	0,304
19.07.23	0,413	6,905	0,000	6,905	7,021	0,000	57,66	25,88	31,78	5,50	3,50	24:00	7,02	0,314
20.07.23	0,425	7,111	0,000	7,111	7,231	0,000	57,27	26,01	31,26	5,50	3,50	24:00	7,23	0,323
21.07.23	0,434	7,291	0,000	7,291	7,413	0,000	57,19	25,98	31,21	5,50	3,50	24:00	7,41	0,330
22.07.23	0,379	6,443	0,000	6,443	6,548	0,000	57,22	26,07	31,15	5,50	3,50	24:00	6,55	0,287
Итого:	12,032	206,074	0,000	206,074	209,383	0,000	55,17	24,61	30,55	5,50	3,50	716:21	209,38	9,085

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

24.07.23



/ Пономарёв С. В. /