

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/23г.-22/07/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 65**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 14,3 Град С

Заводской номер 2709 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.06.23	0,429	26,265	19,681	6,584	26,726	20,015	60,95	59,99	0,96	5,50	3,40	24:00	6,70	0,335
24.06.23	0,112	13,191	11,459	1,732	13,400	11,636	46,68	46,20	0,48	5,50	3,40	19:40	1,76	0,088
25.06.23	0,343	25,407	19,980	5,427	25,822	20,297	58,88	57,95	0,93	5,50	3,40	24:00	5,52	0,265
26.06.23	0,382	26,386	20,388	5,998	26,831	20,723	59,94	59,03	0,91	5,50	3,40	24:00	6,10	0,296
27.06.23	0,402	26,648	20,250	6,398	27,092	20,579	59,53	58,66	0,87	5,50	3,40	24:00	6,50	0,311
28.06.23	0,392	26,323	20,046	6,278	26,759	20,370	59,40	58,54	0,86	5,50	3,40	24:00	6,38	0,303
29.06.23	0,389	25,401	19,068	6,333	25,809	19,367	58,34	57,47	0,87	5,50	3,40	23:40	6,43	0,299
30.06.23	0,352	13,999	7,161	6,838	14,193	7,269	51,99	38,49	13,50	5,50	3,40	23:50	6,93	0,254
01.07.23	0,305	6,715	0,000	6,715	6,782	0,000	42,84	22,94	19,90	5,50	3,40	24:00	6,78	0,209
02.07.23	0,315	6,527	0,000	6,527	6,601	0,000	44,65	22,50	22,15	5,50	3,40	24:00	6,60	0,222
03.07.23	0,508	9,688	0,000	9,688	9,816	0,000	47,37	22,92	24,45	5,50	3,40	24:00	9,82	0,370
04.07.23	0,256	5,537	0,000	5,537	5,594	0,000	45,65	23,17	22,48	5,50	3,40	24:00	5,59	0,177
05.07.23	0,315	6,694	0,000	6,694	6,766	0,000	44,40	23,39	21,01	5,50	3,40	24:00	6,77	0,219
06.07.23	0,284	6,138	0,000	6,138	6,202	0,000	44,20	23,29	20,91	5,50	3,40	24:00	6,20	0,196
07.07.23	0,285	6,077	0,000	6,077	6,142	0,000	45,76	23,67	22,09	5,50	3,40	24:00	6,14	0,198
08.07.23	0,365	7,418	0,000	7,418	7,505	0,000	46,53	24,15	22,38	5,50	3,40	24:00	7,50	0,259
09.07.23	0,301	6,148	0,000	6,148	6,219	0,000	46,36	24,28	22,08	5,50	3,40	23:49	6,22	0,213
10.07.23	0,298	6,328	0,000	6,328	6,396	0,000	45,12	24,00	21,12	5,50	3,40	24:00	6,40	0,208
11.07.23	0,385	27,813	21,341	6,472	28,305	21,726	52,97	46,26	6,71	5,50	3,40	24:00	6,59	0,292
12.07.23	0,419	39,664	33,197	6,467	40,369	33,780	61,23	60,76	0,47	5,50	3,40	21:41	6,58	0,327
13.07.23	0,416	43,013	36,786	6,227	43,815	37,464	63,26	62,76	0,50	5,50	3,40	24:00	6,34	0,327
14.07.23	0,379	41,396	35,547	5,849	42,131	36,172	61,67	61,20	0,47	5,50	3,40	23:50	5,95	0,295
15.07.23	0,361	40,868	35,332	5,535	41,593	35,953	61,57	61,12	0,45	5,50	3,40	23:40	5,63	0,281
16.07.23	0,366	40,645	34,859	5,787	41,333	35,443	60,04	59,61	0,43	5,50	3,40	23:30	5,88	0,283
17.07.23	0,414	42,084	35,520	6,565	42,789	36,107	59,69	59,25	0,44	5,50	3,40	23:50	6,67	0,320
18.07.23	0,423	42,455	35,960	6,495	43,216	36,597	61,96	61,48	0,48	5,50	3,40	24:00	6,61	0,330
19.07.23	0,444	50,002	43,311	6,690	50,943	44,121	63,59	63,20	0,39	5,50	3,40	24:00	6,82	0,349
20.07.23	0,460	50,369	43,431	6,938	51,318	44,244	63,63	63,25	0,38	5,50	3,40	24:00	7,07	0,361
21.07.23	0,398	46,925	40,938	5,987	47,803	41,698	63,44	63,02	0,42	5,50	3,40	24:00	6,10	0,312
22.07.23	0,380	41,305	35,377	5,928	42,034	35,997	61,39	60,94	0,45	5,50	3,40	23:20	6,03	0,296
Итого:	10,881	757,430	569,632	187,798	770,303	579,558	54,77	46,45	8,32	5,50	3,40	710:49	190,63	8,195

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

24.07.23



/ Пономарёв С. В. /