

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/05/23г.-22/06/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 73**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,5 Град С

Заводской номер 00191869 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.05.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56	18,70	1,86	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
21.05.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	18,72	0,55	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
22.05.23	0,141	2,42	0,00	2,42	2,47	0,00	58,42	21,57	36,85	6,00	4,50	24,00	2,47	0,116
23.05.23	0,384	6,47	0,00	6,47	6,55	0,00	59,61	25,29	34,32	6,00	4,50	24,00	6,55	0,316
24.05.23	0,427	7,02	0,00	7,02	7,11	0,00	60,74	25,80	34,94	6,00	4,50	24,00	7,11	0,353
25.05.23	0,345	5,56	0,00	5,56	5,64	0,00	61,70	24,84	36,86	6,00	4,50	24,00	5,64	0,287
26.05.23	0,406	6,45	0,00	6,45	6,57	0,00	62,71	24,12	38,59	6,00	4,50	24,00	6,57	0,338
27.05.23	0,462	7,40	0,00	7,40	7,53	0,00	62,60	24,38	38,22	6,00	4,50	24,00	7,53	0,384
28.05.23	0,445	6,91	0,00	6,91	7,07	0,00	64,08	24,86	39,22	6,00	4,50	24,00	7,07	0,372
29.05.23	0,458	7,11	0,00	7,11	7,26	0,00	64,36	24,91	39,45	6,00	4,50	24,00	7,26	0,383
30.05.23	0,411	6,47	0,00	6,47	6,62	0,00	63,39	24,91	38,48	6,00	4,50	24,00	6,62	0,343
31.05.23	0,446	7,10	0,00	7,10	7,23	0,00	62,85	24,93	37,92	6,00	4,50	24,00	7,23	0,371
01.06.23	0,422	6,53	0,00	6,53	6,67	0,00	64,23	25,32	38,91	6,00	4,50	24,00	6,67	0,353
02.06.23	0,423	6,51	0,00	6,51	6,63	0,00	64,85	26,12	38,73	6,00	4,50	24,00	6,63	0,355
03.06.23	0,404	6,13	0,00	6,13	6,28	0,00	65,61	26,38	39,23	6,00	4,50	24,00	6,28	0,340
04.06.23	0,376	6,00	0,00	6,00	6,10	0,00	62,77	26,63	36,14	6,00	4,50	24,00	6,10	0,313
05.06.23	0,425	6,49	0,00	6,49	6,62	0,00	65,21	27,49	37,72	6,00	4,50	24,00	6,62	0,357
06.06.23	0,392	6,01	0,00	6,01	6,13	0,00	65,55	28,03	37,52	6,00	4,50	24,00	6,13	0,329
07.06.23	0,384	5,87	0,00	5,87	6,01	0,00	65,18	28,16	37,02	6,00	4,50	24,00	6,01	0,322
08.06.23	0,380	5,72	0,00	5,72	5,82	0,00	66,36	28,82	37,54	6,00	4,50	24,00	5,82	0,320
09.06.23	0,360	5,65	0,00	5,65	5,75	0,00	64,08	28,72	35,36	6,00	4,50	24,00	5,75	0,301
10.06.23	0,345	5,35	0,00	5,35	5,46	0,00	63,89	28,98	34,91	6,00	4,50	24,00	5,46	0,289
11.06.23	0,358	5,63	0,00	5,63	5,74	0,00	63,53	28,03	35,50	6,00	4,50	24,00	5,74	0,299
12.06.23	0,438	6,78	0,00	6,78	6,91	0,00	64,40	28,03	36,37	6,00	4,50	24,00	6,91	0,367
13.06.23	0,354	5,49	0,00	5,49	5,59	0,00	63,97	28,12	35,85	6,00	4,50	24,00	5,59	0,296
14.06.23	0,383	6,05	0,00	6,05	6,16	0,00	63,28	27,56	35,72	6,00	4,50	24,00	6,16	0,319
15.06.23	0,336	5,27	0,00	5,27	5,36	0,00	63,46	27,11	36,35	6,00	4,50	24,00	5,36	0,281
16.06.23	0,405	6,26	0,00	6,26	6,38	0,00	64,82	27,35	37,47	6,00	4,50	24,00	6,38	0,339
17.06.23	0,021	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	34,43	23,50	10,93	6,00	4,50	24,00	0,65	0,014
18.06.23	0,004	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00	20,98	22,47	-1,49	6,00	4,50	24,00	0,26	0,001
19.06.23	0,008	0,41	0,00	0,41	0,41	0,00	19,83	22,34	-2,51	6,00	4,50	24,00	0,41	0,004
20.06.23	0,003	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	20,52	22,45	-1,93	6,00	4,50	24,00	0,22	0,001
21.06.23	0,309	4,88	0,00	4,88	4,96	0,00	63,21	30,52	32,69	6,00	4,50	24,00	4,96	0,258
22.06.23	0,347	5,47	0,00	5,47	5,57	0,00	63,20	35,34	27,86	6,00	4,50	24,00	5,57	0,290
Итого:	10,802	170,54	0,00	170,54	173,73	0,00	56,28	25,90	30,39	6,00	4,50	816,00	173,73	9,011

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

Пономарёв С. В. /

23.06.23

