

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/05/23г.-22/06/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 45**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,5 Град С

Заводской номер 00192091 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.05.23	0,564	9,73	0,00	9,73	9,90	0,00	57,92	17,73	40,19	6,00	4,00	24,00	9,90	0,462
21.05.23	0,581	9,91	0,00	9,91	10,07	0,00	58,62	18,53	40,09	6,00	4,00	24,00	10,07	0,477
22.05.23	0,591	10,08	0,00	10,08	10,25	0,00	58,76	19,12	39,64	6,00	4,00	24,00	10,25	0,485
23.05.23	0,526	8,90	0,00	8,90	9,05	0,00	59,06	19,85	39,21	6,00	4,00	24,00	9,05	0,433
24.05.23	0,528	8,99	0,00	8,99	9,14	0,00	58,64	19,75	38,89	6,00	4,00	24,00	9,14	0,434
25.05.23	0,558	9,30	0,00	9,30	9,43	0,00	59,77	19,38	40,39	6,00	4,00	24,00	9,43	0,460
26.05.23	0,445	7,75	0,00	7,75	7,87	0,00	57,66	18,68	38,98	6,00	4,00	24,00	7,87	0,364
27.05.23	0,537	9,16	0,00	9,16	9,33	0,00	58,21	17,81	40,40	6,00	4,00	24,00	9,33	0,441
28.05.23	0,528	8,86	0,00	8,86	9,01	0,00	59,45	17,16	42,29	6,00	4,00	24,00	9,01	0,435
29.05.23	0,587	9,80	0,00	9,80	9,97	0,00	60,04	17,00	43,04	6,00	4,00	24,00	9,97	0,484
30.05.23	0,540	9,23	0,00	9,23	9,38	0,00	58,71	17,49	41,22	6,00	4,00	24,00	9,38	0,443
31.05.23	0,501	8,73	0,00	8,73	8,86	0,00	57,40	17,50	39,90	6,00	4,00	24,00	8,86	0,409
01.06.23	0,588	9,82	0,00	9,82	10,00	0,00	59,99	18,72	41,27	6,00	4,00	24,00	10,00	0,485
02.06.23	0,487	8,05	0,00	8,05	8,19	0,00	59,95	20,05	39,90	6,00	4,00	24,00	8,19	0,402
03.06.23	0,610	9,86	0,00	9,86	10,04	0,00	61,95	20,98	40,97	6,00	4,00	24,00	10,04	0,506
04.06.23	0,569	9,11	0,00	9,11	9,28	0,00	62,80	21,91	40,89	6,00	4,00	24,00	9,28	0,473
05.06.23	0,556	9,10	0,00	9,10	9,27	0,00	61,35	22,66	38,69	6,00	4,00	24,00	9,27	0,460
06.06.23	0,517	8,41	0,00	8,41	8,54	0,00	61,18	23,20	37,98	6,00	4,00	24,00	8,54	0,429
07.06.23	0,513	8,37	0,00	8,37	8,52	0,00	61,22	23,54	37,68	6,00	4,00	24,00	8,52	0,425
08.06.23	0,479	7,79	0,00	7,79	7,91	0,00	61,33	23,80	37,53	6,00	4,00	24,00	7,91	0,397
09.06.23	0,630	10,33	0,00	10,33	10,50	0,00	60,74	23,74	37,00	6,00	4,00	24,00	10,50	0,522
10.06.23	0,455	7,75	0,00	7,75	7,90	0,00	58,77	23,09	35,68	6,00	4,00	24,00	7,90	0,374
11.06.23	0,484	8,28	0,00	8,28	8,41	0,00	58,53	20,65	37,88	6,00	4,00	24,00	8,41	0,397
12.06.23	0,453	7,66	0,00	7,66	7,78	0,00	59,06	21,44	37,62	6,00	4,00	24,00	7,78	0,373
13.06.23	0,525	8,74	0,00	8,74	8,90	0,00	60,13	22,06	38,07	6,00	4,00	24,00	8,90	0,433
14.06.23	0,445	7,80	0,00	7,80	7,92	0,00	57,23	20,37	36,86	6,00	4,00	24,00	7,92	0,363
15.06.23	0,486	8,28	0,00	8,28	8,40	0,00	58,42	19,91	38,51	6,00	4,00	24,00	8,40	0,399
16.06.23	0,499	8,35	0,00	8,35	8,49	0,00	59,70	20,76	38,94	6,00	4,00	24,00	8,49	0,411
17.06.23	0,031	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	46,01	20,55	25,46	6,00	4,00	24,00	0,75	0,023
18.06.23	0,000	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	20,16	19,95	0,21	6,00	4,00	24,00	0,09	-0,001
19.06.23	0,001	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	19,83	19,92	-0,09	6,00	4,00	24,00	0,17	-0,001
20.06.23	0,136	3,80	0,00	3,80	3,82	0,00	36,02	20,64	15,38	6,00	4,00	24,00	3,82	0,096
21.06.23	0,534	8,90	0,00	8,90	9,05	0,00	59,85	21,36	38,49	6,00	4,00	24,00	9,05	0,441
22.06.23	0,624	10,44	0,00	10,44	10,64	0,00	59,79	21,77	38,02	6,00	4,00	24,00	10,64	0,514
Итого:	16,108	272,29	0,00	272,29	276,83	0,00	56,13	20,33	35,80	6,00	4,00	816,00	276,83	14,148

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.06.23



/ Пономарёв С. В. /