

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/05/23г.-22/06/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 61**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,5 Град С

Заводской номер 00192154 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.05.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	15,75	0,13	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
21.05.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	15,83	0,12	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
22.05.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	15,93	0,10	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
23.05.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	16,18	0,06	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
24.05.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	16,08	0,12	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
25.05.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	15,91	0,16	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
26.05.23	0,255	9,95	6,20	3,75	10,12	6,34	62,22	58,95	3,27	5,50	4,00	24,00	3,81	0,216
27.05.23	0,212	12,72	9,79	2,93	12,96	9,98	61,28	58,16	3,12	5,50	4,00	24,00	2,99	0,181
28.05.23	0,231	10,13	6,87	3,26	10,36	6,94	61,45	57,17	4,28	5,50	4,00	24,00	3,33	0,197
29.05.23	0,203	10,94	8,16	2,78	11,18	8,29	61,95	58,30	3,65	5,50	4,00	24,00	2,84	0,174
30.05.23	0,203	12,71	9,82	2,89	12,95	9,99	59,90	56,98	2,92	5,50	4,00	24,00	2,94	0,173
31.05.23	0,176	11,77	9,28	2,49	12,01	9,42	58,93	55,93	3,00	5,50	4,00	24,00	2,54	0,150
01.06.23	0,243	22,98	19,69	3,29	23,46	20,02	63,92	62,24	1,68	5,50	4,00	24,00	3,36	0,208
02.06.23	0,210	30,05	27,46	2,59	30,64	27,94	66,00	64,64	1,36	5,50	4,00	24,00	2,64	0,183
03.06.23	0,247	26,97	23,87	3,10	27,49	24,35	67,31	65,73	1,58	5,50	4,00	24,00	3,16	0,214
04.06.23	0,157	23,11	21,29	1,82	23,54	21,71	66,83	65,39	1,44	5,50	4,00	24,00	1,85	0,138
05.06.23	0,232	22,50	19,51	2,99	22,98	19,85	66,50	64,75	1,75	5,50	4,00	24,00	3,05	0,201
06.06.23	0,225	21,93	19,06	2,87	22,41	19,46	66,73	64,99	1,74	5,50	4,00	24,00	2,93	0,195
07.06.23	0,230	30,68	27,79	2,89	31,35	28,33	66,58	65,32	1,26	5,50	4,00	24,00	2,95	0,200
08.06.23	0,214	32,80	30,19	2,61	33,52	30,87	68,48	67,34	1,14	5,50	4,00	24,00	2,67	0,187
09.06.23	0,232	33,36	30,36	3,00	34,08	30,96	66,09	65,02	1,07	5,50	4,00	24,00	3,06	0,201
10.06.23	0,202	31,21	28,64	2,57	31,88	29,12	65,70	64,53	1,17	5,50	4,00	24,00	2,63	0,175
11.06.23	0,180	31,28	29,06	2,22	31,96	29,54	65,41	64,23	1,18	5,50	4,00	24,00	2,27	0,157
12.06.23	0,215	32,36	29,63	2,73	33,03	30,14	65,85	64,67	1,18	5,50	4,00	24,00	2,79	0,186
13.06.23	0,254	35,84	32,53	3,31	36,57	33,25	66,36	65,30	1,06	5,50	4,00	24,00	3,38	0,219
14.06.23	0,227	35,38	32,41	2,97	36,10	33,09	65,25	64,22	1,03	5,50	4,00	24,00	3,03	0,196
15.06.23	0,228	34,64	31,67	2,97	35,36	32,33	65,42	64,32	1,10	5,50	4,00	24,00	3,03	0,197
16.06.23	0,254	34,02	30,74	3,28	34,74	31,42	66,54	65,40	1,14	5,50	4,00	24,00	3,35	0,220
17.06.23	0,010	3,69	3,60	0,09	3,73	3,63	50,25	50,44	-0,19	5,50	4,00	24,00	0,09	0,009
18.06.23	0,002	1,84	1,72	0,12	1,84	1,72	26,86	25,40	1,46	5,50	4,00	24,00	0,12	0,001
19.06.23	0,001	0,84	0,76	0,08	0,84	0,76	26,17	25,00	1,17	5,50	4,00	24,00	0,08	0,000
20.06.23	0,025	3,57	2,74	0,83	3,60	2,75	36,41	37,98	-1,57	5,50	4,00	24,00	0,84	0,016
21.06.23	0,195	22,68	20,23	2,45	23,15	20,61	64,37	62,61	1,76	5,50	4,00	24,00	2,50	0,169
22.06.23	0,179	24,51	22,29	2,22	25,05	22,65	64,86	63,32	1,54	5,50	4,00	24,00	2,27	0,156
Итого:	5,242	604,46	535,36	69,10	616,90	545,46	52,65	51,29	1,35	5,50	4,00	816,00	70,51	4,516

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

Пономарёв С. В. /

23.06.23

