

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/05/23г.-22/06/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 1**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,5 Град С

Заводской номер 00188004 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.05.23	0,543	8,13	0,00	8,13	8,29	0,00	66,61	30,69	35,92	6,00	4,00	24,00	8,29	0,458
21.05.23	0,564	8,50	0,00	8,50	8,68	0,00	66,27	30,79	35,48	6,00	4,00	24,00	8,68	0,475
22.05.23	0,520	7,84	0,00	7,84	8,01	0,00	66,08	30,99	35,09	6,00	4,00	24,00	8,01	0,438
23.05.23	0,611	9,18	0,00	9,18	9,36	0,00	66,51	31,24	35,27	6,00	4,00	24,00	9,36	0,515
24.05.23	0,598	9,12	0,00	9,12	9,31	0,00	65,91	31,36	34,55	6,00	4,00	24,00	9,31	0,502
25.05.23	0,517	7,75	0,00	7,75	7,89	0,00	66,71	31,32	35,39	6,00	4,00	24,00	7,89	0,436
26.05.23	0,548	8,29	0,00	8,29	8,49	0,00	65,92	31,20	34,72	6,00	4,00	24,00	8,49	0,461
27.05.23	0,529	8,14	0,00	8,14	8,31	0,00	64,66	30,92	33,74	6,00	4,00	24,00	8,31	0,444
28.05.23	0,522	7,80	0,00	7,80	7,95	0,00	66,95	30,87	36,08	6,00	4,00	24,00	7,95	0,440
29.05.23	0,519	7,66	0,00	7,66	7,83	0,00	67,67	30,96	36,71	6,00	4,00	24,00	7,83	0,439
30.05.23	0,527	7,87	0,01	7,86	8,05	0,01	66,79	31,14	35,65	6,00	4,00	24,00	8,04	0,444
31.05.23	0,592	8,98	0,00	8,98	9,15	0,00	65,66	31,07	34,59	6,00	4,00	24,00	9,15	0,498
01.06.23	0,584	8,74	0,00	8,74	8,93	0,00	67,00	31,08	35,92	6,00	4,00	24,00	8,93	0,492
02.06.23	0,565	8,39	0,00	8,39	8,57	0,00	67,47	31,36	36,11	6,00	4,00	24,00	8,57	0,477
03.06.23	0,510	7,47	0,00	7,47	7,63	0,00	68,24	31,65	36,59	6,00	4,00	24,00	7,63	0,432
04.06.23	0,571	8,25	0,00	8,25	8,41	0,00	69,17	32,21	36,96	6,00	4,00	24,00	8,41	0,484
05.06.23	0,440	6,50	0,00	6,50	6,66	0,00	67,48	32,35	35,13	6,00	4,00	24,00	6,66	0,372
06.06.23	0,506	7,51	0,00	7,51	7,69	0,00	67,31	32,55	34,76	6,00	4,00	24,00	7,69	0,427
07.06.23	0,477	7,10	0,00	7,10	7,25	0,00	67,12	32,59	34,53	6,00	4,00	24,00	7,25	0,402
08.06.23	0,494	7,21	0,00	7,21	7,38	0,00	68,35	33,14	35,21	6,00	4,00	24,00	7,38	0,418
09.06.23	0,519	7,86	0,00	7,86	8,03	0,00	66,11	33,03	33,08	6,00	4,00	24,00	8,03	0,436
10.06.23	0,452	6,79	0,00	6,79	6,96	0,00	66,42	33,17	33,25	6,00	4,00	24,00	6,96	0,381
11.06.23	0,507	7,68	0,00	7,68	7,84	0,00	66,14	33,02	33,12	6,00	4,00	24,00	7,84	0,426
12.06.23	0,505	10,64	0,00	10,64	10,74	0,00	47,53	31,98	15,55	6,00	4,00	24,00	10,74	0,393
13.06.23	0,065	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	33,88	28,30	5,58	6,00	4,00	24,00	1,90	0,045
14.06.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51	26,53	-0,02	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
15.06.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42	25,48	-0,06	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
16.06.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	24,81	-0,06	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
17.06.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	24,40	-0,05	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
18.06.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	24,18	-0,03	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
19.06.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	24,19	0,01	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
20.06.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	24,02	0,01	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
21.06.23	0,366	5,42	0,00	5,42	5,55	0,00	67,35	25,95	41,40	6,00	4,00	24,00	5,55	0,309
22.06.23	0,457	6,90	0,00	6,90	7,04	0,00	65,95	30,19	35,76	6,00	4,00	24,00	7,04	0,385
Итого:	13,608	207,62	0,01	207,61	211,90	0,01	56,61	29,96	26,65	6,00	4,00	816,00	211,89	11,428

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.06.23



/ Пономарёв С. В. /